

Καλησπέρα,

Στο άρθρο 8, παράγραφος 2 θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο η παράλληλη σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο. Τεχνικά ονομάζεται AC coupling και θα πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση του dc coupling.

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε περίπτωση διακοπής ΔΕΗ ότι οι συσσωρευτές θα μπορούν να παράσχουν ρεύμα βραχυκύκλωσης ικανό να λειτουργήσουν οι ασφαλιστικές διατάξεις της εσωτερικής εγκατάστασης.

Επίσης, θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες τροποποιήσεις στην πολεοδομική νομοθεσία αλλά και στις αποφάσεις πυρασφάλειας για την ύπαρξη συστοιχίας μπαταριών εντός οικίας. Ποιός θα είναι ο χώρος εγκατάστασης, θα απαιτείται ειδικός χώρος όπως για το μηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, θα απαιτείται αερισμός για μπαταρίες ανοιχτού τύπου, θα πρέπει να μπαίνουν μόνο gel μπαταρίες, αν υπάρχει εξαερισμός θα πρέπει να είναι αντiekρηκτικού τύπου και πολλά άλλα τεχνικά θέματα...

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Ν. Πέτσιος, Δρ ΕΜΠ

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

www.mp-energy.gr