

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ της Εισήγησης του ΑΔΜΗΕ (Μαρτ. 2022) για τα περιθώρια Α.Π.Ε. στα Νησιά των Κυκλάδων (ιδιαίτερα δε σε ΑΝΔΡΟ και ΤΗΝΟ)

<https://www.rae.gr/diavoulefseis/46618/>

Σύμφωνα με, τα Περιθώρια Ισχύος αναπτυξης επίπλεον Σταθμών (Αιολικών και Φωτοβολταϊκών) είναι (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) (εκτίμηση σε συνθήκες Ταυτοχρονισμού μεταξύ Μέγιστης Απόδοσης σταθών Α.Π.Ε. και Ελάχιστης ζήτησης) :

- στο Σενάριο Α' : 110 MW σε ΑΝΔΡΟ και ΤΗΝΟ και 69 MW Υπολειπόμενο απο το προς υλοποίηση Έργο Δικτύου 150 MV "Πολυπόταμος - Νέα Μάκρη"

- στο Σενάριο Β' : 179 MW σε ΑΝΔΡΟ και ΤΗΝΟ (+ 69 MW ανευ υλοποίησης του Έργου Δικτύου "Πολυπόταμος - Νέα Μάκρη ")

- στο Σενάριο Γ' - ΜΕΤΑ την υλοποίηση του Έργου Δικτύου "Μυλοπόταμος - Νέα Μάκρη" : 170 MW σε ΑΝΔΡΟ και ΤΗΝΟ / και της Γραμμής Μεταφ. Νοτ. Ευβοίας ("Αλιβέρι - Μυλοπόταμος" 150 MV) 242 MW (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) (περιλαμβάνοντας και το Σενάριο Περικοπών)

Κατ' αντιστοιχία δε και στα 3 Σενάρια :

ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ : 185 MW

ΜΗΛΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ - ΘΗΡΑ : 110 MW (ΜΕΤΑ την υλοποίηση της Δ' Φάσης Διασύνδεσης)

Σύνολο ΚΥΚΛΑΔΩΝ : 405 MW (Α' Σ.) - 474 MW (Β' Σ.) - 465 MW (Γ' Σ.)

Σύνολο ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΕΥΒΟΙΑΣ : 474 MW (Α' & Β' Σ.) - 565 MW (Γ' Σ.)

Μετά δε την υλοποίηση της Γραμμής Μεταφ. Νοτ. Ευβοίας (150 MV) (ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - περιλαμβάνοντας και το Σενάριο Περικοπών) :

Σύνολο ΚΥΚΛΑΔΩΝ : 600 MW (Α' Σ.) - 669 MW (Β' Σ.) - 732 MW (Γ' Σ.)

Σύνολο ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΕΥΒΟΙΑΣ : 669 MW (Α' & Β' Σ.) - 832,5 MW (Γ' Σ.)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ της υλοποίησης της Δ' Φάσης Διασύνδεσης , τα Περιθώρια Ισχύος στα 6 Νησιά (σε 2 ομάδες) :

- στο Σενάριο Α' : 295 MW

- στο Σενάριο Β' : 364 MW

- στο Σενάριο Β' : 355 MW

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :

- **Δηλαδή ολόκληρη η ΕΥΒΟΙΑ συνεισφέρει 100,5 MW , ενώ ΑΝΔΡΟΣ και ΤΗΝΟΣ μαζί 110 MW (Σεν. Α') - 170 MW (Σεν. Γ') και 179 MW (Σεν. Β') , δηλαδή από 1,10 έως 1,78 φορές Υψηλότερη συνεισφορά έναντι όλης της ΕΥΒΟΙΑΣ (με έκταση 3684 τ.χλμ.)**
- **Επίσης η ομάδα ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ , με συνολική εδαφική έκταση : 796,28 και συνολικό πληθυσμό : 64.695 κατοίκων και αριθμού κατοικιών : 57.647 (Απογραφή 2011) έναντι της ΑΝΔΡΟΥ (έκταση : 379,21 τ.χλμ. / πληθυσμός : 8.883 κατ. / κατοικίες (2011) : 9.093) και της ΤΗΝΟΥ (έκταση : 194,6 τ.χλμ. / πληθυσμός : 8.611 κατ. / κατοικίες (2011) : 10.559) **δηλαδή το 34% (των 2 νησιών έναντι των 4)** , συνεισφέρουν 185 MW (Σεν. Α', Β' και Γ') - 308 MW (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - Σεν. Α', Β' και Γ') , έναντι 242 MW ΑΝΔΡΟΥ + ΤΗΝΟΥ**

(ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - Σεν. Α', Β' και Γ') - αναλογία: 1,3 προς 1 έως 0,78 προς 1, δηλαδή από 3,8 φορές Υψηλότερη συνεισφορά έως 2,3 φορές (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ)

- ΔΕΝ υπάρχει το Θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίζει τους Όρους - τις τεχνικές προδιαγραφές και την μεθοδολογία Εφαρμογής των περιορισμών - Περικοπών, απαραίτητο προκειμένου να υπολογιστούν επακριβώς τα περιθώρια του ΠΙΝΑΚΑ 6 - άρα και των Σεναρίων αυτού
- ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ στην Ρ.Α.Ε. και τον ΑΔΜΗΕ η δυνατότητα Αναδιανομής των περιθωρίων Ισχύος εντός της κάθε Ομάδας νησιών, δηλαδή : α/ τα 179 MW (κατα το Σενάριο Β') της Ομάδας ΑΝΔΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ να προστεθούν στα Υλοποιημένα ήδη : ΑΝΔΡΟΥ : 68,7 MW - ΤΗΝΟΥ : 9,7 MW , που με βάση την παρούσα αναλογία (7,08 : 1) δίνει 156,8 MW για την Ανδρο και 22,1 MW για την Τήνο - ή την πληθυσμιακή αναλογία (1,06 : 1) δίνει 92,1 MW για την Ανδρο και 86,9 MW για την Τήνο - ή την εδαφική αναλογία (1,95 : 1) δίνει 118,33 MW για την Ανδρο και 60,67 MW για την Τήνο
Δηλαδή στην ΑΝΔΡΟ αναλογούν από 92,1 έως 156,8 MW - αριθμός πολλαπλάσιος κατά 134% έως 228% (των ήδη υλοποιημένων) !
στην δε ΤΗΝΟ , πολλαπλάσιος κατά 228% έως 896% (των ήδη υλοποιημένων) !!
- Στην Εισήγηση των ΑΔΜΗΕ και Ρ.Α.Ε. αναφέρεται καθαρά ότι *“δεν λαμβάνονται υπ' όψη τυχόν περιορισμοί για την υποδοχή των νέων σταθμών Α.Π.Ε. στα αναφερόμενα νησιά , όπως τα αναγκαία έργα δικτύων μεταφοράς στο κάθε νησί”* καθώς επίσης *”το Έργο Νέου Δικτύου Μεταφοράς στην Νότια Εύβοια - προϋπόθεση του Σεναρίου Γ' - ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στον Προγραμματισμό του ΕΣΜΗΕ δεκαετίας”* την στιγμή όμως που τα προτεινόμενα Νέα Περιθώρια Ισχύος της εισήγησης θα ισχύσουν Αμέσως μετά τη Διαβούλευση και την νομοθέτηση
- Ζητείτε συμπερασματικά από τους κατοίκους των νησιών ΑΝΔΡΟΥ και ΤΗΝΟΥ και τους ανάλογους επισκέπτες - τουρίστες να “φορτωθούν” διπλάσια έως και οκταπλάσια αναλογία Συνεισφοράς στο Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο των Α.Π.Ε. - του Ε.Σ.Ε.Κ. - ενώ και σε σύγκριση με την ΕΥΒΟΙΑ - 6,4 φορές πολλαπλάσιας έκτασης και πληθυσμού , 2,4 φορές μεγαλύτερα Περιθώρια Ισχύος

Υπό αυτές τις συνθήκες τόσο ο γράφων όσο και η πλειοψηφία των κατοίκων των 2 νησιών - ΑΝΔΡΟΥ και ΤΗΝΟΥ - **ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ** την παρούσα εισήγηση και καλούμε τον ΑΔΜΗΕ και την Ρ.Α.Ε. σε απ' ευθείας Διαπραγμάτευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους της κοινωνίας των νησιών αυτών και Ανασχεδιασμό των όποιων αποφάσεων τους. Σας διαβεβαιώνουμε δε ότι με σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων θα επιδιώξουμε την Ακύρωση στην πράξη της εισήγησης αυτής.

Φραντζέσκος Καλλιβρούσης - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. και Μελετητής Έργων Α.Π.Ε. (στο Μητρώο Μελετητών του Κ.Α.Π.Ε.) , δημότης Άνδρου