

Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος



Προς :
Πρόεδρο ΠΑΕ
κ. Αθ. Δαγούμα

Αθήνα 30 Μαΐου 2022

Αρ. ΓρΔ/ 428

Περίληψη : Αίτημα Ανάκλησης Άδειας Παραγωγής της Μονάδας D1 του ΑΗΣ
Σορωνής Ρόδου

Σχετικά : α. επιστολή ΑΗΣ Σορωνής (Αρ.ΑΗΣ Ρ./Ε.Κ 71398/2257/13.05.2022)
β. ΔΕΗ/ΓρΔ/2064/10.12.2021

Κύριε Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τη α' σχετική επιστολή, ότι η Μονάδα D1 του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου (CEGIELSKI B&W 9RTA58 9RTAG58 ονομ. ισχύος 12,28 MW) έχει εμφανίσει ρωγμές στο στροφαλοφόρο άξονα και δεν λειτουργεί από τον Μάιο του 2021, γεγονός που έχει βεβαίως γνωστοποιηθεί στο Διαχειριστή ΜΔΝ.


Η βλάβη διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης, ο οποίος κρίθηκε αναγκαίος, αφού είχαν ήδη προηγηθεί ευρήματα ρωγμών μεγάλου βάθους και μήκους σε όμοιες Μονάδες του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για τις οποίες έχουμε ήδη ενημερώσει την Αρχή σας με τη β' σχετική επιστολή.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, δε συνιστάται η επαναλειτουργία της καθώς η εξέλιξη των ρωγμών δεν θα είναι ορατή για την έγκαιρη κράτηση της Μονάδας και την αποφυγή πιθανού ατυχήματος και η επισκευή θεωρείται ανέφικτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αιτούμεθα την ανάκληση της Άδειας Παραγωγής της εν λόγω Μονάδας η οποία περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και έχει επικαιροποιηθεί με τις Αποφάσεις ΠΑΕ Υπ' αριθμ. 184/05.06.2015 και 961/2020 και λήγει το έτος 2025.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,



Γεωργιος Στάσιος

Συνημμένα: Τα σχετικά

Κοινοποιήσεις:

- ΥΠΕΝ/Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής

Πολιτικής

κ. Κ. Δημόπουλο

Πατησίων 147,

112 51, Αθήνα

- ΔΕΔΔΗΕ