

Α.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1.	<p><b>Συμπλήρωση τεχνικών στοιχείων Παραρτήματος Β1 σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης/κατάτμησης</b></p> <p>Τα τεχνικά στοιχεία του Παραρτήματος Β1 εφόσον υπάρχει αίτημα τροποποίησης ή κατάτμησης συμπληρώνονται με βάση το αίτημα τροποποίησης/κατάτμησης.</p>
2.	<p><b>Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης και Τεχνική Περιγραφή</b></p> <p>Το Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε. της παρ. 11.5.4 και η Τεχνική περιγραφή της παρ. 11.5.1 της Προκήρυξης πρέπει να συμπεριληφθούν στο ενιαίο αρχείο της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και συγκεκριμένα στη συνέχεια του Παραρτήματος Β1 - Τεχνικά Στοιχεία.</p> <p>Υπάρχει σχετική διευκρίνιση κάτω από το σχετικό πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.</p>
3.	<p><b>Αίτημα κατάτμησης</b></p> <p>Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα κατάτμησης της Άδειας Αποθήκευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.2.1. (γ) της Προκήρυξης, θα πρέπει τα νέα πολύγωνα εγκατάστασης των Σ.Α.Η.Ε. που προκύπτουν από την κατάτμηση να είναι υποσύνολα του αρχικού πολυγώνου και τα βασικά στοιχεία, ήτοι η συνολική μέγιστη ισχύς έγχυσης και η συνολική εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα των σταθμών που προκύπτουν να είναι ίδιες με την αρχική άδεια.</p>
4.	<p><b>Συνδεδεμένες εταιρείες</b></p> <p>Σύμφωνα με την παρ. 7.2. (στ) της Προκήρυξης, κατά τον έλεγχο των ορίων ισχύος συμμετοχής ανά Συμμετέχοντα και ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων, λαμβάνονται υπόψη οι συνδεδεμένες και οι συνεργαζόμενες με τον Συμμετέχοντα επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕΛ 124 της 20ής Μαΐου 2003, σ. 36).</p> <p>Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω Σύσταση της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στην παρ. 7.2. (στ), υποσημείωση 1 της Προκήρυξης «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι «οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης· β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας· δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο [του άρθρου 3 της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής] δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων.»</p> <p><b>Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.</b></p> <p><i>Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.»</i></p> <p>Συνεπώς, σε περίπτωση που υφίσταται σχέση συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, μέσω μίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω επενδυτών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Σύστασης, ή μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, θα πρέπει να δηλωθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση.</p>

	<p>Διευκρινίζεται ότι, στην ανωτέρω περίπτωση εμπίπτουν και οι επιχειρήσεις που έχουν ή ελέγχονται από τον ίδιο μέτοχο/εταίρο και συνδέονται μέσω αυτού άμεσα ή έμμεσα μέσω των σχέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της Σύστασης της Επιτροπής (π.χ. «αδελφές» εταιρείες).</p> <p>Προς διευκόλυνση, παρατίθεται και το λεκτικό που θα πρέπει να συμπληρωθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β της Προκήρυξης) στην περίπτωση που υφίσταται σχέση συνδεδεμένων επιχειρήσεων μέσω μίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω επενδυτών:</p> <p><i>«Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ διατηρεί μια από τις σχέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής με τον Συμμετέχοντα / τους Συμμετέχοντες με την επωνυμία: α)....., β)....., γ) ....., κ.λπ., μέσω άλλης επιχείρησης / περισσότερων άλλων επιχειρήσεων / επενδυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.»</i></p>	
5.	<p><b>Απένταξη Επιλεγέντος Συμμετέχοντος λόγω απόρριψης αιτήματος τροποποίησης/κατάτμησης – Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής</b></p> <p>Στην περίπτωση απένταξης Επιλεγέντος Συμμετέχοντος λόγω απόρριψης αιτήματος τροποποίησης ή κατάτμησης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται.</p>	
6.	<p><b>Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε.</b></p> <p>Η Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε. σύμφωνα με την παρ. 5 του 143ΣΤ του ν. 4001/2011, τελεί υπό επεξεργασία από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. και προβλέπεται να οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας ανταγωνιστικής διαδικασίας.</p>	
7.	<p><b>Μη επίτευξη οροσήμων για ενεργοποίηση σύνδεσης Σ.Α.Η.Ε.</b></p> <p>Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού (ενδεικτικά λόγω αδυναμίας έκδοσης ΑΕΠΟ ή Προσφοράς Όρων Σύνδεσης), καταπίπτει (πλήρως ή μερικώς) η Εγγυητική Επιστολή Ένταξης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).</p>	
<b>Β.</b>	<b>ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ</b>	
	<b>ΕΡΩΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
1.	<p>Στο Παράρτημα Β1 της Προκήρυξης μεταξύ των τεχνικών στοιχείων που ζητούνται συμπεριλαμβάνονται οι <b>Απώλειες Φόρτισης/Εκφόρτισης και ο Βαθμός Απόδοσης Φόρτισης/Εκφόρτισης</b>. Δεδομένου ότι τα μεγέθη αυτά δεν ορίζονται ούτε στην Προκήρυξη, ούτε στην Υπουργική Απόφαση, ούτε αναφέρονται σε άλλο σημείο της Προκήρυξης, ενώ υπερκαλύπτονται από <b>Βαθμό απόδοσης πλήρους κύκλου</b> (για τον οποίο τίθενται συγκεκριμένες απαιτήσεις), μήπως είναι εκ του περισσού και μπορούν να παραλειφθούν;</p>	<p>Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία του Παραρτήματος Β1. Οι <b>Απώλειες Φόρτισης/Εκφόρτισης και ο Βαθμός Απόδοσης Φόρτισης/Εκφόρτισης</b> αναγράφονται από τον κατασκευαστή σε τυποποιημένες συνθήκες περιβάλλοντος.</p>
2.	<p>Πότε θα εκδοθεί η απόφαση ΡΑΑΕΥ που προβλέπεται στο αρ. 14 της ΥΑ σχετικά με τη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε.; Δεδομένου επηρεάζει τα έσοδα των Σ.Α.Η.Ε. και συνεπώς τον καθορισμό της οικονομικής προσφοράς</p>	<p>Βλ. Α. 6</p>

	των συμμετεχόντων, θα πρέπει να εκδοθεί σε επαρκή χρόνο πριν τη λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.	
3.	Δεν είναι σαφείς οι όροι / χρόνοι καταβολής της Επενδυτικής Ενίσχυσης. Η ΥΑ αναφέρει μόνο ότι «Η καταβολή της επενδυτικής ενίσχυσης διενεργείται υπό τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες της απόφασης της παρ. 2Γ του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, στις οποίες περιλαμβάνεται η προσκόμιση πρόσθετης εγγυητικής επιστολής, η οποία καταπίπτει, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που προβλέπονται στην παρούσα αναφορικά με την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης εκτέλεση...»	Σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3416) η επενδυτική ενίσχυση θα χορηγηθεί στους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης η οποία πραγματοποιείται εντός 3 μηνών από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από τη ΡΑΑΕΥ.  Σύμφωνα με την παρ. 2 Γ του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4.	Με το σχετικό πρακτικό της διοίκησης του νομικού προσώπου, το οποίο επιθυμεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, είναι επιτρεπτός ο ορισμός δύο εκπροσώπων-αντικλήτων, οι οποίοι θα ενεργούν διαζευκτικώς και όχι από κοινού; Επίσης είναι επιτρεπτός ο ορισμός ενός εκπροσώπου- αντικλήτου και ενός άλλου προσώπου (αντικαταστάτη) σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αρχικώς ορισμένου εκπροσώπου-αντικλήτου;	Ορίζεται ένας εκπρόσωπος-αντίκλητος για κάθε αίτηση. Μπορεί να οριστεί ο ίδιος εκπρόσωπος-αντίκλητος για περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής.
5.	Δεν είναι σαφές αν θα καταπέσει η εκάστοτε κατατεθείσα εγγυητική επιστολή (τόσο αυτή της συμμετοχής όσο και της έντεχνης και έγκαιρης εκτέλεσης), αν δεν δύναται να αδειοδοτηθεί το έργο περιβαλλοντικά ή αν δεν μπορεί να κατασκευαστεί για λόγους που δεν αφορούν τον επενδυτή (λχ άρνηση των διοικητικών αρχών να προβούν σε έκδοση των απαραίτητων αδειών). Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις; Καταπίπτει η προσκομισθείσα εγγυητική; Θα υπάρξει άλλη μεταχείριση για τον επιλεγέντα και άλλη για τον επιλαχόντα επί του εν λόγω θέματος;	Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αν δεν προσκομιστεί προσηκόντως και εμπροθέσμως η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης και σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων ή/και πλαστών εγγράφων (παρ. 11.3.1. περ. 5 της Προκήρυξης). Η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης καταπίπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. περ. 5 της Προκήρυξης. Ο Επιλεγείς και ο Επιλαχών αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.
6.	Για την περίπτωση απένταξης από τον κατάλογο των επιλαχόντων του διαγωνισμού, θα αρκεί το αίτημα του επιλαχόντος ότι επιθυμεί να απενταχθεί από τον κατάλογο των επιλαχόντων; Αυτό φαίνεται ότι ισχύει βάσει του όρου 12.9 της Προκήρυξης. Ωστόσο μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν θα απαιτείται και η έκδοση διοικητικής πράξης της ΡΑΕΕΥ περί απένταξης από τον κατάλογο των επιλαχόντων; Αν αποφασιστεί να εκδοθεί κάποια διοικητική πράξη, αυτή θα πρέπει να γίνεται και να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμελλητί ούτως ώστε να δύναται ο επιθυμών την απένταξη από τον	Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής θα γίνεται κατόπιν αιτήματος του Επιλαχόντος και προσκόμισης της απαιτούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση η Αρχή θα τροποποιήσει με απόφασή της τον Οριστικό Κατάλογο Επιλεγέντων, Αποκλεισθέντων και Επιλαχόντων Συμμετεχόντων.

	κατάλογο των επιλαχόντων να συμμετάσχει σε επόμενο διαγωνισμό.	
7.	<p>Στο άρθρο 15.1 της Προκήρυξης αναφέρεται το ακόλουθο: "...να τους θέσουν σε λειτουργία το αργότερο έως και την 31.12.2025".</p> <p>Παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε ότι θα αρκεί η κατάθεση προς τον αρμόδιο Διαχειριστή της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης του Σ.Α.Η.Ε. κατά την παρ. 2 του άρθρου 27 της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4951/2022 ως τις 30.9.2025, διότι ενδεχομένως κοντά στην καταληκτική ημερομηνία (31/12/2025) να μην είναι εφικτή η θέση σε δοκιμαστική λειτουργία ενός ΣΑΗΕ, εξ αιτίας πολλών σχετικών εκκρεμών αιτημάτων.</p>	<p>Για την επίτευξη του οροσήμου της 30ης.09.2025 αρκεί η κατάθεση του αιτήματος ενεργοποίησης της σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4951/2022.</p> <p>Η επίτευξη του οροσήμου της 31ης.12.2025 περί θέσης σε λειτουργία του Σ.Α.Η.Ε. επιβεβαιώνεται με την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.</p>
8.	<p>Βάσει του όρου 16.6 της Προκήρυξης: "Απένταξη Επιλεγέντων Συμμετεχόντων δύναται να προκληθεί και από απόρριψη του αιτήματος κατάτμησης ή τροποποίησης της ισχύουσας Άδειας Αποθήκευσης του Σ.Α.Η.Ε. από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., το οποίο κατατίθεται με την "Αίτηση Συμμετοχής - Δικαιολογητικά Συμμετοχής», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.2.1.(γ)."</p> <p>Παρακαλείσθε όπως διευκρινίσετε αν η απόφαση επί του αιτήματος τροποποίησης θα εκδοθεί πριν την εκπνοή της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της εγγυητικής επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης.</p> <p>Επίσης σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε αν θα καταπέσει η εκάστοτε κατατεθείσα εγγυητική επιστολή σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος κατάτμησης ή τροποποίησης της ισχύουσας Άδειας Αποθήκευσης.</p>	<p>Η απόφαση επί του αιτήματος τροποποίησης θα εκδοθεί πριν την εκπνοή της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της σχετικής εγγυητικής επιστολής. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος τροποποίησης επιστρέφεται και δεν καταπίπτει.</p> <p>Η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης.</p>
9.	Στην παρ. 11.5.4 της Προκήρυξης αναφέρει ότι υποβάλλεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε., ενώ στον Οδηγό Χρήσης του ΗΜ ΡΑΕΕΥ δεν έχουν συμπεριληφθεί πεδία για την υποβολή σχετικού αρχείου.	Βλ. Α. 2.

10.	Το Παράρτημα Β1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ θα προσκομιστεί με γνήσιο υπογραφής;	Το Παράρτημα Β1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ αποτελεί μέρος της – Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης η οποία φέρει γνήσιο υπογραφής.
11.	Αρκεί το Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή απαιτείται και σχετικό Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδιδόμενο από το κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο;	Αρκεί το Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
12.	Θέλουμε να μειώσουμε την χωρητικότητα για να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό με λιγότερες ώρες αποθήκευσης. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε τροποποίηση των αδειών πριν τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία ?Μπορεί να γίνει χωρίς τροποποίηση απλά δηλώνοντας χαμηλότερη χωρητικότητα στην ανταγωνιστική διαδικασία?	Η χωρητικότητα δύναται να μειωθεί, καταθέτοντας αίτημα τροποποίησης μαζί με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στα αντίστοιχα πεδία της πλατφόρμας.
13.	Οι αδειές μας είναι 1.5mw. Συνδέονται στη μέση τάση σταθμοί αποθήκευσης ? Που μπορούμε να απευθυνθούμε για τους όρους σύνδεσης των σταθμών.	Σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 7 της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087/19.05.2023 (Β' 3416) ΚΥΑ, ο σταθμός πρέπει να συνδεθεί στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. απευθείας ή μέσω έργων διασύνδεσης Μέσης Τάσης που δεν εντάσσονται στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
14.	Σε ποιο σημείο του Ηλεκτρονικού Μητρώου θα πρέπει να γίνει επισύναψη του εν λόγω Χρονοδιαγράμματος?	Βλ. Α.2.
15.	Θα πρέπει στο Τμήμα ΙΙ του Παραρτήματος Β (Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης) να συμπληρώσουμε πίνακα Μετοχολογίου της ανώνυμης εταιρείας, πανομοιότυπο με αυτόν ο οποίος θα επισυναφθεί και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο?	Στο Τμήμα ΙΙ του Παραρτήματος Β της Αίτησης Συμμετοχής καταχωρείται πίνακας με την καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης των μετόχων/εταίρων <u>μέχρι φυσικού προσώπου</u> , σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στην ηλεκτρονική εφαρμογή το οποίο επισυνάπτεται και σε μορφή excel στο αντίστοιχο πεδίο (με την αναφορά «μετοχολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή») της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
16.	Σε ποιο σημείο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας θα πρέπει να γίνει upload ο Πίνακας Τεχνικών Στοιχείων	Ο πίνακας του Παραρτήματος Β1 αποτελεί μέρος της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και εμπεριέχεται στο σχετικό αρχείο. Βλ. Α.2.
17.	Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής) αναφέρεται: "...και εγγυημένης χωρητικότητας/δηλούμενης χωρητικότητας .....MW". Δεν θα έπρεπε αντί για MW να αναγράφεται MWh καθώς αναφέρεται η χωρητικότητα και όχι η ισχύς στο συγκεκριμένο σημείο;	Σωστά, να διατυπωθεί MWh στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
18.	Μπορεί να υποβληθεί αίτηση τροποποίησης (αύξησης) της εγκατεστημένης ισχύος της εν λόγω άδειας μαζί με την υποβολή της προσφοράς στον διαγωνισμό.	Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού αποθήκευσης δεν αποτελεί στοιχείο της Άδειας Αποθήκευσης.
19.	Είναι αποδεκτό η εγγυημένη χωρητικότητα ενός Σ.Α.Η.Ε. η οποία θα δηλωθεί κατά τη συμμετοχή στο διαγωνισμό να είναι μικρότερη της εγγυημένης χωρητικότητας όπως αυτή αναφέρεται στην Άδεια Αποθήκευσης αυτού (και σε κάθε περίπτωση πάνω από 2MWh/MW)?	Η αίτηση συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από αίτημα τροποποίησης της Άδειας Αποθήκευσης, για μείωση της μέγιστης ισχύος έγχυσης ή της εγγυημένης χωρητικότητας.

20.	Θα ήθελα να ρωτήσω αν το τέλος συμμετοχής του Άρθρου 9 της εν λόγω Προκήρυξης είναι άλλο από το παράβολο που αναγράφεται στο Βήμα 6 του οδηγού βοήθειας που εκδόθηκε για την σχετική διαδικασία. Πότε πρέπει να καταβληθεί το κάθε πόσο στην περίπτωση που πρόκειται για δύο διαφορετικά;	Το Βήμα 6 του Οδηγού και το Άρθρο 9 της Προκήρυξης αναφέρονται στο ίδιο τέλος συμμετοχής το οποίο υποβάλλεται εντός του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων.
21.	Στο Παράρτημα Β υπάρχει το έγγραφο Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και στον πίνακα Α.2 ζητείται να συμπληρωθεί η ημερομηνία και το ποσό του τέλους. Πως θα συμπληρωθούν αυτά τα στοιχεία αφού σύμφωνα με τον οδηγό ο κωδικός πληρωμής και το ποσό εμφανίζονται στο 6ο βήμα; Επομένως πως θα επισυνάψω συμπληρωμένο το έγγραφο Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης ενώ δεν έχει προηγηθεί η πληρωμή;	Ως ημερομηνία πληρωμής δύνανται να συμπληρωθεί η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης συμμετοχής. Το τέλος συμμετοχής απαιτείται να έχει πληρωθεί εντός της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών (ήτοι έως 10.07.2023). Η διαδικασία έκδοσης κωδικού RF γίνεται αυτόματα κατά την υποβολή της αίτησης και η ημερομηνία πληρωμής καταγράφεται αυτόματα από το σύστημα.
22.	Στο υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ζητείται να συμπληρωθεί το πεδίο «εγγυημένης χωρητικότητας /δηλούμενης χωρητικότητας .....MW». Σε άλλα σημεία όμως της προκήρυξης αναφέρεται ως Δηλούμενη Εγγυημένη Χωρητικότητα Σ.Α.Η.Ε. (σε MWh). Πρόκειται για την ίδια τιμή; Η πρέπει να συμπληρωθούν στην εγγυητική επιστολή δύο τιμές χωρισμένες με κάθετο;	Συμπληρώνεται η τιμή της χωρητικότητας με την οποία συμμετέχετε στην ανταγωνιστική διαδικασία, δηλαδή είτε με αυτή που αναγράφεται στην Άδεια Αποθήκευσης (εγγυημένη χωρητικότητα), είτε με αυτή που δηλώνεται με την αίτηση τροποποίησης της Άδειας Αποθήκευσης (δηλούμενη χωρητικότητα).
23.	Στο άρθρο 8 της προκήρυξης αναφέρει «...Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία <b>περισσοτέρων του ενός Σ.Α.Η.Ε. που προέρχονται από κατάτμηση Άδειας Αποθήκευσης</b> , η οποία συντελείται μετά από τη θέση σε ισχύ της Υπουργικής Απόφασης.» Εννοεί περισσότερων του ενός Σ.Α.Η.Ε. που προέρχονται από κατάτμηση της ίδιας άδειας αποθήκευσης?	Κάθε κάτοχος Σ.Α.Η.Ε. που υποβάλει προσφορά θεωρείται ξεχωριστός Συμμετέχων. Συνεπώς επιτρέπεται ένας σταθμός που προκύπτει από κατάτμηση της Άδειας Αποθήκευσης.
24.	Η Εγγυημένη Χωρητικότητα που θα δηλωθεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Β1 είναι η χωρητικότητα η οποία αναγράφεται στην εκδοθείσα Άδεια Αποθήκευσης ή η ελάχιστη απαιτούμενη Εγγυημένη Χωρητικότητας (2 MWh/MW) ; Σε συνέχεια αυτού, η χωρητικότητα με την οποία ο Σ.Α.Η.Ε. θα ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης (η απόκλιση από την οποία ελέγχεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 9 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087) είναι η Εγγυημένη Χωρητικότητα της Άδειας Αποθήκευσης ή η ελάχιστη απαιτούμενη εγγυημένη χωρητικότητα ;	Σύμφωνα με την παρ.3 (κη) του ν. 4001/2011: «(λη) Εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα Σταθμού Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: Η μέγιστη ποσότητα ενέργειας, την οποία ο Σταθμός Αποθήκευσης είναι δυνατό να αποδίδει εξασφαλισμένα στην έξοδό του, αξιοποιώντας ενέργεια των αποθηκευτικών του συστημάτων, χωρίς ενδιάμεση φόρτιση αυτών. Η ενέργεια αυτή μετράται στο σημείο σύνδεσης του Σταθμού Αποθήκευσης με το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.»  Επίσης βάσει των διατάξεων της παρ. 3(β) του άρθρου 9 της υπ' αρ. ΚΥΑ: «(β) Εάν η εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα Ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε. υπολείπεται αυτής με την οποία ο

		<p>Σ.Α.Η.Ε. εντάχθηκε σε καθεστώς ενίσχυσης, το ετήσιο Έσοδο Αναφοράς του Σ.Α.Η.Ε. μειώνεται κατά τουλάχιστον 0,5% για κάθε εκατοστιαία μονάδα απόκλισης από την ελάχιστη απαιτούμενη εγγυημένη χωρητικότητα. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται κατά το έτος στο οποίο διαπιστώθηκε η απόκλιση και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι να αποκατασταθεί η τήρηση της απαίτησης.»</p> <p>Βάσει των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:</p> <p>α) Η Εγγυημένη Χωρητικότητα που θα δηλωθεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Β1 είναι αυτή η οποία αναγράφεται στην εκδοθείσα Αδεια Αποθήκευσης (εφόσον δεν υποβάλλεται αίτημα μείωσης εγγυημένης χωρητικότητας. Αν έχει υποβληθεί αίτημα μείωσης είναι η ισχύς που δηλώνεται στο αίτημα τροποποίησης).</p> <p>β) Ο έλεγχος απόκλισης της “μετρούμενης χωρητικότητας” του Ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε. γίνεται βάσει της Εγγυημένης Χωρητικότητας (με την οποία εντάχθηκε ο σταθμός). Η μείωση όμως του Ετήσιου Εσόδου Αναφοράς του Σ.Α.Η.Ε., κατά τουλάχιστον 0,5%, <b>θα εφαρμοστεί μόνο</b> στην περίπτωση που η “μετρούμενη χωρητικότητα” είναι μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη εγγυημένη χωρητικότητα του διαγωνισμού (δηλ. κάτω από τις δύο (2) ώρες (MWh/MW) στην περίπτωση της Α’ ανταγωνιστικής διαδικασίας).</p>
25.	<p>Στην Παράγραφο 2.6 του Άρθρου 2 της Προκήρυξης Ρ.Α.Α.Ε.Υ. 1/2023 αναφέρεται ότι: Οι ενισχύσεις που χορηγούνται με την παρούσα δεν θα πρέπει να σωρεύονται με άλλες μορφές ενίσχυσης για την κάλυψη των ίδιων επιλέξιμων δαπανών. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν οι ενισχύσεις που χορηγούνται με την παρούσα συνδυάζονται με δάνειο του ΤΑΑ με επιτόκιο αναφοράς (το επιτόκιο αναφοράς δεν συνιστά κρατική ενίσχυση).</p>	<p>Εκκρεμεί απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.</p>
26.	<p>Τέλος Συμμετοχής: Με την είσοδο μας στην πλατφόρμα αλλά και την αναφορά του Άρθρου 9.1 «Κάθε Συμμετέχων στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία οφείλει να χρησιμοποιήσει το μοναδικό Κωδικό Πληρωμής, ο οποίος προκύπτει αυτόματα από το σύστημα μετά την υποβολή των Δικαιολογητικών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, αναγραφόμενος στο πεδίο ‘Κωδικός Πληρωμής ΔΙΑΣ’ και να προβεί στη σχετική πληρωμή του» συμπεραίνουμε ότι πρώτα υποβάλλεται η πλήρης αίτηση και μετά είναι εφικτή η πληρωμή. Με δεδομένα όμως ότι: (i) Στην αίτηση και σχετική ΥΔ δηλώνεται ότι έχει πληρωθεί (Παράρτημα Β, Τμήμα ΙV, Πίνακας Α.2.2.), (ii) Η πληρωμή του μετά την υποβολή της αίτησης αν αυτή πραγματοποιηθεί</p>	<p>Η πληρωμή του τέλους συμμετοχής πραγματοποιείται μετά την οριστικοποίηση υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής.</p>

	κοντά στην προθεσμία δημιουργεί διαχειριστικές δυσκολίες και ενδεχομένως ζητήματα έγκαιρης ενημέρωσης των διαπραγματευτικών συστημάτων και ως εκ τούτου αμφισβητήσεων/ενστάσεων, ζητούμε να δίνεται η δυνατότητα να γίνει η πληρωμή πριν την ολοκλήρωση της αίτησης.	
27.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί/επιβεβαιωθεί ότι το Τέλος Υποβολής Τροποποίησης Άδειας Αποθήκευσης υποβάλλεται μετά την επιτυχία στο διαγωνισμό καθώς μόνο σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται από την ΡΑΑΕΥ και καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στην πλατφόρμα.	Ναι.
28.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν στην Τροποποίησης Άδειας Αποθήκευσης υποβάλλεται νέο LOI. Θεωρούμε ότι εφόσον πρόκειται για μείωση και κρίνοντας από προγενέστερες αντίστοιχες αιτήσεις που έχουμε υποβάλλει και τροποποιήθηκαν οι σχετικές άδειες, δεν απαιτείται και μπορούμε να υποβάλλουμε το αρχικό. Παρακαλώ επιβεβαιώστε.	Για την τροποποίηση της Άδειας Αποθήκευσης υποβάλλονται όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011, μεταξύ των οποίων και στοιχεία οικονομικής επάρκειας του αιτούντος. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή υπάρχει σχετικό πεδίο για την υποβολή των στοιχείων τροποποίησης.
29.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι στην πλατφόρμα: «Δηλούμενη Χωρητικότητα (MW)», αναφέρεται στην τροποποιημένη Εγγυημένη (ωφέλιμη) Χωρητικότητα σε MWh (υποθέτουμε ότι εκ παραδρομής στην πλατφόρμα είναι σε MW).	Ναι, η δηλούμενη χωρητικότητα είναι η χωρητικότητα που δηλώνεται στην αίτηση τροποποίησης της Άδειας και είναι σε MWh.
30.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι στην πλατφόρμα: «Δηλούμενη Ισχύς (MW)» αναφέρεται στην τροποποιημένη στην μέγιστη ισχύ έγχυσης σε MW.	Ναι, η δηλούμενη ισχύς είναι η ισχύς που δηλώνεται στην αίτηση τροποποίησης της Άδειας.
31.	Στην ΥΔ (Παράρτημα Β, Τμήμα ΙΙΙ), παρ (ι) και (ια), στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια σχέση με άλλο Συμμετέχοντα παρακαλούμε διευκρινίστε αν (i) Διαγράφονται εντελώς (ii) Διαγραμμίζονται (iii) Μένουν κενά (iv) Μνημονεύεται ότι δεν έχουν εφαρμογή	Η ΥΔ είναι υπόδειγμα, μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως.  Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σχέση «Συνδεδεμένης ή Συνεργαζόμενης επιχείρησης» με άλλο Συμμετέχοντα μνημονεύεται ρητώς.
32.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν η Τεχνική Περιγραφή του ΣΑΗΕ (Άρθρο 11.5.1.) δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα ή πρέπει να είναι στην Ελληνική	Σύμφωνα με την παρ. 4.2. της Προκήρυξης, στην Αγγλική γλώσσα δύνανται να υποβληθούν έγγραφα τεχνικής περιγραφής και τεκμηρίωσης κατασκευαστών που αφορούν στον εξοπλισμό. Η Τεχνική Περιγραφή του Σ.Α.Η.Ε. πρέπει να υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα.
33.	Άρθρο 12.6: «Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οικονομικές Προσφορές Συμμετεχόντων είναι ίσες και η επιλογή τους οδηγεί σε υπέρβαση της ακριβούς δημοπρατούμενης ισχύος, πλέον του περιθωρίου που παρέχεται από τον κανόνα του τελευταίου έργου της ανωτέρω παραγράφου, τότε επιλέγονται οι Σ.Α.Η.Ε. με μεγαλύτερη αδειοδοτική ωριμότητα, για την οποία λαμβάνονται υπόψη η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η υποβολή αιτήματος για έκδοση όρων σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και η χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης».	Επιβεβαιώνεται.



	<p>Αντιλαμβανόμαστε ότι η αναφορά «ίσες» αφορά προσφορές που έχουν και ίδια παράμετρο τιμής και ίδια παράμετρο Μέγιστης Έγχυσης Ισχύος.</p> <p>Προσφορές με ίδια παράμετρο τιμής αλλά διαφορετική παράμετρο Μέγιστης Έγχυσης Ισχύος δεν θεωρούνται ίσες βάση της αναφοράς «Αν δύο οικονομικές Προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε προκρίνεται αυτή, της οποίας ο Σ.Α.Η.Ε. έχει την μικρότερη Μέγιστη Ισχύ Έγχυσης».</p> <p>Συνεπώς τα κριτήρια κατάταξης είναι σειριακά ως εξής:</p> <p>(i) Παράμετρος τιμής, προκρίνεται η μικρότερη</p> <p>(ii) Αν (i) είναι ίσα, παράμετρος Μέγιστης Έγχυσης Ισχύος, προκρίνεται η μικρότερη</p> <p>(iii) Αν και (ii) είναι ίσα, αδειοδοτική ωριμότητα, προκρίνεται το ωριμότερο</p> <p>Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.</p>	
34.	Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί το ίδιο πρόσωπο για δύο (2) ξεχωριστές αιτήσεις δύο (2) Σ.Α.Η.Ε. της ίδιας εταιρείας;	Ναι. Βλ. Β. 4
35.	Υποβολή ερωτημάτων 10 εργάσιμες πριν τις 10.07 ή έως τις 30.06;	Έως 30.06.2023
36.	<p>«Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός (1) Σ.Α.Η.Ε., για τους οποίους καταθέτει Αιτήσεις Συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, μετά την είσοδό του στην ως άνω Ηλεκτρονική Εφαρμογή, δύναται να προβεί στον ορισμό περισσότερων του ενός χρηστών (φυσικών προσώπων), οι οποίοι θα υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για λογαριασμό του Ενδιαφερομένου»</p> <p>Από το παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί το ίδιο πρόσωπο για δύο (2) ξεχωριστές αιτήσεις δύο (2) Σ.Α.Η.Ε. της ίδιας εταιρείας, ισχύει?</p> <p>Στο άρθρο 11.5. αναφέρεται η Τεχνική Προσφορά. Θα αποτελεί ξεχωριστό έγγραφο ή ενιαίο έγγραφο με τις υπεύθυνες δηλώσεις του παραρτήματος Θ?</p> <p>Δεδομένου ότι δεν αναφέρεται ως υποβληθέν δικαιολογητικό στο υπόδειγμα της αίτησης, θα υπάρχει ξεχωριστό πεδίο στην πλατφόρμα όπου θα υποβάλλονται?</p>	<p>Ως προς το πρώτο ερώτημα, βλ. Β.4</p> <p>Ως προς το δεύτερο: (α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος Θ υποβάλλονται σε ξεχωριστό πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής, (β) η Τεχνική Περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβάνονται στην Αίτηση Συμμετοχής μετά το Β1 Τεχνικά Στοιχεία και (γ) Το αίτημα τροποποίησης και τα λοιπά στοιχεία αδειοδοτικής ωριμότητας υποβάλλονται σε ξεχωριστό πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Δείτε και Οδηγό Χρήσης της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής.</p>
37.	<p>Το παράρτημα Β1-Τεχνικά Στοιχεία υποβάλλεται ως ξεχωριστό έγγραφο ή ως ενιαίο με το Παράρτημα Β2-Συνοπτικά Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς?</p> <p>Δεδομένου ότι δεν αναφέρεται ως υποβληθέν δικαιολογητικό στο υπόδειγμα της αίτησης, θα</p>	<p>Το παράρτημα Β1-Τεχνικά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Συμμετοχής. Το Παράρτημα Β2 υποβάλλεται σε ξεχωριστό πεδίο. Δείτε και Οδηγό Χρήσης της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής.</p>

	υπάρχει ξεχωριστό πεδίο στην πλατφόρμα όπου θα υποβάλλονται?	
38.	<p>Σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση διάρκειας έγχυσης ισχύος της παραγράφου 8.1.1, α.</p> <p>Η διαστασιολόγηση του έργου με το οποίο έχουμε πρόθεση να συμμετέχουμε στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών (σύμφωνα με την άδεια αποθήκευσης), έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης/απορρόφησης 50MW και εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 99,3MWh.</p> <p>Μπορούμε να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό με μέγιστη ισχύ έγχυσης 49,6MW και εγγυημένη χωρητικότητα 99,3MWh ώστε να πληρούμε τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 8.1.1 ή θα πρέπει να συνυποβάλλουμε στοιχεία τροποποίησης που θα αυξάνουν την εγγυημένη χωρητικότητα στα πλαίσια που απαιτούνται (εντός του ορίου του 10% του άρθρου 71 παρ5 δ του Ν4951 για τροποποίηση εκτός κύκλου);</p>	Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης – μείωσης μέγιστης ισχύος έγχυσης.
39.	<p>Το τελικό σημείο σύνδεσης και μέτρησης εγγεόμενης ενέργειας θα είναι στον Υποσταθμό ΥΤ που θα γίνει η διασύνδεση του σταθμού αποθήκευσης με το ΕΣΜΗΕ. Ο λόγος της εγγυημένης χωρητικότητας προς την μέγιστη ισχύ έγχυσης της παρ 8.1.1 πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 2 στο τελικό σημείο διασύνδεσης; (ΥΣ υψηλής τάσης) ή στα όρια του έργου (σημείο αναχώρησης γραμμής μέσης τάσης). Συνεπώς πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απώλειες μεταφοράς μέχρι το «υποθετικό» σημείο σύνδεσης, μιας και δεν έχουμε οριστικούς όρους σύνδεσης ακόμη ή αρκεί να πληρούνται οι όροι στον τοπικό μετρητή;</p>	Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 11 της ΚΥΑ και την παρ. 15.2. (ιγ) της Προκήρυξης τα τεχνικά χαρακτηριστικά ελέγχονται στο σημείο σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ.
40.	<p>Σε περίπτωση που το έργο επιλεγεί κατά την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και στη συνέχεια λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης με κόστος εκτός ορίων βιωσιμότητας του, υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης (εθελοντικής απένταξης του επιλεγέντος) με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής;</p>	Σύμφωνα με την παρ. 15.7. της Προκήρυξης ο Επιλεγείς Συμμετέχων δεν δύναται να υποβάλει αίτημα απένταξης πριν τη λήξη της Περιόδου Ενίσχυσης.
41.	<p>Για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την παράγραφο 11.3.1 του Άρθρου 11, είναι απαραίτητη η κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, ενώ μετά την επιλογή του εκάστοτε Συμμετέχοντα και σύμφωνα με την παράγραφο 11.3.2 του ίδιου άρθρου, είναι απαραίτητη η κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης.</p>	Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικώς) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).

	<p>Θα θέλαμε όμως εδώ να σας εφιστήσουμε την προσοχή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ο Επιλαχών ενημερωθεί περί Αδυναμίας Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ.</li> <li>2) Ο Επιλαχών δεν λάβει εμπροθέσμως ήτοι οριακά τουλάχιστον 14 μήνες πριν την λήξη προθεσμίας όπως την όρισε η Προκήρυξη της Ρ.Α.Α.Ε.Υ, ώστε να σπεύσει να υλοποιήσει μέχρι τέλους του 2025, διότι άνευ Όρων προφανώς δεν δύναται να εκκινήσει ένας επενδυτής τις εργασίες.</li> <li>3) Ο Επιλαχών λάβει ΟΠΣ της μη αποδοχής του (όπως στις ΑΠΕ μιας και οι Σταθμοί Αποθήκευσης αντιμετωπίζονται <u>βάση της νομοθεσίας</u> ως ΑΠΕ).</li> </ol>	
42.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>"Καθαρό Έσοδο Αγοράς"</b>, τι ακριβώς περιλαμβάνεται στις "δαπάνες, χρεώσεις, κρατήσεις και στα λοιπά έξοδα"? Περιλαμβάνονται και λειτουργικά έξοδα? (Άρθρο 3 παρ. 3.28)</li> <li>2. Χρειάζεται να συμπεριληφθεί και <b>οικονομική περιγραφή</b> πέραν της <b>οικονομικής προσφοράς</b> για τη συμμετοχή στην επερχόμενη δημοπρασία και αν ναι τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτή?</li> <li>3. Τι συμβαίνει εάν τα <b>Εκτιμώμενα Έσοδα Αγορών</b> μιας Ομάδας Έργων είναι μεγαλύτερα από το <b>Έσοδο Αναφοράς</b> ενός ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε?</li> <li>4. Τι συμβαίνει εάν τα <b>Απολογιστικά Έσοδα Αγορών</b> μιας Ομάδας Έργων είναι μεγαλύτερα από το <b>Έσοδο Αναφοράς</b> ενός ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε?</li> <li>5. Με βάση <b>ποια κριτήρια</b> εντάσσεται ένας Σ.Α.Η.Ε σε μία Ομάδα Έργων?</li> <li>6. Ποιο είναι το όριο για την απόκλιση μεταξύ Απολογιστικών και Εκτιμώμενων Εσόδων Αγορών, άνω του οποίου η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δύναται να διενεργεί έκτακτη αναθεώρηση της απαιτούμενης λειτουργικής ενίσχυσης των έργων και πώς θα διαμορφώνεται τελικά σε αυτή τη περίπτωση η λειτουργική ενίσχυση? (όπως αναφέρεται στην παρ.5 του άρθρου 14 του ΦΕΚ 3416 Β'/20.05.2023)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. (κε) της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3416) Καθαρό Έσοδα Αγοράς ορίζονται ως: <i>«Τα πάσης φύσεως ετήσια έσοδα των Σ.Α.Η.Ε. από τις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, από τα οποία αφαιρούνται οι δαπάνες, χρεώσεις, κρατήσεις και λοιπά έξοδα στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης αυτών στις Αγορές, εξαιρουμένων των χρεώσεων μη συμμόρφωσης που επιβάλλονται από τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τυχόν προστίμων που επιβάλλονται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για παράβαση νόμου ή κανόνων των Αγορών από τους Σ.Α.Η.Ε. Το Καθαρό Έσοδο Αγοράς εκφράζεται σε ευρώ ανά μεγαβάτ (€/MW) μέγιστης ισχύος έγχυσης.»</i></li> <li>2. Σύμφωνα με την παρ. 11.4. της Προκήρυξης στην Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται μόνο η τιμή (€/MW/έτος).</li> <li>3. Δείτε άρθρα 12-14 της ΚΥΑ.</li> <li>4. Δείτε άρθρα 12-14 της ΚΥΑ.</li> <li>5. Δείτε άρθρο 13 της ΚΥΑ.</li> <li>6. Δείτε άρθρα 12-14 της ΚΥΑ.</li> </ol>

43.	Στο Παράρτημα Γ της Προκήρυξης (Υπόδειγμα απόφασης οργάνου διοίκησης Συμμετέχοντος νομικού προσώπου) δεν αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντος Σ.Α.Η.Ε. Ποια είναι τα <b>ελάχιστα στοιχεία περιγραφής του Σ.Α.Η.Ε.</b> που πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση του οργάνου διοίκησης της συμμετέχοντος νομικού προσώπου?	Στο Υπόδειγμα απόφασης οργάνου διοίκησης υπάρχει πεδίο για τη συμπλήρωση των στοιχείων του Σ.Α.Η.Ε. τα οποία αυτά που αναφέρονται και στις ΥΔ.
44.	Τι πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει η Τεχνική Περιγραφή του 11.5.1;	Στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1.
45.	Για έργο με άδεια αποθήκευσης μέγιστης έγχυσης και απορρόφησης ισχύος 50MW, έχουμε ήδη αιτηθεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής Συμμετοχής αξίας €1.750.000,00. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να συμμετάσχουμε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία του παρόντος με δηλούμενη μέγιστη ισχύ μικρότερη των 50MW ( τροποποίηση ή κατάτμηση της Άδειας Αποθήκευσης σύμφωνα με τις παρ. 3.3 και 11.5.2) , θα γίνει δεκτή η προαναφερθείσα εγγυητική επιστολή δεδομένου ότι θα υπερκαλύπτει το απαιτούμενο ποσό με βάση την νέα δηλούμενη μέγιστη ισχύς έγχυσης του ΣΑΗΕ;	Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να εκδοθεί με τα ακριβή στοιχεία του Σ.Α.Η.Ε.
46.	Αναφορικά με την Τροποποίηση της Άδειας αποθήκευσης με μείωση ισχύος ή/και χωρητικότητας α. Είναι εφικτό να καταθέσουμε τα ίδια αρχεία σε σχέση με την αρχική αίτηση (πρώτη έκδοση της άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) ; Η ερώτηση αφορά τα αρχεία σχετικά με i) Στοιχεία Οικονομικής Επάρκειας του Αιτούντος ii) Συνολικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, αφού το Έργο αποτελεί υποσύνολο της αρχικής άδειας αποθήκευσης. β. Χρειάζεται να καταθέσει ο Αιτών το εφάπαξ τέλος υποβολής νέας αίτησης (60 ευρώ/MW μέγιστης ισχύος έγχυσης);	(α) Για την τροποποίηση της Άδειας Αποθήκευσης υποβάλλονται όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011, προσαρμοσμένα στο αίτημα τροποποίησης. (β) Το προβλεπόμενο τέλος για την τροποποίηση θα υποβληθεί εφόσον εγκριθεί το αίτημα τροποποίησης.
47.	Στο τμήμα II, Στοιχεία Μετόχων της σελίδας 47 της Προκήρυξης, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης του μέρους αυτού. Πρόκειται για ελεύθερο σχέδιο; Το ερώτημα εγείρεται λόγω του πίνακα στην ίδια ενότητα σε σχέση με την Υποβολή Άδειας Αποθήκευσης και αίτηση τροποποίησης της Άδειας. Μήπως εννοείται να εισαχθεί ένα πρότυπο πίνακα για τα στοιχεία των μετόχων;	Στη ηλεκτρονική εφαρμογή υπάρχει σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση. Βλ. Β. 15.
48.	Όσον αφορά στο άρθρο 11.2.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία Συμμετέχοντος και	Υποβάλλεται το ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως έχει δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ.

	<p>συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο 1.α. "Αν ο Συμμετέχων είναι εταιρεία (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.) ή Ενεργειακή Κοινότητα κατά την έννοια του ν. 4513/2018 (Α' 9), ή Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας, κατά την έννοια του Κεφαλαίου ΒΑ' του ν. 3468/2006 ή Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών, κατά την έννοια των άρθρων 47Α - 47Β του ν. 4001/2011, οφείλει να υποβάλει: (α) αντίγραφο του πλέον πρόσφατου (κωδικοποιημένου) καταστατικού δημοσιευμένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με το σύνολο των τροποποιήσεων του μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής", παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν στην περίπτωση Α.Ε. πρέπει να κατατεθούν το σύνολο των τροποποιήσεων (πάνω από 10 στην περίπτωση τη δική μας) και αν ναι, σε τι μορφή θα πρέπει να αναρτηθούν (zip, rar, κτλ.)</p>	
49.	<p>Σε περίπτωση απένταξης Επιλεγέντων Συμμετεχόντων, κατά τα ορισθέντα στο άρθρο 12.10 και 16.6. της Προκήρυξης, από απόρριψη του αιτήματος κατάτμησης ή τροποποίησης της ισχύουσας Άδειας Αποθήκευσης του Σ.Α.Η.Ε. από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., το οποίο κατατίθεται με την «Αίτηση Συμμετοχής - Δικαιολογητικά Συμμετοχής», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.2.1.(γ), επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται στις περιπτώσεις του α.6 της παρ. 11.3.1.;</p>	<p>Βλ. Α. 5.</p>
50.	<p>Οι κυρώσεις που αναγράφονται (i) στο άρθρο 16.1., ήτοι μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης στο Διαχειριστή για ενεργοποίηση της Σύνδεσης του ΣΑΗΕ έως την 30.09.2025 και (ii) στο άρθρο 16.2. απένταξη του Επιλεγέντος Συμμετέχοντος από το καθεστώς στήριξης και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης εάν ο Επιλεγείς Συμμετέχων δεν υποβάλει αίτηση για ενεργοποίηση της σύνδεσης του ΣΑΗΕ στο Σύστημα έως την 31.12.2025, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που τα συγκεκριμένα ορόσημα δεν έχουν επιτευχθεί για λόγους/γεγονότα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Επιλεγέντος Συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων και των γεγονότων Ανωτέρας βίας? Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών και αντίστοιχης μη κατάπτωσης της</p>	<p>(α) Οι Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης καταπίπτει λόγω μη επίτευξης των οροσήμων σύμφωνα τα ειδικώς οριζόμενα στην Προκήρυξη. (β) Σύμφωνα με την παρ. 15.7. της Προκήρυξης ο Επιλεγείς Συμμετέχων δεν δύναται να υποβάλει αίτημα απένταξης πριν τη λήξη της Περιόδου Ενίσχυσης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.1. περ. 5 της Προκήρυξης, σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 3 μηνών από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει.</p>

	<p>Εγγυητικής Επιστολής σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας;</p> <p>Σε περίπτωση που Επιλεγείς Συμμετέχων επιθυμεί να απεντάξει το Έργο του από το καθεστώς ενίσχυσης εντός του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών από την έκδοση του Οριστικού Καταλόγου (που οφείλει να προσκομίσει την Ε.Ε. Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης), η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δύναται να του επιστραφεί;</p>	
51.	<p>Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που απαιτείται για το αίτημα κατάτμησης της άδειας αποθήκευσης;</p> <p>a. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α' Ανταγωνιστική Διαδικασίας (τεχν. περιγραφή, μελέτες, business plans, Loi κλπ), αφορούν μονάχα το Έργο που συμμετέχει στην Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία, ή θα πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των επιμέρους αδειών αποθήκευσης που προκύπτουν από την κατάτμηση; Αν ισχύει για το σύνολο των επιμέρους αδειών, θα πρέπει αυτά να υποβληθούν σε αυτό το στάδιο ή μετέπειτα, μετά από επιτυχή έκβαση του Έργου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και συνεπώς έγκριση του αιτήματος κατάτμησης;</p> <p>b. Θα πρέπει να γίνει κάποιο αίτημα/διαδικασία/αποστολή στοιχείων, αναφορικά με την κατάτμηση, εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αφορά την Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία;</p> <p>c. Για την έκδοση της αρχικής ενιαίας άδειας αποθήκευσης, είχε εκδοθεί ένα <u>Letter of Intent</u> από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που πιστοποιεί την δυνατότητα εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση κατάτμησης, επαρκεί το αρχικό Letter of Intent για το σύνολο των επιμέρους έργων που προκύπτουν από την κατάτμηση, ή θα πρέπει να εκδοθούν επιμέρους Letters of Intent για κάθε άδεια ξεχωριστά; Ή μήπως δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης Loi για τα αιτήματα των επιμέρους έργων; Αντισταθμίστε ότι το σενάριο έκδοσης νέων διακριτών Loi είναι χρονοβόρο και δυσχεραίνει τη διαδικασία υποβολής, ιδίως εφόσον αφορά σε μια διαδικασία (κατάτμηση) που εν τέλει μπορεί να μην καταστεί αποδεκτή εφόσον ο</p>	<p>(α) Με την Αίτηση Συμμετοχής στην α' ανταγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για κάθε τμήμα της αρχικής Άδειας που προκύπτει από την αιτηθείσα κατάτμηση.</p> <p>(β) Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.</p> <p>(γ) Πρέπει να υποβληθούν όλα τα στοιχεία οικονομικής επάρκειας, συμπεριλαμβανομένου νέου LOI για κάθε τμήμα της αρχικής Άδειας που προκύπτει από την αιτηθείσα κατάτμηση.</p>

	αιτών Σ.Α.Η.Ε. δεν επιλεγεί στην Ανταγωνιστική Διαδικασία.	
52.	<p>Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν για τα δικαιολογητικά του Άρθρου 132ΣΤ για την περίπτωση του αιτήματος κατάτμησης της άδειας αποθήκευσης, καθώς και για τα έγγραφα της τεχνικής περιγραφής και αδειοδοτικής ωριμότητας του έργου, απαιτείται η επικύρωση από δικηγόρο, ακόμα και στην περίπτωση όπου συντάσσονται από τον Ενδιαφερόμενο ή είναι πρωτότυπα ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. μία βεβαίωση μηχανικού, η οποία υποβάλλεται «σκαναρισμένη» όπως συντάχθηκε, σφραγίστηκε και υπογράφηκε από τον συντάξαντα μηχανικό ή το πρακτικό Δ.Σ. συμμετοχής, το οποίο θα υποβληθεί ως ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας).</p>	<p>Αναφορικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση τροποποίησης/κατάτμησης δεν απαιτείται επικύρωση.</p> <p>Αναφορικά με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά της Αίτησης Συμμετοχής, δείτε άρθρα 4 και 11 της Προκήρυξης.</p>
53.	<p>Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν ο Αντίκλητος που ορίζεται στην Απόφαση Οργάνου Διοίκησης Συμμετέχοντος ΝΠ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της Προκήρυξης, και στον οποίο εξουσιοδοτείται η υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής και λοιπών Υπεύθυνων Δηλώσεων, πρέπει να ταυτίζεται με τον Αντίκλητο που δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και διαχειρίζεται την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής του Ενδιαφερόμενου</p>	Ναι.
54.	<p>1. Στην παρ.11.5.1 «Τεχνική Προσφορά» αναφέρεται ότι πρέπει να υποβληθεί «11.5.1 Τεχνική περιγραφή του Σ.Α.Η.Ε.». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν η εν λόγω Τεχνική Περιγραφή αφορά αποκλειστικά και μόνο στη συμπλήρωση του «Παραρτήματος Β1 Τεχνικά Στοιχεία» όπως ορίζεται στην παρ.15.4 «15.4. Οι Συμμετέχοντες συμπληρώνουν τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Παράρτημα Β1».</p> <p>Διαφορετικά, δηλαδή αν η Τεχνική Περιγραφή είναι ένα επιπλέον έγγραφο του Παραρτήματος Β1, παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι πρέπει να περιλαμβάνει.</p> <p>2. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν το Παράρτημα Β1 πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή.</p> <p>3. Σύμφωνα με την παρ.4.2 της προκήρυξης «Δύναται να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα τα έγγραφα τεχνικής περιγραφής και τεκμηρίωσης κατασκευαστών εξοπλισμού», τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στα</p>	<p>1. Η τεχνική περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1.</p> <p>2. Το Παράρτημα Β1 συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Συμμετοχής η οποία φέρει γνήσιο υπογραφής.</p> <p>3. Σύμφωνα με την παρ. 11.5.1. υποβάλλεται τεκμηρίωση (για παράδειγμα έγγραφα κατασκευαστών εξοπλισμού) για την εκπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών/απαιτήσεων που ορίζονται στην παρ. 15.2.γ της Προκήρυξης.</p>

	<p>παραδοτέα της παρ.11.5 «Τεχνική Προσφορά». Επομένως, υπάρχει ή όχι η υποχρέωση να δοθούν τα ανωτέρω έγγραφα των κατασκευαστών εξοπλισμού? Εάν ναι για ποιον εξοπλισμό?</p>	
55.	<p>Σε ποια υπηρεσία πρέπει να αιτηθούμε όρους σύνδεσης?</p> <p>Σε περίπτωση που συμμετέχουμε στο διαγωνισμό για σταθμούς αποθήκευσης και προκρινόμαστε, το κόστος των όρων σύνδεσης ποιος το επιβαρύνεται? Ο ΕΣΜΗΕ?</p> <p>Σας θέτω αυτό το ερώτημα γιατί είμαστε 12χλμτρα από υποσταθμό υψηλής τάσης και 50 μέτρα από το δίκτυο την μέσης. Με βάση ποιο δίκτυο θα υπολογίσουμε το κόστος σύνδεσης. Οι άδειες που έχουμε είναι πολύ μικρής ισχύος (1.5mw).Οπότε το κόστος σύνδεσης μπορεί να είναι ασύμφορο.</p>	<p>Στον ΑΔΜΗΕ. Οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι για τη σύνδεση του Σ.Α.Η.Ε. στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε ορίζονται στην σχετική Προσφορά Όρων Σύνδεσης.</p>
56.	<p>Σύμφωνα με το άρθρο 11.7 της σχετικής Προκήρυξης όπου αναφέρεται “η Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 11.2, η Οικονομική Προσφορά της παρ. 11.4 και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 11.5.3 αποτελούν τα μοναδικά δικαιολογητικά, που θα πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισμού θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα <a href="http://www.gov.gr">www.gov.gr</a>, ή οποιαδήποτε Διοικητική ή Αστυνομική Αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), όπως ισχύει”, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά (Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 11.2, Οικονομική Προσφορά της παρ. 11.4 και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 11.5.3) <b>αρκεί να φέρουν ψηφιακή υπογραφή</b> του υπογράφοντος προσώπου (<b>ψηφιακή υπογραφή εγκεκριμένου παρόχου</b>), όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλους τους υπόλοιπους δημόσιους διαγωνισμούς έργων προμηθειών και υπηρεσιών.</p>	<p>Γίνεται δεκτή ψηφιακή υπογραφή μόνο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα <a href="http://www.gov.gr">www.gov.gr</a>.</p>
57.	<p>Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε μείωση ισχύος όπως προβλέπεται με τις διαδικασίες της Προκήρυξης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται με βάση την ισχύ της ήδη υπάρχουσας άδειας αποθήκευσης ή με βάση την μειωμένη ισχύ;</p>	<p>Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται με βάση την δηλούμενη (μειωμένη) ισχύ συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία.</p>
58.	<p>2. Around the complete BESS installation but inside of the fence of BESS, an access road shall exist with at least 5m width, for access of fire-fighting vehicles. At</p>	<p>Ο φράχτης θα πρέπει να είναι εντός ή επί των ορίων του πολυγώνου. Εφόσον δεν είναι θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης Άδειας Αποθήκευσης εκτός της</p>



	<p><i>least one side of each container of the installation shall lay on a 5m width road. The 5m roads of BESS installation shall be used as escape routes also and they shall have emergency lighting. The roads shall have fire hydrants for fire-fighting use.»</i></p> <p>Ο εν λόγω φράχτης πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του πολυγώνου όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την άδεια αποθήκευσης του Σ.Α.Η.Ε. ή μπορεί να είναι εκτός και παραπλεύρως των ορίων του πολυγώνου σε μισθωμένη/ιδιόκτητη έκταση;</p>	<p>ανταγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 ΣΤ του ν. 4001/2011.</p>
59.	<p>Το αίτημα τροποποίησης και κατάτμησης της άδειας μπορεί να οδηγήσει σε οποιονδήποτε συνδυασμό μέγιστης ισχύος έγχυσης και εγγυημένης χωρητικότητας αρκεί να μην παραβιάζονται τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην αρχική άδεια; Για παράδειγμα, αν στην άδεια ορίζεται μέγιστη ισχύς έγχυσης 100 MW και ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα 200 MWh, μπορεί μετά την κατάτμηση και τροποίηση να προκύψει άδεια 20 MW/80 MWh;</p>	<p>Βλ. Α. 3</p>
60.	<p>Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση και την προκήρυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΣΑΗΕ ελέγχονται κάθε δύο χρόνια. Σε περίπτωση που παραβιαστούν οι όροι που περιγράφονται στην παράγραφο 16.3.β (μεγάλου μεγέθους αποκλίσεις), προβλέπονται κυρώσεις. Στην υπουργική απόφαση (Άρθρο 9, Παράγραφος 3) αναφέρεται ότι "Οι φορείς της παρ. 11 του άρθρου 8 διενεργούν ανά διετία τους κατωτέρω ελέγχους [...] Εάν η εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα Ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε. υπολείπεται αυτής με την οποία ο Σ.Α.Η.Ε. εντάχθηκε σε καθεστώς ενίσχυσης, το ετήσιο Έσοδο Αναφοράς του Σ.Α.Η.Ε. μειώνεται κατά τουλάχιστον 0,5% για κάθε εκατοστιαία μονάδα απόκλισης από την ελάχιστη απαιτούμενη εγγυημένη χωρητικότητα". Αυτή η αναφορά δεν υπάρχει στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Εξακολουθούν να ισχύουν αυτές οι κυρώσεις;</p>	<p>Δείτε άρθρο 8.1.(α) της Προκήρυξης και ΥΔ τήρησης των Τεχνικών ως προς την υποχρέωση τήρησης της εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ και σχετίζονται με τον υπολογισμό, καταβολή, απομείωση του Εσόδου Αναφοράς εφαρμόζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης κατά την εφαρμογή της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε.</p>
61.	<p>Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 4951/2022 ο Διαχειριστής, απαντώντας στο αίτημα σταθμού αποθήκευσης που έχει επιλεγεί στη διαγωνιστική διαδικασία για την χορήγηση ΟΠΣ, ενδέχεται να δηλώσει είτε αδυναμία σύνδεσης του είτε να εκδώσει ΟΠΣ η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για οικονομικούς ή/και τεχνικούς λόγους, οπότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 13 του ίδιου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή θα καταπέσει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ή η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης αν έχει στο μεταξύ συντελεστεί η αντικατάσταση των επιστολών)</p>	<p>Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικώς) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).</p>

	<p>σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 11.3.1 και 11.3.2 της Προκήρυξης;</p> <p>Θεωρούμε ότι στην Προκήρυξη θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επιστροφής της Εγγυητικής Επιστολής στην περίπτωση αυτή δεδομένου ότι η δυνατότητα και ο τρόπος σύνδεσης του ΣΑΗΕ θα καθοριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της διαγωνιστικής διαδικασίας και εκφεύγει από τον έλεγχο του κατόχου του ΣΑΗΕ.</p>	
62.	<p>Στο κείμενο της Προκήρυξης αναφέρεται ότι η Τεχνική Προσφορά που υποβάλλεται, θα πρέπει να περιλαμβάνει το «Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε.». Ωστόσο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (<a href="https://licensing.rae.gr/">https://licensing.rae.gr/</a>) και σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (επισυνάπτεται για χάριν κατανόησης) δεν περιγράφεται ο τρόπος υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού, π.χ. μέσω ξεχωριστού πεδίου.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τελικώς, θα πρέπει να υποβληθεί Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε.;</li> <li>• Αν ναι, ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος υποβολής του? Π.χ. upload σε πεδίο που χρησιμοποιείται για άλλο έγγραφο;</li> </ul>	<p>Τα έγγραφα της Τεχνικής Προσφοράς, το Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε. της παρ. 11.5.4 και η Τεχνική περιγραφή της παρ. 11.5.1 της Προκήρυξης πρέπει να συμπεριληφθούν στο ενιαίο αρχείο της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και συγκεκριμένα κάτω από το Παράρτημα Β1 αυτής.</p>
63.	<p>Στο κείμενο της Προκήρυξης αναφέρεται ότι η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει το Παράρτημα Β1, όπου δηλώνονται όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του Σ.Α.Η.Ε.. Ωστόσο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (<a href="https://licensing.rae.gr/">https://licensing.rae.gr/</a>) και σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (επισυνάπτεται για χάριν κατανόησης) δεν περιγράφεται ο τρόπος υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού, π.χ. μέσω ξεχωριστού πεδίου.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τελικώς, θα πρέπει να υποβληθεί το Παράρτημα Β1;</li> <li>• Αν ναι, ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος υποβολής του; Π.χ. upload σε πεδίο που χρησιμοποιείται για άλλο έγγραφο;</li> </ul>	<p>Στο ενιαίο αρχείο της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης περιλαμβάνεται το Παράρτημα Β1 – Τεχνικά Στοιχεία και κάτω από αυτό το Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε. της παρ. 11.5.4 και η Τεχνική περιγραφή της παρ. 11.5.1 της Προκήρυξης.</p>
64.	<p>Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που απαιτείται για το αίτημα κατάτμησης της άδειας αποθήκευσης:</p> <p>a) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α΄ Ανταγωνιστική Διαδικασίας (τεχν. περιγραφή, μελέτες, business plans, Loi κλπ), αφορούν μονάχα το Έργο που συμμετέχει στην Α΄ Ανταγωνιστική Διαδικασία, ή θα πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των επιμέρους αδειών</p>	<p>a) Για την κατάτμηση της Άδειας Αποθήκευσης υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, κατά την υποβολή της αίτησης Συμμετοχής, όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 και αφορούν στα στοιχεία όλων των τμημάτων του Σ.Α.Η.Ε. που προκύπτουν, μεταξύ των οποίων και στοιχεία οικονομικής επάρκειας του αιτούντος και συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.</p> <p>b) Όχι.</p> <p>c) Η οικονομική επάρκεια πρέπει να τεκμηριώνεται για κάθε τμήμα του αρχικού Σ.Α.Η.Ε. ξεχωριστά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011.</p>

	<p>αποθήκευσης που προκύπτουν από την κατάτμηση; Αν ισχύει για το σύνολο των επιμέρους αδειών, θα πρέπει αυτά να υποβληθούν σε αυτό το στάδιο ή μετέπειτα, μετά από επιτυχή έκβαση του Έργου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και συνεπώς έγκριση του αιτήματος κατάτμησης;</p> <p>b) Θα πρέπει να γίνει κάποιο αίτημα/διαδικασία/αποστολή στοιχείων, αναφορικά με την κατάτμηση, εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αφορά την Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία;</p> <p>c) Για την έκδοση της αρχικής ενιαίας άδειας αποθήκευσης, είχε εκδοθεί ένα Letter of Intent από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που πιστοποιεί την δυνατότητα εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση κατάτμησης, επαρκεί το αρχικό Letter of Intent για το σύνολο των επιμέρους έργων που προκύπτουν από την κατάτμηση, ή θα πρέπει να εκδοθούν επιμέρους Letters of Intent για κάθε άδεια ξεχωριστά; Ή μήπως δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης Loi για τα αιτήματα των επιμέρους έργων; Αντιλαμβάνεστε ότι το σενάριο έκδοσης νέων διακριτών Loi είναι χρονοβόρο και δυσχεραίνει τη διαδικασία υποβολής, ιδίως εφόσον αφορά σε μια διαδικασία (κατάτμηση) που εν τέλει μπορεί να μην καταστεί αποδεκτή εφόσον ο αιτών Σ.Α.Η.Ε. δεν επιλεγεί στην Ανταγωνιστική Διαδικασία.</p>	
65.	<p>Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το κύριο σώμα της τεχνικής περιγραφής του Έργου δύναται να συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, ενώ τμήματα αυτής που μπορεί να περιέχουν τεχνική ορολογία, τεχνικά φυλλάδια, διαγράμματα και λοιπούς τεχνικούς όρους, δύναται να αναγράφονται στην Αγγλική.</p>	<p>Σύμφωνα με την παρ. 4.2. της Προκήρυξης, στην Αγγλική γλώσσα δύναται να υποβληθούν έγγραφα τεχνικής περιγραφής και τεκμηρίωσης κατασκευαστών που αφορούν στον εξοπλισμό. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου πρέπει να υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα.</p>
66.	<p>Υπάρχει σύγχυση σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων αναφορικά με την Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία. Στην παρ. 2.3 του Άρθρου 2 της Προκήρυξης αναγράφεται ότι οι διευκρινήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, και συνεπώς προκύπτει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων είναι η 26/06/2023, ενώ στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α αναγράφεται</p>	<p>Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων είναι η 30η/06/2023.</p>

	<p>ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων είναι η 30/06/2023. Παρακαλώ ενημερώστε μας επισήμως ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων για την Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία.</p>	
67.	<p>Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο τρόπος καταβολής του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης (π.χ.: (i) εφάπαξ και αν ναι σε ποια χρονική στιγμή, (ii) δόσεις χρονικές, (iii) δόσεις με επίτευξη στόχων προόδου (Milestones) (iv) διαφορετικός τρόπος)</p>	<p>Σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3416) η επενδυτική ενίσχυση θα χορηγηθεί στους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης η οποία πραγματοποιείται εντός 3 μηνών από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από τη ΡΑΑΕΥ.</p> <p>Σύμφωνα με την παρ. 2 Γ του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.</p>
68.	<p>Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ποιο είναι το χρονικό περιθώριο για την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σε Επιλαχόντα Συμμετέχοντα σε περίπτωση αποχώρησης – απένταξης Επιλεγέντων Συμμετεχόντων.</p> <p>Συγκεκριμένα αν ισχύει:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. και σε αυτήν την περίπτωση το περιθώριο της αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση του Οριστικού Καταλόγου,</li> <li>ή</li> <li>ii. νέο περιθώριο αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία κλήσης του Επιλαχόντα Συμμετέχοντα</li> <li>ή</li> <li>iii. κάτι διαφορετικό</li> </ol>	<p>Θα τεθεί νέο περιθώριο αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία κλήσης του Επιλαχόντα Συμμετέχοντα.</p>
69.	<p>Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν στην περίπτωση της τελευταίας παραγράφου του Άρθρου 12.6 (ίσων προσφορών με ίδιο επίπεδο αδειοδοτικής ωριμότητας), το περιθώριο υποβολής επικαιροποιημένων οικονομικών προσφορών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών είναι πριν την έκδοση του Οριστικού καταλόγου, δηλαδή εντός του διαστήματος 07-09/08/2023 ή κατόπιν της έκδοσης του Οριστικού Καταλόγου, δηλαδή μετά τις 10/08/2023.</p>	<p>Σε περίπτωση Σ.Α.Η.Ε. με ίσες οικονομικές Προσφορές και ίδιο επίπεδο αδειοδοτικής ωριμότητας, οι Συμμετέχοντες - Κάτοχοι των συγκεκριμένων Σ.Α.Η.Ε. καλούνται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. να υποβάλουν επικαιροποιημένες οικονομικές προσφορές <u>πριν</u> από την έκδοση του Οριστικού Καταλόγου Επιλεγέντων, Αποκλεισθέντων και Επιλαχόντων Συμμετεχόντων, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ενημέρωση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ..</p>
70.	<p>Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι «το να τεθεί σε λειτουργία έως και την 31/12/2025» όπως αναφέρεται στο Άρθρο 15.1 αφορά ηλεκτρισμό και όχι έκδοση Άδειας Λειτουργίας.</p>	<p>Για την επίτευξη του οροσήμου της 31.12.2025 περί θέσης σε λειτουργία απαιτείται η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.</p>
71.	<p>Στην 1<sup>η</sup> παράγραφο του Παραρτήματος Δ της προκήρυξης αναγράφεται: «μέγιστης ισχύος έγχυσης/ δηλούμενης ισχύος έγχυσης.....MW και εγγυημένης χωρητικότητας /δηλούμενης</p>	<p>Συμπληρώνεται μόνο η τιμή της χωρητικότητας με την οποία συμμετέχετε στην ανταγωνιστική διαδικασία, δηλαδή είτε με αυτή που αναγράφεται στην Άδεια Αποθήκευσης (εγγυημένη χωρητικότητα), είτε με αυτή</p>

	χωρητικότητα .....MW.». Θα αναγράφονται και οι δύο τιμές ισχύος και χωρητικότητας;	που δηλώνεται με την αίτηση τροποποίησης της Άδειας Αποθήκευσης (δηλούμενη χωρητικότητα).
72.	Στην 2 <sup>η</sup> παράγραφο του Παραρτήματος Δ της προκήρυξης αναγράφεται: «Εάν μας γνωστοποιήσετε ότι ο Συμμετέχων παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή του και ιδίως σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι δεν προσκόμισε την 1 <sup>η</sup> Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης ως Επιλεγείς Συμμετέχων, εντός προθεσμίας ενός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. επί των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους .....της Προκήρυξης.». Θα πρέπει να αναφερθούμε, σε όλες τις παραγράφους 11.3.1, 11.3.2, 11.8, 12.8, 12.11, 16.2;	Να γίνει αναφορά στις παρ. 11.3.1 και 16.2.
73.	Όλα τα τεχνικά μεγέθη που αναφέρονται στον πίνακα Παράρτημα Β1 (μέγιστη ισχύς απορρόφησης, έγχυσης, max καταναλώσεις κτλ) πρέπει να αναφέρονται στις συνθήκες περιβάλλοντος αναφοράς που συμπληρώνονται στη 2 <sup>η</sup> σειρά του ίδιου πίνακα; Επίσης αυτές οι συνθήκες αναφοράς πρέπει να συμβαδίζουν με το Παράρτημα Η1 παράγραφο Β.Ι υποπαράγραφος 1;	Όλα τα τεχνικά μεγέθη που αναφέρονται στον πίνακα Παράρτημα Β1 υπολογίζονται στις συνθήκες περιβάλλοντος αναφοράς της 2 <sup>ης</sup> σειράς του ίδιου πίνακα. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να συμβαδίζουν με το Παράρτημα Η1.
74.	Στο αίτημα κατάτμησης, τα έργα που προκύπτουν πρέπει υποχρεωτικά <b>όλα</b> τα μεγέθη να μοιράζονται αναλογικά και να μην υπερβαίνουν την αρχική άδεια ή μόνος κανόνας είναι το άθροισμα της μέγιστης ισχύος έγχυσης/απορρόφησης να ισούται ή να είναι μικρότερο από την μέγιστης ισχύς έγχυσης/απορρόφησης της αρχικής άδειας; Επίσης δύναται να κατατεθεί παράλληλα αίτηση κατάτμησης και αίτηση τροποποίησης;	Κατά την αίτηση Κατάτμησης, πρέπει τα νέα πολύγωνα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν να είναι υποσύνολα του αρχικού και τα βασικά στοιχεία που είναι η μέγιστη ισχύς έγχυσης και η εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα των σταθμών που προκύπτουν να είναι ίδιες με την αρχική άδεια. Δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης αίτησης τροποποίησης και κατάτμησης ταυτόχρονα στα πλαίσια της ανταγωνιστικής διαδικασίας.
75.	Άρθ. 11.1.2: Κατά την τροποποίηση της Άδειας Αποθήκευσης και εφόσον μειώνεται η μέγιστη ισχύς έγχυσης της Άδειας Αποθήκευσης, απαιτείται νέα επιστολή πρόθεσης χρηματοδότησης (LoI) ή και στοιχεία τεκμηρίωσης οικονομικής επάρκειας του φορέα της αίτησης από τα ήδη κατατεθειμένα στη ΡΑΕ με την αρχική αίτηση;	Για την τροποποίηση της Άδειας Αποθήκευσης υποβάλλονται όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στον άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011, μεταξύ των οποίων και στοιχεία οικονομικής επάρκειας του αιτούντος. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή υπάρχει σχετικό πεδίο για την υποβολή των στοιχείων τροποποίησης.
76.	Στο Άρθ. 11.3.3 (α) ορίζεται ως προϋπόθεση <b>για την κατάθεση</b> της ΕΕ Καλής Λειτουργίας η επιτυχής ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του Σ.Α.Η.Ε., η οποία (προϋπόθεση) <b>δεν αναφέρεται</b> στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087. Η ΕΕ Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31.01.2026, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Επιπλέον, τίθεται προϋπόθεση για την επιστροφή της ΕΕ Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης η κατάθεση της ΕΕ Καλής Λειτουργίας. Τίθεται το ερώτημα τί θα συμβεί στην περίπτωση που η δοκιμαστική λειτουργία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.01.2026 (χωρίς	Για την επίτευξη του οροσήμου της 30ης.09.2025 αρκεί η κατάθεση του αιτήματος ενεργοποίησης της σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4951/2022. Για την επίτευξη του οροσήμου της 31.12.2025 περί θέσης σε λειτουργία απαιτείται η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικής) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης

	υπαιτιότητα του Επιλεγέντος Συμμετέχοντα) και κατά συνέπεια δε θα μπορεί να κατατεθεί η ΕΕ Καλής Λειτουργίας ώστε να επιστραφεί η ΕΕ Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης. Είτε θα πρέπει να μπορεί να αντικατασταθεί η ΕΕ Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης με την ΕΕ Καλής Λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση του ΣΑΗΕ, αφού έχει επιτελεστεί ο σκοπός της, είτε εναλλακτικά να δίνεται δυνατότητα παράτασης της ΕΕ Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης.	Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).
77.	Αρθ. 11.5: αναφέρεται πως η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο «11.5.4 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΣΑΗΕ», για το οποίο δεν υπάρχει αντιστοίχιση σε πεδίο φόρτωσής του (upload) στον Οδηγό Βοήθειας, σελ. 43. Σε ποιο πεδίο θα υποβληθεί;	Στο ενιαίο αρχείο της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης περιλαμβάνεται το Παράρτημα Β1 – Τεχνικά Στοιχεία και κάτω από αυτό το Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε. της παρ. 11.5.4 και η Τεχνική περιγραφή της παρ. 11.5.1 της Προκήρυξης.
78.	Στο Αρθ. 12.6 αναφέρεται πως: «Αν δύο οικονομικές Προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε <b>προκρίνεται</b> αυτή, της οποίας ο Σ.Α.Η.Ε. έχει την μικρότερη Μέγιστη Ισχύ Έγχυσης.» Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν με τη λέξη «προκρίνεται» εννοείται ότι ο ΣΑΗΕ με τη μεγαλύτερη Μέγιστη Ισχύ Έγχυσης κατατάσσεται σε κατώτερη σειρά κατάταξης στη σειρά μειοδοσίας από τον ΣΑΗΕ με την μικρότερη Μέγιστη Ισχύ Έγχυσης ή ότι αποκλείεται από τη διαδικασία.	Αν δύο οικονομικές Προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε ο Σ.Α.Η.Ε. που έχει τη μεγαλύτερη Μέγιστη Ισχύ Έγχυσης κατατάσσεται σε κατώτερη σειρά κατάταξης στη σειρά μειοδοσίας.
79.	Αρθ. 14: εφόσον η Περίοδος ενίσχυσης εκκινεί μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, πώς θα αποζημιώνεται ο ΣΑΗΕ για την ενέργεια που θα εγχέει στο Σύστημα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας;	Το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.
80.	Παράρτημα Β - Διευκρινίσεις στο Τμήμα II: Δεν είναι σαφές τι πρέπει να συμπληρωθεί. Πρέπει να παρατεθεί το μετοχολόγιο μέχρι το επίπεδο φυσικού προσώπου; Στον Πίνακα συμπληρώνεται μόνο η Άδεια του Συμμετέχοντα για τον συγκεκριμένο Σ.Α.Η.Ε. ή και οι Άδειες άλλων συμμετεχόντων που είναι εταιρείες Συνδεδεμένες με τον Συμμετέχοντα ή έχουν κοινό μέτοχο με τον Συμμετέχοντα ή βρίσκονται κάτω από κοινό, άμεσο ή έμμεσο έλεγχο, με τον Συμμετέχοντα (ήτοι, αδελφές);	Για την καταχώρηση των στοιχείων μετόχων/εταίρων βλ. Β. 15. Στον Πίνακα συμπληρώνεται μόνο η Άδεια του Συμμετέχοντα για τον συγκεκριμένο Σ.Α.Η.Ε..
81.	Παράρτημα Β – Τμήμα IV: Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν ο τύπος της ενημερότητας που θα ζητηθεί θα είναι “για κάθε νόμιμη χρήση” ή “για συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάληψη δημοσίου έργου”.	Ο τύπος της ενημερότητας που θα ζητηθεί θα πρέπει να είναι “για κάθε νόμιμη χρήση”.
82.	Παράρτημα Β, Τμήμα IV, Α.2.2: Η ημερομηνία κατάθεσης σε τι αναφέρεται; Η πληρωμή του τέλους γίνεται με κωδικό RF που δίνεται μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Τι ακριβώς πρέπει να	Να συμπληρωθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

	συμπληρωθεί στο πεδίο Α.2.2, στη στήλη «Λοιπά στοιχεία»	
83.	<p>Παράρτημα Δ: στο «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής» αναγράφεται:</p> <p><i>«Εάν μας γνωστοποιήσετε ότι ο Συμμετέχων παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή του και ιδίως σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι δεν προσκόμισε την 1η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης ως Επιλεγείς Συμμετέχων, εντός προθεσμίας ενός τριών (3) μηνών ..».</i></p> <p>Παρακαλούμε διευκρινίστε σε τι αναφέρεται η λέξη «1η», δεδομένου πως δεν ορίζεται «1η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης» στο τεύχος της Προκήρυξης,</p> <p>Παρακαλούμε διευκρινίστε πως η λέξη «ενός» αναφέρεται εκ παραδρομής.</p> <p>Παρακαλούμε να αναρτηθεί εκ νέου το υπόδειγμα του σώματος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίσεων.</p>	<p>Η «1η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης» αναφέρεται στην Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης.</p> <p>Η λέξη «ενός» αναφέρεται εκ παραδρομής στο υπόδειγμα και μπορεί να παραληφθεί στο πρωτότυπο έγγραφο.</p>
84.	<p>Δεν υπάρχει πεδίο για την υποβολή του Παραρτήματος Β1. Σε ποιο πεδίο θα υποβληθεί; Είναι μέρος της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης; Επιπλέον, το Παράρτημα Β1 δεν έχει πρόβλεψη για υπογραφή. Πρέπει να φέρει θεωρημένη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου;</p>	<p>Το Παράρτημα Β1 – Τεχνικά Στοιχεία αποτελεί μέρος της Υπεύθυνης Δήλωσης – Αίτησης Συμμετοχής η οποία φέρει γνήσιο υπογραφής.</p>
85.	<p>Σελ. 44, αναφέρεται κάτω από τα έντυπα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση»</li> <li>• «Υ/Δ τήρησης υποχρεώσεων»</li> <li>• «Υ/Δ ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών»</li> </ul> <p>ότι απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα τα ως άνω έντυπα. Παρακαλούμε να αποσαφηνισθεί πως η αναφορά περί ψηφιακής υπογραφής ουσιαστικά αφορά σε θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή αρμόδια αρχή (ΕΛΑΣ/ΚΕΠ), όπως αναφέρεται στο τεύχος της Προκήρυξης, Άρθρο 11, παρ. 11.7. Ομοίως για τη σελ. 47 του Οδηγού Βοήθειας, όπου γίνεται αναφορά σε «Ψηφιακά Υπογεγραμμένη Οικονομική Προσφορά», χωρίς να γίνεται αντίστοιχη αναφορά στο Άρθρο 11, παρ. 11.7.</p>	<p>Η αναφορά περί ψηφιακής υπογραφής ουσιαστικά αφορά σε θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή αρμόδια αρχή (ΕΛΑΣ/ΚΕΠ), όπως αναφέρεται στο τεύχος της Προκήρυξης, Άρθρο 11, παρ. 11.7. Το ίδιο ισχύει και για το πεδίο «Ψηφιακά Υπογεγραμμένη Οικονομική Προσφορά» της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής.</p>
86.	<p>Υπάρχει η δυνατότητα η τεχνική περιγραφή του ΣΑΗΕ που ζητάτε στο 11.5.1 (όπως παρακάτω) να είναι αυτή της αρχικής αίτησης για την λήψη άδειας αποθήκευσης ή ακόμη και διαφορετική και μετά στην φάση της αίτησης για οριστικούς όρους σύνδεσης (ή και στην φάση για έκδοση άδειας εγκατάστασης) να έχουμε επιλέξει άλλο προμηθευτή, άρα και άλλη τεχνική περιγραφή, αλλά πάντα τηρώντας τις προδιαγραφές εγκατάστασης,</p>	<p>Η τεχνική περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1, τα οποία είναι δεσμευτικά ως προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ, και στα άρθρα 8, 15 και το Παράρτημα Η της Προκήρυξης.</p>

	<p>σύνδεσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΔΜΗΕ;</p>	
87.	<p>Στο υπόδειγμα απόφασης οργάνου διοίκησης συμμετέχοντος νομικού προσώπου ορίζεται εκπρόσωπος (αντίκλητο) της εταιρείας και παρέχεται σε αυτόν εξουσιοδότηση:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>να υπογράψει τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση</li> <li>υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, για λογαριασμό της εταιρείας.</li> </ol> <p>Στην Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση στο τμήμα III την Υπεύθυνη Δήλωση την υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος (δηλαδή όχι αντίκλητος) όπως επίσης στο τμήμα IV υπογράφει ο συμμετέχων/Νόμιμος εκπρόσωπος (δηλαδή όχι αντίκλητος).</p> <p>Μπορείτε να μου διευκρινίσετε τι υπογράφει ο αντίκλητος και τι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στα επισυναπτόμενα έγγραφα;</p>	<p>Το πρόσωπο που έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ως εκπρόσωπος-αντίκλητος για τους σκοπούς συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία, υπογραφεί και υποβάλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή την Αίτηση Συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.</p>
88.	<p>Στην Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση τμήμα IV στο Α.2, Α.2.2. αναφέρεται το αποδεικτικό καταβολής τέλους συμμετοχής, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 9 «9.1. Για τη συμμετοχή του στην Ανταγωνιστική Διαδικασία ο Συμμετέχων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει καταβάλει ολοσχερώς το Τέλος Συμμετοχής που ορίζεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α. Κάθε Συμμετέχων στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία οφείλει να χρησιμοποιήσει το μοναδικό Κωδικό Πληρωμής, ο οποίος προκύπτει αυτόματα από το σύστημα μετά την υποβολή των Δικαιολογητικών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, αναγραφόμενος στο πεδίο 'Κωδικός Πληρωμής ΔΙΑΣ', και να προβεί στη σχετική πληρωμή του. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω Τέλος Συμμετοχής θα καταβάλλεται για κάθε Σ.Α.Η.Ε., που θα συμμετάσχει στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία.»</p> <p>Τι πρέπει να συμπληρωθεί;</p>	<p>Βλ. Β. 21</p>
89.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Μία εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στην 1η ανταγωνιστική διαδικασία με έργα συνολικής ωφέλιμης αποθηκευτικής ενέργειας μεγαλύτερης των 100 MW?</li> <li>Είναι δυνατόν τα βοηθητικά φορτία της μπαταρίας να τροφοδοτούνται από εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή όχι από την αποθηκευμένη ενέργεια στην μπαταρία του σταθμού αποθήκευσης)?</li> <li>Το πρώτο 30% των σταθμών αποθήκευσης που είναι επιλαχόντες (με τις φθηνότερες προσφορές,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Κάθε εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων Συνδεδεμένων και Συνεργαζομένων) μπορεί να συμμετάσχει στην Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία με έργα συνολικής μέγιστης ισχύος έγχυσης που δεν ξεπερνά τα 100 MW. Δεν υπάρχει περιορισμός στην εγγυημένη χωρητικότητα.</li> <li>Ναι.</li> <li>Αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε Σ.Α.Η.Ε. που περιλαμβάνονται στον</li> </ol>



<p>που όμως δε είναι επιλέξιμοι για χορήγηση ενίσχυσης, π.χ. από τα 401 MW έως τα 520 MW στη σειρά των φθηνότερων προσφορών), θα έχουν προτεραιότητα λήψης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ (όπως και οι επιτυχόντες) μετά την ανταγωνιστική διαδικασία ή όχι, εφόσον διατηρήσουν σε ισχύ την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής?</p> <p>4) Όταν γίνεται επέκταση ζυγών Υψηλής Τάσης σε υφιστάμενο υποσταθμό διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) για τη σύνδεση του σταθμού αποθήκευσης στην πλευρά της Υψηλής Τάσης του συστήματος μεταφοράς, γίνεται Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και παραγωγού, ή τριμερής Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και παραγωγού?</p> <p>5) Ποια από τα παρακάτω έξοδα λογίζονται στα έξοδα του σταθμού αποθήκευσης για τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου του σταθμού αποθήκευσης:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>έξοδα διαχείρισης σταθμού αποθήκευσης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (κόστος ΦοΣΕ σταθμών αποθήκευσης),</li> <li>έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού αποθήκευσης (O&amp;M costs),</li> <li>έξοδα / προμήθειες εγγυητικών επιστολών,</li> <li>έξοδα ασφάλισης σταθμού αποθήκευσης,</li> <li>λοιπά σταθερά διαχειριστικά έξοδα (ανεξάρτητα αν λειτουργήσει ο σταθμός αποθήκευσης ή όχι), π.χ. ενοίκια αγροτεμαχίων,</li> <li>φόροι εισοδήματος εταιρείας,</li> </ol> <p>6) Για ένα σταθμό αποθήκευσης με μέγιστη ισχύ παραγωγής και απορρόφησης ίση με 50 MW, με ωφέλιμη / εγγυημένη αποθηκευτική ικανότητα 100 MWh, και με αδειοδοτημένη (στην Άδεια Παραγωγής) εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα 110 MWh, έχουμε λάβει προσφορές από κατασκευαστές για αρχική ονομαστική αποθηκευτική ικανότητα 140 MWh. Απαιτείται υποβολή αίτησης τροποποίησης της αδειοδοτημένης εγκατεστημένης αποθηκευτικής ικανότητας των 110 MWh σε 140 MWh κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στην 1η ανταγωνιστική διαδικασία, ή μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή και μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. τον Σεπτέμβριο)?</p> <p>7) Η σύνδεση στο σύστημα μπορεί να γίνει στην πλευρά της ΜΤ σε υπάρχοντα Μετασχηματιστή ΜΤ-ΥΤ, ενώ υπάρχουν και άλλοι συνδεδεμένοι παραγωγοί ή/και καταναλωτές στην πλευρά της ΜΤ αυτού του Μετασχηματιστή?</p>	<p>κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων έργων των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών εξετάζονται από τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. παράλληλα με την Ομάδα Α του άρθρου 2 του Μέρους Β' της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.08.2022 (Β' 4333) απόφασης, ως ισχύει, και με προτεραιότητα έναντι των ομάδων Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ της ίδιας απόφασης.</p> <p>4) Ο Σ.Α.Η.Ε. να συνδέεται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. απ' ευθείας ή <u>μέσω έργων διασύνδεσης Μέσης Τάσης που δεν εντάσσονται στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε.</u>, ή να συνδέεται στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας άλλων χωρών του Ε.Ο.Χ., σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΚΥΑ.</p> <p>5) Το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.</p> <p>6) Το αίτημα τροποποίησης εγκατεστημένης ισχύος μπορεί να κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας.</p> <p>7) Σύμφωνα με την ΚΥΑ, Ο Σ.Α.Η.Ε. να συνδέεται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. απ' ευθείας ή <u>μέσω έργων διασύνδεσης Μέσης Τάσης που δεν εντάσσονται στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε.</u>, ή να συνδέεται στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας άλλων χωρών του Ε.Ο.Χ., σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΚΥΑ. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η σύνδεση του Σ.Α.Η.Ε. σε Υποσταθμό του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Ειδικότερες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τους όρους σύνδεσης θα προσδιοριστούν στην Προσφορά Όρων Σύνδεσης.</p> <p>8) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αν δεν προσκομιστεί προσηκόντως και εμπροθέσμως η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης και σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων ή/και πλαστών εγγράφων (παρ. 11.3.1. περ. 5 της Προκήρυξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικώς) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).</p> <p>9) Θα γίνει διόρθωση σφάλματος προκειμένου να αναφέρεται <i>"...shall be electrically and/or manually operated."</i></p>
---	--

	<p>8) Σε περίπτωση απόφασης από τον ΑΔΜΗΕ για Αδυναμία Σύνδεσης για έναν επιτυχόντα Σ.Α.Η.Ε. τι προβλέπεται για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής?</p> <p>9) Στα Constructional Safety Measures στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει διακόπτης απομόνωσης “ ..electrically and manually operated” σε κάθε rack. Υπάρχουν μεγάλοι και επώνυμοι κατασκευαστές που δεν έχουν manually operated switch σε κάθε rack.</p>	
90.	<p>Θα επιθυμούσαμε να μας διαβεβαιώσετε ότι - όπως προκύπτει τόσο από την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3416/20.05.2023) όσο και από τη σχετική προκήρυξη της ΡΑΕ - η μεταβίβαση έργων που έχουν ενταχθεί στον οριστικό κατάλογο επιτυχόντων δεν κωλύεται, παρά τη διττή φύση της ενίσχυσης που λαμβάνουν τα έργα.</p>	<p>Εκκρεμεί απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τους όρους καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης.</p>
91.	<p>1. Στην περίπτωση που ο αντίκλητος που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής αδυνατεί να εκπροσωπήσει την εταιρεία σε επόμενα στάδια του διαγωνισμού για λόγους όπως π.χ. ασθένεια, διακοπή συνεργασίας κλπ. Είναι δυνατό να αντικατασταθεί από άλλο πρόσωπο δεδομένου ότι δεσμεύεται για όλα τα στάδια του διαγωνισμού;</p> <p>2. Τι γίνεται σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου της εταιρείας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται παραβίαση των όρων της Προκήρυξης που αφορούν στη συμμετοχή συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων εταιρειών μετά την υποβολή της αίτησης;</p> <p>3. Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ως μεμονωμένο αρχείο ή ως ενιαίο αρχείο μαζί με την οικονομική προσφορά; Στην περίπτωση που υποβάλλεται ως μεμονωμένο έγγραφο, σε ποιο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να μεταφορτωθεί;</p> <p>4) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ στην εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 2<sup>ο</sup> εδάφιο παρακαλώ όπως μας γνωστοποιήσετε τί συμπληρώνεται στη πρόταση «...κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους ..... της Προκήρυξης...»;</p>	<p>1. Είναι δυνατόν με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου.</p> <p>2. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων για την καταβολή της επενδυτικής ενίσχυσης που θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, (βλ. και Β. 90) σύμφωνα με την παρ. 15.7 (β) της Προκήρυξης «<i>Οι Κάτοχοι των Ενισχυόμενων Σ.Α.Η.Ε. οφείλουν να καταθέτουν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., ετησίως καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ενίσχυσης, δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν έχουν στην κατοχή τους, οι ίδιοι και οι Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες με αυτούς Επιχειρήσεις, Ενισχυόμενους Σ.Α.Η.Ε. από την Α' και τη Β' Ανταγωνιστική Διαδικασία ισχύος μεγαλύτερης των 100 μεγαβάτ (MW).</i>»</p> <p>3. Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται με την Αίτηση Συμμετοχής, βλ. και Α2. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ως ξεχωριστό έγγραφο στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής.</p> <p>4. Να γίνει αναφορά στις παρ. 11.3.1 και 16.2.</p>
92.	<p>Αναφορικά με τη δημοσιευμένη προκήρυξη της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (1/2023) για την Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε Σ.Α.Η.Ε. (Άρθρο 143ΣΤ του Ν.4001/2011 (Α'179)), στις σελίδες 51 και 52 (Τμήμα IV: Δικαιολογητικά, παράγραφοι Α.1. και Α.2.), παρατίθενται οι <b>δύο παρακάτω πίνακες</b>, προς συμπλήρωση από φυσικά και νομικά</p>	<p>1. Είναι εφικτή.</p> <p>2. Υπάρχει σχετικό πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.</p>

	<p>πρόσωπα (ο Πίνακας Α.1. συμπληρώνεται από Φυσικά Πρόσωπα, ενώ ο Πίνακας Α.2. συμπληρώνεται από Νομικά Πρόσωπα): Διαπιστώνεται ότι, στον πίνακα Α.2., ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί από Νομικά Πρόσωπα, απουσιάζει η σχετική δήλωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) για την υποβολή αίτησης τροποποίησης ή κατάτμησης άδειας αποθήκευσης, η οποία περιλαμβάνεται στην περίπτωση του πίνακα Α.1. των Φυσικών Προσώπων(σειρά Α.1.2. του πίνακα Α.1.).</p> <p>Ως απόρροια της παραπάνω διαπίστωσης, επιθυμούμε τη διευκρίνηση των εξής παρακάτω:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Είναι εφικτή η υποβολή αίτησης τροποποίησης και κατάτμησης της εν ισχύος Άδειας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Νομικά Πρόσωπα, ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία;</li> <li>2. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο παραπάνω ερώτημα, η οποία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψιν την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 Υπουργική Απόφαση, σε ποιο πεδίο/με ποια διαδικασία μπορεί να δηλώσει ένα Νομικό Πρόσωπο την υποβολή αίτησης τροποποίησης ή κατάτμησης εν ισχύος Άδειας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας;</li> </ol>	
93.	<p>Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 8 της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 Υπουργικής Απόφασης, για τους συμμετέχοντες Σ.Α.Η.Ε. στη Γ' Ανταγωνιστική Διαδικασία, τίθεται απαίτηση ελάχιστης εγγυημένης χωρητικότητας διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών (MWh/MW).</p> <p>Επιπλέον, η παραπάνω υπουργική απόφαση παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης ή κατάτμησης Άδειας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, αρκεί η ισχύς και η χωρητικότητα του Σ.Α.Η.Ε. που θα δηλωθεί να μην υπερβαίνει την ισχύ και χωρητικότητα της εν ισχύ Άδειας Αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, δύναται ένας Σ.Α.Η.Ε. που διαθέτει εν ισχύ Άδεια Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, διάρκειας δύο (2) ωρών, να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης κατά την υποβολή προσφοράς στη Γ' Ανταγωνιστική Διαδικασία, ώστε να συμμετάσχει σε αυτήν, εφόσον τηρείται η μη υπέρβαση της ισχύος και χωρητικότητας της εν ισχύ Άδειας Αποθήκευσης; Για παράδειγμα, ένας σταθμός με εν ισχύ Άδεια Αποθήκευσης, ισχύος και χωρητικότητας 50MW/100MWh, δύναται να συμμετάσχει στη Γ' Ανταγωνιστική Διαδικασία, υποβάλλοντας παράλληλα αίτηση τροποποίησης της εν ισχύ Άδειας</p>	<p>Ναι, με αίτηση τροποποίησης για μείωση της μέγιστης ισχύος έγχυσης.</p>

	Αποθήκευσης, με σκοπό την τροποποίηση της ισχύος και χωρητικότητάς της Άδειας Αποθήκευσης σε 25MW/100MWh;	
94.	<p>Αναφορικά με τη δημοσιευμένη προκήρυξη της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (1/2023) για την Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε Σ.Α.Η.Ε., στη σελίδα 54 (Τμήμα IV: Δικαιολογητικά, παράγραφος Β.2) και συγκεκριμένα στον Πίνακα Β.2. που συμπληρώνεται από εταιρείες, αναφέρεται ότι στα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία συμπεριλαμβάνονται και τα εξής παρακάτω:</p> <p>1. Β.2.4.: Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.</p> <p>2. Β.2.5.: Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.</p> <p>Στην περίπτωση που μια εταιρεία, η οποία επιθυμεί μέσω ενός Σ.Α.Η.Ε. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Ανταγωνιστική Διαδικασία, έχει αλλάξει την επωνυμία της, και αποκλειστικά και μόνο τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα επισυναφθούν με την αίτηση συμμετοχής αναφέρονται στην παλαιότερη επωνυμία της εταιρείας, θα τεθεί ζήτημα πληρότητας της αίτησης συμμετοχής ή όχι; Σε ποιες ενέργειες, εφόσον η απάντηση είναι καταφατική, θα μπορούσε να προβεί η αιτούσα ώστε να μη δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ των δύο επωνυμιών;</p>	<p>Να υποβληθεί το κωδικοποιημένο καταστατικό από το οποίο να προκύπτει η αλλαγή της επωνυμίας. Συναφώς επισημαίνονται τα εξής:</p> <p>(α) τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα και σε κάθε περίπτωση να έχουν εκδοθεί το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής.</p> <p>(β) σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας θα πρέπει να υποβληθεί η επικαιροποιημένη Άδεια Αποθήκευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132Z παρ. 6 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.</p>
95.	Πως θα υπολογιστούν τα Απολογιστικά Έσοδα Αγορών Ομάδας Σ.Α.Η.Ε., βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η απόδοση κάθε ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε. που εντάσσεται στην αντίστοιχη ομάδα;	Θα προσδιοριστούν στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε. Βλ. Α. 6
96.	Ποιες επικουρικές εργασίες θα πρέπει να παρέχονται από έναν Σ.Α.Η.Ε.; Έχει οριστικοποιηθεί ο κανονισμός συμμετοχής των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά εξισορρόπησης;	Το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.
97.	Θα υπάρχει εξασφάλιση ότι τα έργα θα λάβουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) πριν την ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής της Εγγυητικής Επιστολή Έγκυρης και Έγκαιρης Εκτέλεσης;	Σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΚΥΑ «Αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε Σ.Α.Η.Ε. που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων έργων των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών εξετάζονται από τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. παράλληλα με την Ομάδα Α του άρθρου 2 του Μέρους Β' της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.08.2022 (Β' 4333) απόφασης, ως ισχύει, και με προτεραιότητα έναντι των ομάδων Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ της ίδιας απόφασης, τηρώντας τη σειρά υποβολής πλήρους αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4951/2022.»

<p>98.</p>	<p>1. Αναφορικά με τη παρ. 16.3 του άρθρου 16 θα θέλαμε να αποσαφηνιστεί το ποσοστό της μερικής κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων, τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του άρθρου 15 και του Παραρτήματος Η.</p> <p>2. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση και την προκήρυξη, ο Διαχειριστής του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. δύναται να εισηγηθεί στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. την επιβολή περιορισμών στη συνολική ισχύ Ενισχυόμενων Σ.Α.Η.Ε. οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., με στόχο την επαρκή γεωγραφική διασπορά των έργων ή/και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών αποσυμφόρησης των δικτύων. Αυτή η αναφορά δεν υπάρχει στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα επιβολής περιορισμών ως προς την γεωγραφική διασπορά;</p> <p>3. Σε περίπτωση που ο επενδυτής κρίνει ότι η επένδυση δεν είναι βιώσιμη λόγω των τελικών δοθέντων Όρων Σύνδεσης από τον Αρμόδιο Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με την αρχική εκτίμηση του τρόπου σύνδεσης και κατά συνέπεια αδυνατεί να υλοποιήσει το έργο, θα υπάρχει η δυνατότητα απόρριψης της Οριστικής Προσφορά Σύνδεσης;</p> <p>Εάν ναι, εφόσον προβεί σε αυτή την ενέργεια, ποιες είναι οι συνέπειες ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία;</p> <p>4. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού των απολογιστικών εσόδων αγορών ομάδας Σ.Α.Η.Ε.;</p> <p>5. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού των εκτιμώμενων εσόδων αγορών ομάδας Σ.Α.Η.Ε.;</p> <p>6. Τα έξοδα εκπροσώπησης ΦοΣΕ συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα εκπλήρωσης υποχρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας;</p> <p>7. Άρθρο 3.28 της Προκήρυξης της ΠΑΕ 1/2023: Παρακαλούμε όπως αποσαφηνιστεί ο ορισμός του Καθαρού Εσόδου Αναφοράς ως προς την αφαίρεση δαπανών στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης αυτών στις Αγορές.</p> <p>8. Ποια είναι τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των Ομάδων Έργων;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Θα προσδιοριστεί κατά περίπτωση από τη ΡΑΑΕΥ κατά την κρίση της ανάλογα με την παράβαση.</li> <li>2. Για τη συγκεκριμένη α' ανταγωνιστική διαδικασία δεν εφαρμόζονται περιορισμοί ως προς τη γεωγραφική διασπορά των Σ.Α.Η.Ε.</li> <li>3. Ο επενδυτής μπορεί να μην αποδεχθεί την προσφορά όρων σύνδεσης. Ωστόσο, σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου και ειδικότερα μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικής) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).</li> <li>4. Το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.</li> <li>5. Ομοίως</li> <li>6. Ομοίως.</li> <li>7. Ομοίως.</li> <li>8. Ομοίως.</li> <li>9. Όχι.</li> <li>10. Η τεχνική περιγραφή που αποτελεί μέρος της «Τεχνικής Προσφοράς» πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1. Σε περίπτωση κατάτμησης/ τροποποίησης, η Τεχνική Περιγραφή αφορά το/α Σ.Α.Η.Ε. που θα προκύψει/ουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011.</li> <li>11. Η τεχνική περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1, τα οποία είναι δεσμευτικά ως προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ, και στα άρθρα 8, 15 και το Παράρτημα Η της Προκήρυξης.</li> <li>12. Υποβάλλονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 για όλα τα τμήματα του Σ.Α.Η.Ε. που προκύπτουν.</li> </ol>
------------	--	--

	<p>9. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη υποβολή αιτήματος κατάτμησης και τροποποίησης της Άδειας Αποθήκευσης;</p> <p>10. Ποια πρέπει να είναι η δομή και το περιεχόμενο της Τεχνικής Περιγραφής που αποτελεί μέρος της «Τεχνικής Προσφοράς»; Ταυτίζεται με την τεχνική έκθεση που είχε αρχικώς υποβληθεί στην ΡΑΕ για την έκδοση της Άδειας Αποθήκευσης; Σε περίπτωση κατάτμησης/ τροποποίησης η Τεχνική Περιγραφή είναι η ίδια;</p> <p>11. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια υποβολής της «Τεχνικής Προσφοράς» είναι δεσμευτικός ή μπορεί να τροποποιηθεί μελλοντικά;</p> <p>12. Σε περίπτωση κατάτμησης, υποβάλλονται και οι επιμέρους φάκελοι των υπολοίπων σταθμών ή μόνο για τον Σ.Α.Η.Ε. που θα υποβληθεί η οικονομική προσφορά;</p>	
99.	<p>1) Στο Παράρτημα Β, στον πίνακα του Τμήμα ΙΙ σελ.40655 ως εγγυημένη χωρητικότητα δηλώνεται η ωφέλιμη χωρητικότητα ή εγκατεστημένη χωρητικότητα;</p> <p>2) Στα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι Στάθμοι Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να διαθέτουν εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ωρών (MWh/MW). Εννοείτε MW ονομαστικής ισχύος που θα εκχέεται ανά πάσα στιγμή στο δίκτυο, εγκατεστημένης ή μέγιστης εγχυόμενης;</p> <p>3) Στην Α' ανταγωνιστική διαδικασία πως αξιολογείται οικονομικά η τιμή της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας για την φόρτιση των μπαταριών;</p>	<p>1) Ως εγγυημένη χωρητικότητα νοείται η εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα.</p> <p>2) Ως διάρκεια νοείται το ημίωρο της μέγιστης ισχύος έγχυσης προς την εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα σε ώρες (h).</p> <p>3) Στην ανταγωνιστική διαδικασία αξιολογείται η οικονομική προσφορά η οποία προσδιορίζεται και υποβάλλεται από τον συμμετέχοντα.</p>
100.	<p>Στον Πίνακα του Παραρτήματος Β1 αναφέρονται οι παρακάτω συντελεστές απωλειών και απόδοσης. Το ερώτημα είναι σε ποιες συνθήκες και από ποιο σημείο της λαμβάνουμε υπόψιν (π.χ. το σημείο σύνδεσης στην Υψηλή Τάση?)</p> <p>Η φόρτιση και εκφόρτιση θα γίνονται στην ονομαστική ισχύ του σταθμού αποθήκευσης?</p>	<p>Σε συνθήκες περιβάλλοντος αναφοράς και στο σημείο σύνδεσης στη ΥΤ.</p> <p>Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 της ΚΥΑ «Οι Ενισχυόμενοι Σ.Α.Η.Ε. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους Κανονισμούς για Σ.Α.Η.Ε., υποβάλλοντας σε οποιαδήποτε από τις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας προσφορές ενέργειας που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε μια πλήρη εκφόρτιση και σε μια πλήρη φόρτιση για κάθε ημέρα για την οποία είναι διαθέσιμοι. Σε περίπτωση αδυναμίας ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας κατόπιν σχετικής εντολής του Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δύναται να επιβάλλει κυρώσεις επιπλέον των οριζόμενων στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.»</p>

101.	<p>1. Σύμφωνα με την Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087/19.05.2023 (ΦΕΚ 3416Β'/20.05.2023), άρθρο 15 παρ. 4, "Οι Ενισχυόμενοι Σ.Α.Η.Ε. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους Κανονισμούς για Σ.Α.Η.Ε., υποβάλλοντας σε οποιαδήποτε από τις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας προσφορές ενέργειας που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε μια πλήρη εκφόρτιση και σε μια πλήρη φόρτιση για κάθε ημέρα για την οποία είναι διαθέσιμοι. Σε περίπτωση αδυναμίας ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας κατόπιν σχετικής εντολής του Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δύναται να επιβάλλει κυρώσεις επιπλέον των οριζόμενων στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης."</p> <p>Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν σύμφωνα με το παραπάνω ο Σ.Α.Η.Ε. θα πρέπει να εκτελεί έναν κύκλο ημερησίως. Στην περίπτωση ημέρας που οι τιμές των αγορών δεν στέλνουν το κατάλληλο σήμα για την εκτέλεση ενός κύκλου (και ένας τέτοιος κύκλος θα οδηγούσε σε αρνητικό καθαρό έσοδο), υποχρεούται ο ΣΑΗΕ στην εκτέλεση του κύκλου; Θα είναι ανεκτό να αποστέλλονται προσφορές, αλλά πιθανόν να μην επιτυγχάνονται ανάλογα με την έκβαση των αγορών ενέργειας; Τι θα συμβεί εάν για κάποιες ημέρες ο ΣΑΗΕ δεν εκτελέσει έναν κύκλο;</p> <p>2. Δεδομένου ότι δεν έχει δοθεί ορισμός της «Ομάδας Έργων», αυτός για να διατυπωθεί θα λάβει υπόψη</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των κατηγοριών τεχνολογίας (Αντλησιοταμίευση &amp; Συσσωρευτές) και τη χρονική διάρκεια (2 ώρες και περισσότερο);</li> <li>- Τις διαφορές στη γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης;</li> <li>- Τις διαφορές μεταξύ των έργων όσον αφορά τη δυνατότητά τους για εκτέλεση κύκλου (για τις μπαταρίες υπάρχει τεχνικός μέγιστος μέσος περιορισμός κύκλου από τους κατασκευαστές);</li> </ul>	<p>1. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 της ΚΥΑ «Οι Ενισχυόμενοι Σ.Α.Η.Ε. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους Κανονισμούς για Σ.Α.Η.Ε., υποβάλλοντας σε οποιαδήποτε από τις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας προσφορές ενέργειας που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε μια πλήρη εκφόρτιση και σε μια πλήρη φόρτιση για κάθε ημέρα για την οποία είναι διαθέσιμοι. Σε περίπτωση αδυναμίας ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας κατόπιν σχετικής εντολής του Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δύναται να επιβάλλει κυρώσεις επιπλέον των οριζόμενων στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.»</p> <p>Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστούν στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.</p> <p>2. Θα προσδιοριστούν στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε. Βλ. Α. 6</p> <p>3. Ομοίως.</p> <p>4. Οι Επιλαχόντες θα κληθούν να υποβάλουν την Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης εντός 3 μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.</p> <p>5. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3416) η επενδυτική ενίσχυση θα χορηγηθεί στους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης η οποία πραγματοποιείται εντός 3 μηνών από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από τη ΡΑΑΕΥ. Σύμφωνα με την παρ. 2 Γ του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.</p> <p>6. Σύμφωνα με την παρ. 15.7. της Προκήρυξης ο Επιλεγείς Συμμετέχων δεν δύναται να υποβάλει αίτημα απένταξης πριν τη λήξη της Περιόδου Ενίσχυσης. Σε περίπτωση μη υπογραφής της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης.</p> <p>7. (α) Επιβεβαιώνεται. (β) Επιτρέπεται.</p>

<p>3. Δεδομένου ότι δεν έχει παρασχεθεί ο τρόπος υπολογισμού των «Εκτιμώμενων Εσόδων Αγορών Ομάδας Έργων»,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πώς θα διαμοιραστεί η συμμετοχή των διαφορετικών Σ.Α.Η.Ε. στην Αγορά Εξισορρόπησης;</li> <li>- Πώς θα γίνεται η εκ των προτέρων εκτίμηση των Εσόδων Ομάδας Έργων και ο καταμερισμός αυτών κατόπιν; (ημερομηνίες δημοσίευσης των τιμών, διάρκεια της ρυθμιστικής περιόδου κλπ)</li> </ul> <p>4. Σχετικά με την περίπτωση των Επιλαχόντων Συμμετεχόντων, ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην περίπτωση που ένα επιλαχόν έργο επιλεγεί τελικά; Ποιοι θα είναι οι χρόνοι υποχρέωσης κατάθεσης των Εγγυητικών Επιστολών Έντεχνης &amp; Έγκαιρης Εκτέλεσης;</p> <p>5. Πότε προβλέπεται να καταβληθεί η επενδυτική επιχορήγηση; Θα γίνει αμέσως μετά την υποβολή της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης &amp; Έγκαιρης Εκτέλεσης;</p> <p>6. Στην περίπτωση που Επιλεγείς Συμμετέχων αρνηθεί την υπογραφή σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης και αποσύρει τη συμμετοχή, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. στον Συμμετέχοντα ώστε να μην καταπέσει;</p> <p>7. Σχετικά με τη δυνατότητα επαύξησης του Σταθμού Αποθήκευσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Η.1 παρ. V:</p> <p>α) Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι οι περιορισμοί σχετικά με την επαύξηση αφορούν μόνο στην εγγυημένη χωρητικότητα και όχι στην εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων μετατροπής ισχύος του Σταθμού, η οποία δύναται να υπερβαίνει την μέγιστη ισχύ έγχυσης/απορρόφησης.</p> <p>β) Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν επιτρέπεται η εγκατάσταση επιπρόσθετων μονάδων συσσωρευτών (με ή χωρίς την εγκατάσταση νέων μονάδων μετατροπής ισχύος) κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου</p>	<p>(γ) Επιτρέπεται.  (δ) Επιτρέπεται.  (ε) Επιτρέπεται.  (στ) Επιτρέπεται, εφόσον η μέγιστη ισχύς έγχυσης και η εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα παραμένουν ίδιες.</p> <p>8. Σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 7 της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087/19.05.2023 (Β' 3416) ΚΥΑ, ο σταθμός πρέπει να συνδεθεί στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. απευθείας ή μέσω έργων διασύνδεσης Μέσης Τάσης που δεν εντάσσονται στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε.</p> <p>9. Επιβεβαιώνεται.</p>
---	--



	<p>ενίσχυσης με στόχο τη διασφάλιση της εγγυημένης χωρητικότητας.</p> <p>γ) Η παραπάνω επαύξηση της χωρητικότητας του Σταθμού στο σημείο (β) μπορεί να γίνει περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου ενίσχυσης;</p> <p>δ) Η παραπάνω επαύξηση της χωρητικότητας του Σταθμού στο σημείο (β) επιτρέπεται στην περίπτωση που έχει εγκατασταθεί αρχικά εξοπλισμός μεγαλύτερης χωρητικότητας από την εγγυημένη;</p> <p>ε) Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν επιτρέπεται η αντικατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσσωρευτών από νέες μονάδες κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου ενίσχυσης.</p> <p>στ) Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν κατά την επαύξηση ή την αντικατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσσωρευτών επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού διαφορετικής ισχύος σε σχέση με τον εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε αρχικά, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΑΕΥ.</p> <p>8. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί κατά πόσο η σύνδεση των Σταθμών Αποθήκευσης σε υφιστάμενους υποσταθμούς ΔΕΔΔΗΕ με προσθήκη επιπλέον Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ είναι επιτρεπτή.</p> <p>9. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η τεχνολογία συσσωρευτών LFP (lithium ferrophosphate) εξαιρείται από την απαίτηση της παρ. 15.2(γ), καθώς εμπίπτει στην τεχνολογία αποθήκευσης συσσωρευτών ιόντων λιθίου.</p>	
102.	<p>Στην περίπτωση που δύο (ή περισσότερες) θυγατρικές εταιρείες, στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο των οποίων η (κοινή) μητρική τους εταιρεία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, συμμετέχουν στη σχετική Ανταγωνιστική Διαδικασία</p>	<p>Βλ. Α. 4</p>

	<p>α) εμπíπτουν στην έννοια της Συνδεδεμένης Επιχείρησης, αποτελούν δηλαδή Συνδεδεμένες μεταξύ τους Επιχειρήσεις και, άρα, εφαρμόζονται επί αυτών οι σχετικοί περιορισμοί της προκήρυξης και της ΚΥΑ (ενδεικτικά περί ελάχιστου αριθμού συμμετοχής και ορίων ισχύος συμμετοχής ανά Συμμετέχοντα);</p> <p>β) σε περίπτωση θετικής απάντησης στο υπό (α) ερώτημα, τί πρέπει να δηλώσει ο Εκπρόσωπος εκάστης των δύο αυτών εταιρειών στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, δεδομένου ότι το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν παραθέτει σχετικό λεκτικό που να καλύπτει την ανωτέρω περίπτωση;</p> <p>γ) σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο υπό (α) ερώτημα, τί πρέπει να δηλώσει ο Εκπρόσωπος εκάστης των δύο αυτών εταιρειών στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, δεδομένου ότι το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν παραθέτει σχετικό λεκτικό που να καλύπτει την ανωτέρω περίπτωση;</p>	
103.	<p>Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι "Το συνολικό ποσό της ετήσιας λειτουργικής ενίσχυσης ανά ενισχυόμενο σταθμό αποθήκευσης καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων αναφοράς, που προσδιορίζονται μέσω της σχετικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, και των καθαρών εσόδων από τη συμμετοχή του έργου στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, και προσαρμόζεται μέσω μηχανισμού κινητροδότησης της αποδοτικής συμμετοχής των ενισχυόμενων έργων στις αγορές κατά τη φάση λειτουργίας τους". Στην υπουργική απόφαση (Άρθρο 13) περιγράφεται διαφορετική διαδικασία, και αναφέρεται ότι "Σε πρώτο στάδιο, η ανά έτος λειτουργική ενίσχυση, εκφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβάτ μέγιστης ισχύος έγχυσης (€/MW), υπολογίζεται διακριτά ανά Ενισχυόμενο Σ.Α.Η.Ε. πριν από την έναρξη της εκάστοτε Ρυθμιστικής Περιόδου, ως η διαφορά των Εκτιμώμενων Εσόδων Αγορών της Ομάδας Έργων, στην οποία αυτός εντάσσεται, από το Έσοδο Αναφοράς του". Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί αν η διαδικασία που ορίζεται στην υπουργική απόφαση υπερισχύει.</p>	<p>βλ. άρθρο 13 ΚΥΑ.</p>
104.	<p>Παρακαλούμε να διευκρινιστεί πως υπολογίζεται το έσοδο των ΣΑΗΕ στην περίπτωση ετεροχρονισμένης εκκίνησης λειτουργίας των ΣΑΗΕ.</p> <p>Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζει η ΡΑΕ τα απολογιστικά έσοδα αγορών ομάδας ΣΑΗΕ.</p> <p>Παρακαλούμε να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζει η ΡΑΕ τα Εκτιμώμενα Έσοδα Αγορών Ομάδας Έργων. Θα θεωρείται ότι οι μπαταρίες</p>	<p>Το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.</p>

	<p>λειτουργούν σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένη στρατηγική; Θα θεωρείται κάποιος ελάχιστος αριθμός κύκλων ημερησίως; Κατά τον υπολογισμό των εκτιμώμενων εσόδων, ποιες θα είναι οι υποθέσεις για την αγορά ενέργειας (ενεργειακό μείγμα, δειξίωση άλλων συστημάτων αποθήκευσης, απόκριση ζήτησης κλπ); Ο υπολογισμός θα γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες καμπύλες τιμών για τις διάφορες αγορές (προημερήσια, ενδοημερίσια, αγορά εξισορρόπησης) και αν ναι, αυτές οι καμπύλες θα δημοσιεύονται;</p> <p>Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, και συγκεκριμένα για την αγορά εξισορρόπησης, πως θα υπολογίζονται τα εκτιμώμενα έσοδα από συμμετοχή σε FCR, aFRR και mFRR; Πως θα εκτιμάται το συνολικό μέγεθος των αγορών αυτών καθώς και το μερίδιο που θα μπορεί να αποσπάσει ένας ΣΑΗΕ καθώς και οι αντίστοιχες τιμές;</p> <p>Παρακαλούμε πολύ να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα γίνεται η ομαδοποίηση των ΣΑΗΕ. Η ομαδοποίηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του μηχανισμού κινητροδότησης και για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό τα κριτήρια ομαδοποίησης να είναι εκ των προτέρων γνωστά. Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι οι ΣΑΗΕ θα ομαδοποιούνται με κριτήριο την διάρκεια. Ποιες είναι οι κατηγορίες σε αυτήν την περίπτωση; Ποια άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά θα λαμβάνονται υπόψη; Θα λαμβάνεται υπόψη και η γεωγραφική θέση των συστημάτων στην ομαδοποίηση προκειμένου να συμπεριληφθούν τοπικοί περιορισμοί που μπορεί να υπάρχουν, όπως περικοπές ισχύος, θέματα συμφώρησης κλπ και τα οποία μπορεί να επηρεάσουν το έσοδο των ΣΑΗΕ από την αγορά;</p> <p>Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνονται υπ'οψηφιν πιθανές περικοπές ισχύος στα ΣΑΗΕ κατά την εκτίμηση τόσο του απολογιστικού όσο και του εκτιμώμενου εσόδου των ΣΑΗΕ.</p>	
105.	<p>Στο παράρτημα Η.1. αναφέρεται ότι "BESS capacity will be augmented, so that the minimum required guaranteed energy capacity will be retained during the first 10 years of operation. ". Αυτό είναι δεσμευτικό; Σε περίπτωση που παραβιαστεί ο όρος αυτός θα υπάρχουν κυρώσεις;</p>	<p>Είναι δεσμευτικό. Για τις κυρώσεις δείτε άρθρο 16 της Προκήρυξης.</p>
106.	<p>Στο παράρτημα Η.2, παράγραφος V.2 αναφέρεται ότι: "There shall be free space for installation during the 10-year period for at least 25% additional</p>	<p>Ναι.</p>

	capacity, calculated on the guaranteed energy capacity of BESS". Αυτό είναι δεσμευτικό;	
107.	Αντιλαμβανόμαστε ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος προτίθεται να συμμετάσχει στην ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία, είναι Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν απαιτείται η υποβολή Μετοχολογίου σε ηλεκτρονική μορφή αλλά αρκεί η υποβολή της σχετικής βεβαίωσης από το Χ.Α. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.	Επιβεβαιώνεται.
108.	Σε περίπτωση πρόθεσης υποβολής πολλαπλών αιτήσεων συμμετοχής από Ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν αυτές υποβάλλονται με διαφορετικές υποβολές από τον ίδιο Οικονομικό Φορέα ή εάν θα πρέπει να περιληφθούν σε μία (1) υποβολή η οποία θα περιέχει τις αντίστοιχες αιτήσεις.	Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ξεχωριστές Αιτήσεις Συμμετοχής ανά Άδεια Αποθήκευσης (ξεχωριστές υποβολές στην ηλεκτρονική εφαρμογή)
109.	Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την κατανόησή μας ότι εφόσον ο συμμετέχων τηρεί τις υποχρεώσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο Άρθρο 15 της προκήρυξης, θα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό του έργου μετά την υποβολή της πρότασης και την επιλογή του. Ειδικότερα παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι εκ των μεγεθών που παρατίθενται στον <b>Πίνακα Β1</b> , πλην αυτών που βάσει του όρου 15.2.β δεν επιτρέπεται η μεταβολή τους, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα, για λόγους σχεδιασμού του έργου ή και επιλογής εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και αναγκών προσαρμογής στις άδειες που θα εκδοθούν μελλοντικά (συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης των Δεσμευτικών Όρων Σύνδεσης), να μεταβάλει τα υπόλοιπα μεγέθη του πίνακα Β1 ώστε να είναι συμβατά με τον νέο σχεδιασμό και εξοπλισμό, εφόσον η μεταβολή αυτή δεν παραβιάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των άρθρων 7 & 8 της Υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 ή του Παραρτήματος Η της Προκήρυξης.	Δεσμευτικά είναι τα μεγέθη και στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β1-Τεχνικά στοιχεία, τα οποία διασφαλίζουν την ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ, και τα άρθρα 8, 15 και το Παράρτημα Η της Προκήρυξης.
110.	Στο Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, στο Παράρτημα Δ, υπάρχει το λεκτικό: μέγιστης ισχύος έγχυσης / δηλούμενης ισχύος έγχυσης	Σωστά, προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση.

	.....MW και εγγυημένης χωρητικότητας / δηλούμενης χωρητικότητας .....MW. Θα πρέπει ο αιτών να σβήσει την μια από τις επιλογές? Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση / κατάτμηση σβήνει την δηλούμενη ενώ σε περίπτωση τροποποίησης / κατάτμησης θα σβήσει την μέγιστη?	
111.	Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι μπορούν να υποβληθούν αιτήματα στην Α' ανταγωνιστική Διαδικασία που γεωγραφικά ανήκουν στις περιοχές που περιγράφονται στην Γ' Ανταγωνιστική Διαδικασία (απολιγνιτοποιημένες περιοχές) εφόσον κατά τα λοιπά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης.	Επιβεβαιώνεται.
112.	Το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής καθορίζεται από την υφιστάμενη ισχύ της άδειας αποθήκευσης ή από την αιτούμενη τροποποίηση κατά τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία;	Σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής καθορίζεται από την αιτούμενη μέγιστη ισχύ έγχυσης (δηλούμενη μέγιστη ισχύ έγχυσης Σ.Α.Η.Ε.).
113.	Δύναται με την κατάθεση προσφοράς, στην περίπτωση κατάθεσης και αίτησης τροποποίησης της άδειας αποθήκευσης, να αιτηθούμε συγχρόνως και τροποποίηση της θέσης (αγροτεμαχίου) εγκατάστασης εντός του ίδιου Δήμου;	Όχι. Η τροποποίηση της θέσης εγκατάστασης μπορεί να γίνει εκτός της ανταγωνιστικής διαδικασίας.
114.	Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για λόγους δυσανάλογα αυξημένου κόστους σύνδεσης η μονάδα αδυνατεί να συνδεθεί στο σύστημα του ΕΣΜΗΕ υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής καλής εκτέλεσης;	Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικώς) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).
115.	Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του έργου για αιτία εκτός της σφαίρας ευθύνης του επενδυτή (πχ ανεύρεση αρχαιοτήτων), επιστρέφεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης;	Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικώς) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).
116.	Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της άδειας αποθήκευσης, ως προς την θέση εγκατάστασης, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού	Ναι.
117.	Στην αίτηση κατάτμησης άδειας αποθήκευσης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, ερωτάσθε εάν υποβάλλονται διακριτά όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά του άρθρου 132 ΣΤ του ν. 4001/2011 για καθένα από τα δύο (2) έργα τα οποία προκύπτουν από την αρχική άδεια αποθήκευσης; Επιπλέον, ερωτάσθε εάν τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική επάρκεια του	Με την Αίτηση Συμμετοχής στην α' ανταγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 για κάθε τμήμα της αρχικής Άδειας που προκύπτει από την αιτηθείσα κατάτμηση.  Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

	αιτούντος (περ. δ της παρ. 1) και το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο ( περ. ε της παρ. 1), δύνανται να είναι κοινά; Τέλος, ερωτάσθε εάν απαιτείται εις διπλούν το αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους της υποπερ. (αα) της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 38;	Πρέπει να υποβληθούν όλα τα στοιχεία οικονομικής επάρκειας, συμπεριλαμβανομένου νέου ΛΟΙ και επιχειρηματικού σχεδία προσαρμοσμένα σε κάθε τμήμα της αρχικής Άδειας που προκύπτει από την αιτηθείσα κατάτμηση.  Το τέλος για την κατάτμηση υποβάλλεται μία φορά μετά την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας εφόσον ο Συμμετέχων επιλεγεί.
118.	Σε περίπτωση επιλογής στην Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία ΣΑΗΕ που έχει προκύψει μετά από κατάτμηση άδειας αποθήκευσης, κατόπιν δήλωσης Ισχύος / Χωρητικότητας Συμμετοχής, ο δεύτερος ΣΑΗΕ (υπόλοιπο έργο) το οποίο προκύπτει από την ανωτέρω κατάτμηση, δύνανται να συμμετάσχει στην επόμενη (Β') Ανταγωνιστική Διαδικασία;	Ναι, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της Β' ανταγωνιστικής διαδικασίας.
119.	Ερωτάσθε εάν Αίτηση Συμμετοχής ΣΑΗΕ στην Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία με αίτηση κατάτμησης άδειας αποθήκευσης, η οποία απορρίπτεται, δύνανται να υποβληθεί στην Β' Ανταγωνιστική Διαδικασία για τη συμμετοχή του ΣΑΗΕ σε αυτή, με ή χωρίς αίτημα κατάτμησης;	Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα κατάτμησης της Άδειας Αποθήκευσης, το αίτημα εξετάζεται εφόσον ο Σ.Α.Η.Ε. επιλεγεί. Ο μη επιλεγείς Σ.Α.Η.Ε. δύνανται να συμμετάσχει σε επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία με την αρχική Άδεια Αποθήκευσης ή με νέο αίτημα κατάτμησης.
120.	Παρακαλώ επιβεβαιώσατε πως η αξιολόγηση της αίτησης κατάτμησης γίνεται μετά την έκδοση του οριστικού καταλόγου Επιλεγέντων Συμμετεχόντων.	Επιβεβαιώνεται.
121.	Σε περίπτωση απένταξης ΣΑΗΕ λόγω απόρριψης της αίτησης κατάτμησης, επιστρέφεται η Ε/Ε συμμετοχής;	Ναι επιστρέφεται.
122.	Στην Τεχνική Προσφορά, υποβάλλεται και Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε.: (α) υπάρχει υπόδειγμα για το Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα; Ποιες εργασίες και ορόσημα πρέπει να περιλαμβάνει; (β) Σε ποιο πεδίο αναρτάται το Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;	βλ. Α.2.
123.	Εταιρείες Α, Β, Γ και Δ οι οποίες αποτελούν θυγατρικές εταιρείες κοινής μητρικής εταιρείας (καταρτίζουν με την μητρική εταιρεία ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά το ν. 4308/2014), ωστόσο δεν πληρούν μεταξύ τους (ως αδελφές εταιρείες) τις προϋποθέσεις της περ. ι. [Σε περίπτωση που διατηρείται με άλλο Συμμετέχοντα στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, νομικό πρόσωπο, σχέση συνδεδεμένων επιχειρήσεων] στην υπεύθυνη δήλωση του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος Β, ήτοι καθεμία από αυτές και όλες μαζί (Α,Β,Γ,Δ) (α) δεν κατέχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταιρών	βλ. Α.4.

	<p>των άλλων εταιρειών · β) δεν έχουν το δικαίωμα να διορίζουν ή να παύουν την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου των άλλων εταιρειών (γ) δεν ασκούν κυριαρχική επιρροή στις άλλες εταιρείες βάσει σύμβασης ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού τους (δ) δεν είναι μέτοχοι ή εταίροι των άλλων εταιρειών ούτε ελέγχουν βάσει συμφωνίας την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων των άλλων επιχειρήσεων και (ε) δεν διατηρούν μία από τις υπό α) έως δ) σχέσεις με τις άλλες εταιρείες μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού (μόνο κοινό σημείο η μητρική εταιρεία – νομικό πρόσωπο) .</p> <p>(α) Περιορίζονται ως προς την συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 (συνδεδεμένες και οι συνεργαζόμενες με τον Συμμετέχοντα επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕΛ 124 της 20ής Μαΐου 2003, σ. 36) και 12 της Προκήρυξης (Κανόνας ελάχιστου αριθμού σταθμών που δεν ανήκουν στον ίδιο Συμμετέχοντα); Εξαιρούνται της εφαρμογής των σχετικών κανόνων;</p> <p>(β) Εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. (α) – (δ) ανωτέρω, συμπληρώνουν και ποια πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης;</p> <p>(γ) Απαιτείται και εάν ναι πως δηλώνεται στην Προκήρυξη η ως άνω σχέση (αδελφών εταιρειών) μεταξύ συμμετεχόντων νομικών προσώπων; Αρκεί η περιγραφή της εταιρικής σχέσης στο τμήμα ΙΙ του Παραρτήματος Β «Στοιχεία Μετόχου # φυσικού προσώπου» χωρίς την συμπλήρωση της περ. (ι) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης;</p>	
124.	<p>Ερωτάσθε εάν η απαίτηση της παρ. (η) του Άρθρου 15.2 της Προκήρυξης σχετικά με τη συμβατότητα ως προς το πρότυπο NFPA 855, ικανοποιείται από την ισοδυναμία συμβατότητας ως προς το πρότυπο EN IEC TS 62933-3-1 “Electrical energy storage (EES) systems – Part 3-1: Planning and performance assessment of electrical energy storage systems – General specification”.</p>	<p>Η συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις ελέγχεται από τον φορέα ελέγχου του άρθρου 8 παρ. 11 της ΚΥΑ.</p>
125.	<p>Παρακαλώ να διευκρινιστεί αν είναι δυνατόν να μεταβληθούν τα τεχνικά στοιχεία ενός ΣΑΗΕ, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Β1, αφότου ο ΣΑΗΕ καταστεί Ενισχυόμενος μέσω της Α διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς να μεταβάλλονται η μέγιστη ισχύς έγχυσης ή της εγγραμμένης χωρητικότητάς τους και χωρίς τα αντίστοιχα μεγέθη να αντιβαίνουν στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην υπ’</p>	<p>Δεσμευτικά είναι τα μεγέθη και στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β1-Τεχνικά στοιχεία, τα οποία διασφαλίζουν την ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ, και τα άρθρα 8, 15 και το Παράρτημα Η της Προκήρυξης.</p>

	αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 3416) και την προκήρυξη ΡΑΑΕΥ 1/2023 (ΦΕΚ Β' 3939).	
126.	Με δεδομένο το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων (Παράρτημα Β, Τμήμα ΙΙΙ, παράγραφος 2ι), παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν στην έννοια των Συνδεδεμένων Εταιρειών εμπίπτουν και όσες εταιρείες έχουν κοινό μέτοχο με τον Συμμετέχοντα ή βρίσκονται κάτω από κοινό, άμεσο ή έμμεσο έλεγχο, με τον Συμμετέχοντα (ήτοι, αδελφές).	Βλ. Α.4.
127.	Ποια είναι η μεθοδολογία υπολογισμού για τα «Εκτιμώμενα Έσοδα Αγορών Ομάδας Έργων»;	Βλ. Α.6.
128.	Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος εκφόρτισης σε πλήρη ισχύ είναι 2 ώρες, αμείωτος για τα 10 έτη.	Επιβεβαιώνεται.
129.	Η επίτευξη του λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος και η ολοκλήρωση του έργου εντός της καταληκτικής ημερομηνίας, εξαρτάται μεταξύ άλλων από εξωγενείς παράγοντες που δεν ελέγχονται από τον διαγωνιζόμενο και που αφορούν την αδειοδοτική διαδικασία και τις δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται σε αυτή (άδειες, εγκρίσεις, προσφορά σύνδεσης κλπ.). Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως οι επιτυγχόντες θα έχουν το δικαίωμα παράτασης, στους χρόνους που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα και στην καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής, για λόγους που δεν είναι στην ευθύνη ή το έλεγχο του επιτυχόντα και συνδέονται με την αδειοδοτική διαδικασία και τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες.	Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμεων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικώς) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).
130.	Παρακαλώ επιβεβαιώστε πότε ακριβώς κατατίθεται η επενδυτική ενίσχυση για τους επιτυγχόντες.	Βλ. Β.3.
131.	"Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης γίνεται η παρακάτω αναφορά: 1. «Το κατ' έτος επιτρεπόμενο έσοδο κάθε Ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε. τροποποιείται με την εφαρμογή κινήτρων για την επίτευξη κατά το δυνατόν αποδοτικότερης συμμετοχής του Σ.Α.Η.Ε. στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Μηχανισμός Κινήτρων Αποδοτικής Δραστηριοποίησης περιλαμβάνεται στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε., που καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13. Οι βασικές αρχές του Μηχανισμού περιγράφονται στο παρόν άρθρο.» Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την συνοπτική επεξήγηση που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, υπάρχουν ασάφειες ως προς τον τρόπο υπολογισμού των κινήτρων για την αποδοτική δραστηριοποίηση και την υπεραπόδοση. Μπορείτε να γνωστοποιήσετε στους διαγωνιζόμενους το	Βλ. Α.6.



	έγγραφο της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε. που καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ και στο οποίο υπάρχει η πλήρης ανάλυση της μεθοδολογίας; "	
132.	Ποια είναι η μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου βαθμού διαθεσιμότητας ισχύος (93%) για τα συστήματα αποθήκευσης του διαγωνισμού;	Σύμφωνα με την παρ. 15.2 (ζ) «Οι Ενισχυόμενοι Σ.Α.Η.Ε. να επιτυγχάνουν Διαθεσιμότητα Ισχύος τουλάχιστον ίση με 93%, η οποία υπολογίζεται ως μέση τιμή ανά διετία, για διαδοχικές διετίες, <b>με εφαρμογή του προτύπου IEEE 762</b> , προσαρμοσμένου για εφαρμογή σε Σ.Α.Η.Ε., συμπεριλαμβανοντας προγραμματισμένες και μη διακοπές και μειώσεις ισχύος.»
133.	Παρακαλώ επιβεβαιώστε αν το έσοδο αναφοράς θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τον πληθωρισμό.	Θα εξετασθεί στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης.
134.	Υπάρχει συγκεκριμένο τιμολόγιο αγοράς ενέργειας για τις ανάγκες των συστημάτων υποστήριξης των σταθμών αποθήκευσης και για τις περιπτώσεις που συστήματα BESS θα φορτίζουν από το δίκτυο;	Δεν υπάρχει ειδικό τιμολόγιο.
135.	Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της Ε/Ε Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης στην περίπτωση που ένας Επιλαχών αντικαταστήσει έναν Επιλεγέντα Συμμετέχοντα;	Τρεις μήνες από την απόφαση της ΡΑΑΕΥ για την απένταξη/αντικατάσταση.
136.	Να διευκρινιστεί σε περίπτωση επιτυχίας στον Διαγωνισμό αν θα απαιτηθεί να προσκομιστεί εγγυητική προτεραιότητας στον ΑΔΜΗΕ για την έκδοση όρων σύνδεσης.	Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 της ΚΥΑ για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε Σ.Α.Η.Ε. που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων έργων των ανταγωνιστικών διαδικασιών δεν προβλέπεται η προσκόμιση κάποιας εγγυητικής επιστολής. Ως εκ τούτου, <u>δεν απαιτείται</u> η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής προτεραιότητας του άρθρου 6 της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.08.2022 ΥΑ (Β' 4333/2022).
137.	Τα τμήματα I,II,III,IV και Παράρτημα Β1 να κατατεθούν σε διαφορετικά pdf αρχεία σε ένα zip φάκελο ή σε ένα pdf αρχείο όλα μαζί;	Τα τμήματα I,II,III,IV, το Παράρτημα Β1 καθώς και η Τεχνική περιγραφή και το Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνονται στην Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση και υποβάλλονται σε ενιαίο αρχείο.
138.	Σύμφωνα με την νέα προσθήκη στην πλατφόρμα θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου Τεχνική Έκθεση που θα συμπεριλαμβάνει το τοπογραφικό χωροθέτησης και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα. Χρειάζεται κάποια επιπλέον πληροφορία ή σχέδιο;	Αν αναφέρεστε σε αίτημα τροποποίησης, θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 132 ΣΤ του ν. 4001/2011.
139.	Σε περίπτωση τροποποίησης του πολυγώνου του ΣΑΗΕ και όχι της ισχύος ή της χωρητικότητας, και σε περίπτωση που διαθέτει (με το μη τροποποιημένο πολύγωνο) ΑΕΠΟ καθώς και αίτημα για όρους	Δεν προβλέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης πολυγώνου στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

	<p>σύνδεσης υπολογίζονται στην ωριμότητα του έργου; Θα πρέπει να συμπεριληφθεί τεχνικό υπόμνημα που να αναγράφει την προηγούμενη και την υφιστάμενη κατάσταση;</p>	
140.	<p>Κατά την αίτηση κατάτμησης των σταθμών μας ενημερώσατε ότι τα βασικά στοιχεία που είναι η μέγιστη ισχύς έγχυσης και η εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα των σταθμών που προκύπτουν να είναι ίδιες με την αρχική άδεια. Άρα μπορούν να ισχύει και για τη μέγιστη ισχύς απορρόφησης (MW) και την εγκατεστημένη χωρητικότητα (MWh);</p>	<p>Βλ. Α.3.</p>
141.	<p>Στο αίτημα κατάτμησης ή τροποποίησης το εφάπαξ τέλος της υποπερ. (αα) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 38 πληρώνεται και επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μετά την επιλογή του έργου στο διαγωνισμό;</p>	<p>Το προβλεπόμενο τέλος για την τροποποίηση θα υποβληθεί εφόσον εγκριθεί το αίτημα τροποποίησης.</p>
142.	<p>Στο Παράρτημα Β, Β.2.1 αναγράφεται: "Κωδικοποιημένο Καταστατικό δημοσιευμένο στο Γ.Ε.ΜΗ (με το σύνολο των τροποποιήσεων του)". Αυτό σημαίνει ότι αρκεί το τελευταίο και ΙΣΧΥΟΝ Καταστατικό ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις ή χρειάζεται να αποστείλουμε το αρχικό καταστατικό και τις ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ για τις τροποποιήσεις ξεχωριστά;</p>	<p>Το κωδικοποιημένο από ΓΕΜΗ.</p>
143.	<p>Σχετικά με την εγγυητική επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης.</p> <p>Τα 250.000€/MW της εγγυητικής σε κάθε περίπτωση υπερκαλύπτουν το ποσό της επενδυτικής ενίσχυσης (200.000€/MW) κατά 25%. Συνεπώς δεν απαιτείται συμπληρωματική ΕΕ.</p> <p>Σε ποια περίπτωση θα μπορούσε να απαιτηθεί πρόσθετη εγγυητική επιστολή για την καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης;</p>	<p>Σύμφωνα με την παρ. 2 Γ του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.</p>
144.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 11.3.2.2 ποσό Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης ύψους € 250.000,00/MW πληροί ήδη το ελάχιστο ποσό εγγύησης για την κάλυψη της υπέρβασης του 25% της επενδυτικής ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται πρόσθετη εγγύηση πέραν των 250.000 EUR/Wp.</p>	<p>Σύμφωνα με την παρ. 2 Γ του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.</p>
145.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 11.3.2.2 Επιβεβαιώστε αν η επενδυτική ενίσχυση θα χορηγηθεί αμέσως μετά την κατάθεση της εγγύησης των 250.000 EUR/Wp ή αν μετά την κατάθεση της εγγύησης η ενίσχυση θα χορηγηθεί μετά από συγκεκριμένα ορόσημα.</p>	<p>Σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3416) η επενδυτική ενίσχυση θα χορηγηθεί στους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης η οποία πραγματοποιείται εντός</p>

		<p>3 μηνών από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από τη ΡΑΑΕΥ.</p> <p>Σύμφωνα με την παρ. 2 Γ του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.</p>
146.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 12.9 Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε εάν ο όρος Επιτυχείς Συμμετέχοντες αναφέρεται στους επιλαχόντες Συμμετέχοντες ή και στις θυγατρικές του.</p>	<p>Ο όρος 12.9 εφαρμόζεται στους Επιλαχόντες Συμμετέχοντες.</p>
147.	<p>Σχετικά με το Παράρτημα Η.1 (Β.Υ.2) Επιβεβαιώστε αν το 25% του πρόσθετου χώρου είναι υποχρεωτικό ακόμη και αν γίνεται με αντικατάσταση της μπαταρίας (repowering).</p>	<p>Επιβεβαιώνεται.</p>
148.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 16.3.α Παρακαλώ όπως αναφέρατε τις κυρώσεις σε περίπτωση μικρών αποκλίσεων (κάτω από τα όρια που περιγράφονται στο 16.3 β για μεγάλες αποκλίσεις)</p>	<p>Σύμφωνα με το άρθρο 16.3 (α) «Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων, τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του άρθρου 15 και του Παραρτήματος Η, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ., δύνανται κατά την κρίση της να επιβάλει μερική κατάπτωση, υπέρ του ΥΛ Σ.Α.Η.Ε., της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. Σε περίπτωση κατ' επανάληψη και καθ' υποτροπήν διαπίστωσης μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δύναται κατά την κρίση της να επιβάλει την απένταξη του Σ.Α.Η.Ε. από το καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και την ολική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.»</p> <p>Επιπλέον, δείτε και άρθρο 9 της ΚΥΑ για τις κυρώσεις για αποκλίσεις από τεχνικές απαιτήσεις οι οποίες σχετίζονται με απομείωση του Εσόδου Αναφοράς.</p>
149.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 15.2.στ Παρακαλούμε αναφέρατε αν αυτό αποτελεί απαίτηση (το έργο BESS πρέπει να συμμετέχει) ή αν είναι απλώς μια δυνατότητα / προαιρετικό. Επιβεβαιώστε αν τα έσοδα αυτά θα περιλαμβάνονται στα καθαρά έσοδα της αγοράς ή αν η ροή αυτή των εσόδων θα είναι επιπλέον των εσόδων αναφοράς.</p>	<p>Οι Ενισχυόμενοι Σ.Α.Η.Ε. πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 15.2. στ.</p> <p>Ειδικότεροι όροι σχετικά με το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστούν στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.</p>

150.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 3.24 Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε εάν, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις συμμετοχής στην αγορά και τα ελάχιστα όρια επιδόσεων, τα έργα που θα ανατεθούν θα διαθέτουν μηχανισμό επιμερισμού των κερδών σε περίπτωση υπεραπόδοσης του Ομίλου τους με πρόσθετα έσοδα στην αγορά (στις αγορές).</p>	<p>Το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστούν στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.</p>
151.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 3.1 Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι δικαιούχοι θα είναι επίσης σε θέση να συμμετέχουν σε τυχόν νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. τοπικές αγορές ευελιξίας) που ενδέχεται να εισαχθούν κατά τη διάρκεια της δεκαετούς διάρκειας της λειτουργικής ενίσχυσης;</p>	<p>Το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστούν στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.</p>
152.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 15.3.β Επιβεβαιώστε ότι η υποχρέωση αυτή αφορά αποκλειστικά την υποβολή προσφορών, η οποία μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε πραγματική φυσική αποστολή. Συγκεκριμένα, σε περιόδους κατά τις οποίες η πιο οικονομικά αποδοτική επιλογή για το σύστημα περιλαμβάνει τη συμμετοχή των BESS στην απόκριση συχνότητας (π.χ. FCR, aFRR, mFRR) ή άλλες υπηρεσίες που αμείβονται με βάση τη διαθεσιμότητα (€/MW), θα ήταν αναποτελεσματικό για το σύστημα να απαιτεί φυσική αποστολή ενός ολόκληρου κύκλου φόρτισης/εκφόρτισης κάθε μέρα. Το ίδιο θα συνέβαινε και σε ημέρες με μικρές διαφορές τιμών στη χονδρική αγορά.</p>	<p>Το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστούν στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.</p>
153.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 11.2.1 (α) Υπάρχει κάποια τεκμηρίωση ή πληροφορία που πρέπει να παρασχεθεί σε περίπτωση που η μετοχική δομή του αιτούντος αλλάξει μετά τον Διαγωνισμό;</p> <p>Σχετικά με την παράγραφο 11.2.1 (α) Παρακαλείστε να αναφέρετε εάν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός όσον αφορά την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της θυγατρικής από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς διαγωνισμού έως το τέλος της δεκαετούς περιόδου λειτουργικής ενίσχυσης.</p>	<p>Σύμφωνα με το άρθρο 132Z παρ. 6 του ν. 4001/2011 <i>«Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας αποθήκευσης, κατά τις παρ. 3 και 5, και η Ρ.Α.Ε. καταχωρεί τη μεταβολή στο Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε., ενημερώνοντας και εκδίδοντας, όπου απαιτείται, τη σχετική άδεια, όταν μεταβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:</i> <i>(α) η επωνυμία του κατόχου,</i> <i>(β) η νομική μορφή του κατόχου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στην άδεια αποθήκευσης.</i> <i>Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των αδειών παραγωγής, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με το παρόν, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν σε απλή γνωστοποίηση της σχετικής μεταβολής στοιχείων προς τη Ρ.Α.Ε. <b>Ειδικά σε περίπτωση μεταβολής μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης του κατόχου της άδειας αποθήκευσης, ο τελευταίος οφείλει να προβεί σε σχετική</b></i></p>

		<p><b>γνωστοποίηση προς τη P.A.E.</b> το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική μεταβολή, η οποία συνοδεύεται με όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης.»</p> <p>Συναφώς, σύμφωνα με την παρ. 15.7 (β) της Προκήρυξης «Οι Κάτοχοι των Ενισχυόμενων Σ.Α.Η.Ε. οφείλουν να καταθέτουν στη P.A.A.E.Y., ετησίως καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ενίσχυσης, δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν έχουν στην κατοχή τους, οι ίδιοι και οι Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες με αυτούς Επιχειρήσεις, Ενισχυόμενους Σ.Α.Η.Ε. από την Α' και τη Β' Ανταγωνιστική Διαδικασία ισχύος μεγαλύτερης των 100 μεγαβάτ (MW).»</p>
154.	<p>Επί του Παραρτήματος Δ του σχετικού [3] περί Υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (σελ. 40665 του ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής [2]): Στο δημοσιευμένο κείμενο του Παραρτήματος Δ,</p> <p>a. στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ως μονάδα χωρητικότητας το [MW] αντί του ορθού [MWh]</p> <p>b. η τρίτη παράγραφος αναφέρει (με κίτρινο δική μας υπόδειξη): «Εάν μας γνωστοποιήσετε ότι ο Συμμετέχων παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή του και ιδίως σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι δεν προσκόμισε την 1η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης ως Επιλεγείς Συμμετέχων, εντός προθεσμίας ενός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης της P.A.A.E.Y. επί των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους .....της Προκήρυξης, σας δηλώνουμε ....».</p> <p>- Η αναφορά της λέξης «ενός» είναι πλεονασμός. - Υπολείπεται η αναφορά των σχετικών παραγράφων της Προκήρυξης σημειούμενη με τελείες (.....), οι οποίες και αναφέρονται στα ειδικώς οριζόμενα της Προκήρυξης αναφορικά με την υποβολή και την προθεσμία υποβολής της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης.</p> <p>c. η πέμπτη παράγραφος αναφέρει στο τέλος της: «... καταπίπτει υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (P.A.A.E.Y.).».</p> <p>- Η ορθή αναφορά είναι: «Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων».</p>	<p>Η Εγγυητική Επιστολή μπορεί να προσαρμοστεί στο πρωτότυπο ώστε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η μονάδα χωρητικότητας να αναφέρεται MWh.</li> <li>- Η λέξη «ενός» να παραληφθεί.</li> <li>- Να συμπληρωθούν οι παρ. 11.3.1 και 16.2.</li> <li>- Καταπίπτει υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (P.A.A.E.Y.)</li> </ul>

155.	<p>Σύμφωνα με:</p> <p>a. την παρ. 4.3 του άρθρου 4 της Σχετικής [3], τα ελληνικά ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται κατά την Ανταγωνιστική Διαδικασία σε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο.</p> <p>b. την παρ. 11.5.2 του άρθρου 11 της Σχετικής [3], σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης (μείωσης ισχύος ή/και χωρητικότητας) ή κατάτμησης υποβάλλονται μαζί με την Τεχνική Προσφορά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 έγγραφα.</p> <p>Δεδομένου ότι: α) ορισμένα έγγραφα του νομικού προσώπου τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή (πρακτικά αποφάσεων, μετοχολόγιο, κ.λ.π.) και β) τα έγγραφα του αιτήματος τροποποίησης, ως μέρος της Τεχνικής Προσφοράς, αποτελούν και μέρος των υποβαλλόμενων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία εγγράφων, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν και σε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο (για παράδειγμα: το μετοχολόγιο ή/και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής δυνατότητας του αιτούντος που υποβάλλονται με το αίτημα τροποποίησης).</p>	<p>Τα δικαιολογητικά της ανταγωνιστικής διαδικασίας τα οποία αποτελούν φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται επικυρωμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4.3. της Προκήρυξης.</p> <p>Τα έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης/κατάτμησης υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα.</p>
156.	<p>11.5. «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:</p> <p>11.5.1 Τεχνική περιγραφή του Σ.Α.Η.Ε. και τεκμηρίωση των απαιτήσεων της παρ. 15.2 (γ) της Προκήρυξης όσον αφορά τις τεχνολογίες αποθήκευσης εκτός συσσωρευτών ιόντων λιθίου και αντλησιοταμίευσης.</p> <p>ΕΡΩΤΗΜΑ:</p> <p>Σε περίπτωση ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ, απαιτείται ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αλλά όχι ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ της παρ. 15.2 (γ) για την τεχνολογία αποθήκευσης Ή δεν απαιτείται ούτε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ούτε ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ της παρ. 15.2 (γ);</p>	<p>Η Τεχνική Περιγραφή απαιτείται για το σύνολο της εγκατάστασης Σ.Α.Η.Ε.</p> <p>Η τεκμηρίωση των απαιτήσεων της παρ. 15.2 (γ) δεν απαιτείται για τις τεχνολογίες αποθήκευσης συσσωρευτών ιόντων λιθίου.</p>
157.	<p>Εγγυητική Επιστολή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης: Σύμφωνα με το νόμο 4951/2022, Άρθρο 5, παράγραφοι 5.1 και 5.5, εγγυητική επιστολή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης απαιτείται από τους κατόχους Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Αδειας Παραγωγής. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν απαιτείται τέτοια επιστολή για τους standalone σταθμούς αποθήκευσης επειδή αυτοί διαθέτουν Αδεια Αποθήκευσης, η οποία δεν συγκαταλέγεται στους προαναφερθέντες τύπους αδειών;</p>	<p>Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 της ΚΥΑ για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε Σ.Α.Η.Ε. που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων έργων των ανταγωνιστικών διαδικασιών δεν προβλέπεται η προσκόμιση κάποιας εγγυητικής επιστολής.</p>

158.	Επενδυτική ενίσχυση: Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας θα χορηγηθεί η επενδυτική ενίσχυση των 200.000€/MW;	βλ. Β.3
159.	<p>Λειτουργική ενίσχυση: Αν το Έσοδο Αναφοράς ενός ΣΑΗΕ είναι μικρότερο από το μέσο εκτιμώμενο και το μέσο πραγματικό έσοδο της ομάδας έργων, τότε ο ΣΑΗΕ πρέπει να επιστρέψει χρήματα στο κράτος, ακόμη και αν δεν έχει λάβει κάποια κρατική ενίσχυση στην αρχή της ρυθμιστικής περιόδου; Αν ναι, επιστρέφει τη διαφορά (Μέσο Πραγματικό Έσοδο – Έσοδο Αναφοράς ΣΑΗΕ) ή (Μέσο Εκτιμώμενο Έσοδο – Έσοδο Αναφοράς ΣΑΗΕ); Παράδειγμα, έχουμε υποθετικά την παρακάτω συνθήκη</p> <p>a. Ο επιλεγείς ΣΑΗΕ_1 έχει δηλώσει έσοδο αναφοράς 50k€/MW</p> <p>b. Στην αρχή της ρυθμιστικής περιόδου υπολογίζεται το μέσο εκτιμώμενο έσοδο της ομάδας έργων στα 100k€/MW και ο ΣΑΗΕ_1 δεν λαμβάνει ενίσχυση (διότι 100k&gt;50k)</p> <p>c. Στο τέλος της ρυθμιστικής περιόδου το μέσο πραγματικό έσοδο της ομάδας έργων είναι 80k€/MW και του ΣΑΗΕ_1 110k€/MW. Πόσα χρήματα πρέπει να επιστρέψει ο ΣΑΗΕ_1 στο κράτος;</p> <p>i. Θα επιστρέψει 100k - 80k = 20k€/MW</p> <p>ii. Θα επιστρέψει 80k - 50k = 30k€/MW</p> <p>iii. Δεν θα επιστρέψει τίποτα γιατί δεν έλαβε τίποτα στην αρχή της ρυθμιστικής περιόδου</p>	<p>Το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.</p>
160.	Επιστροφή εγγυητικών επιστολών: Αν ένα έργο επιλεγεί στην Ανταγωνιστική Διαδικασία αλλά δεν μπορέσει να λάβει Όρους σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή λάβει σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει ζητήσει και θεωρήσει στο επιχειρηματικό πλάνο, έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να αποσυρθεί από τη διαδικασία και να λάβει πίσω τις εγγυητικές που έχουν καταβληθεί (Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης);	<p>Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικώς) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).</p>
161.	Σχετικά με την συμπλήρωση του Τμήματος ΙΙ.1, της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης, του Παραρτήματος Β, της Προκήρυξης Ρ.Α.Α.Ε.Υ. 1/2023, παρακαλούμε για την διευκρίνηση του τρόπου συμπλήρωσης των στοιχείων Μετόχου καθώς δεν υπάρχει κάποιο πεδίο προς συμπλήρωση.	βλ. Β.15
162.	Επίσης, παρακαλούμε για την διευκρίνηση αν η προσκόμιση της ανακοίνωσης ΓΕΜΗ περί γνωστοποίησης στοιχείων μοναδικού μετόχου των Μονοπρόσωπων Ανώνυμων Εταιρειών, καλύπτει την παραπάνω απαίτηση.	βλ. Β.15
163.	Επιπροσθέτως, στο υπόδειγμα της απαιτούμενης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, όπως	Να γίνει αναφορά στις παρ. 11.3.1 και 16.2.

	<p>παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ, της Προκήρυξης Ρ.Α.Α.Ε.Υ. 1/2023, στην 2η παράγραφο απαιτείται συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες, της αναφοράς σε συγκεκριμένες παραγράφους της Προκήρυξης στο σημείο της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που παρουσιάζεται παρακάτω:</p> <p>«...Εάν μας γνωστοποιήσετε ότι ο Συμμετέχων παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή του και ιδίως σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι δεν προσκόμισε την 1η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης ως Επιλεγείς Συμμετέχων, εντός προθεσμίας ενός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. επί των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους .....της Προκήρυξης, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε .....». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι είναι ορθή η αναφορά στις παραγράφους 11.3.1.5, 11.3.2.1, της Προκήρυξης Ρ.Α.Α.Ε.Υ. 1/2023, για το συγκεκριμένο σημείο.</p>	
164.	<p>Στην απάντηση του από 22/06 ηλεκτρονικού μας μηνύματος αναφέρεται ότι η τεχνική περιγραφή που θα συμπεριληφθεί στην προκήρυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα τεχνικά στοιχεία του Παραρτήματος Β1. Επίσης, στην παρ. 4.2 της προκήρυξης αναφέρεται ότι δύνανται να υποβληθούν τυχόν έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης των κατασκευαστών του εξοπλισμού για την τεκμηρίωση των Τεχνικών Στοιχείων του Παραρτήματος Β1. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα επιθυμούσαμε να διευκρινιστεί εάν η όποια αναφορά σε έναν συγκεκριμένο κατασκευαστή/προμηθευτή θα είναι δεσμευτική ή όχι για την υλοποίηση του έργου.</p>	<p>Δεν είναι δεσμευτική η αναφορά σε συγκεκριμένο κατασκευαστή/προμηθευτή. Τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1, είναι δεσμευτικά ως προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ, και στα άρθρα 8, 15 και το Παράρτημα Η της Προκήρυξης.</p>
165.	<p>Στο άρθρο 9 της ΥΑ, αναφέρονται κάποιες κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση διαφοροποίησης από τις τεχνικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην παρ.3 του αρ.9 η οποία δεν υπάρχει κάπου στο κείμενο της Προκήρυξης και θέλουμε να ρωτήσουμε, ποιο από τα 2 ισχύει, δηλαδή θα γίνει εφαρμογή των κυρώσεων βάσει της ΥΑ ή εφόσον δεν αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης δεν έχει εφαρμογή?</p>	<p>Οι τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 της Προκήρυξης. Η μη τήρηση αυτών επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 της Προκήρυξης και στο άρθρο 9 της ΚΥΑ.</p>
166.	<p>Επίσης, σχετικά με την περίπτωση τροποποίησης/κατάτμησης για συμμετοχή στον διαγωνισμό, στα έγγραφα που απαιτούνται να επισυναφθούν επιπρόσθετα θα θέλαμε να γνωρίζουμε ένα χρειάζεται για την τεκμηρίωση της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος νέα επιστολή πρόθεσης χρηματοδότησης για την δηλούμενη ισχύ και χωρητικότητα? Σας ρωτάω γιατί σε κάθε περίπτωση αυτή θα είναι μικρότερη από την αρχική</p>	<p>Βλ. Β. 51,64,75</p>



	εκδοθείσα της άδειας αποθήκευσης και από άποψη προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος θα είναι επίσης μικρότερος. Θεωρητικά, τα αρχικά έγγραφα καλύπτουν τον επενδυτή ως υποσύνολο της έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου.	
167.	Τέλος, θα θέλαμε να ρωτήσουμε για τους επιτυχόντες μετά την οριστική δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των Όρων Σύνδεσης του έργου.	Σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΚΥΑ «Αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε Σ.Α.Η.Ε. που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων έργων των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών εξετάζονται από τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. παράλληλα με την Ομάδα Α του άρθρου 2 του Μέρους Β' της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.08.2022 (Β' 4333) απόφασης, ως ισχύει, και με προτεραιότητα έναντι των ομάδων Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ της ίδιας απόφασης, τηρώντας τη σειρά υποβολής πλήρους αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4951/2022. 2. Ενισχυόμενοι Σ.Α.Η.Ε. στους οποίους χορηγείται Οριστική Προσφορά Σύνδεσης αντιμετωπίζονται από τον Διαχειριστή Ε.Σ.Μ.Η.Ε. με απόλυτη προτεραιότητα στην κατάρτιση των Συμβάσεων Σύνδεσης.»
168.	Σύμφωνα με την προκήρυξη στην Τεχνική Προσφορά (άρθ. 11, παρ. 11.5) αποτελείται από : 11.5.1 Τεχνική περιγραφή του Σ.Α.Η.Ε. και τεκμηρίωση των απαιτήσεων της παρ. 15.2 (γ) της Προκήρυξης όσον αφορά τις τεχνολογίες αποθήκευσης εκτός συσσωρευτών ιόντων λιθίου και αντλησιοταμίευσης. 11.5.2. Σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης (μείωσης ισχύος ή/και χωρητικότητας) ή κατάτμησης υποβάλλονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 έγγραφα. 11.5.3. Υπεύθυνες Δηλώσεις περί συμμόρφωσης με τις τεχνικές υποχρεώσεις, προδιαγραφές και απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Η, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Υπευθύνων Δηλώσεων του Παραρτήματος Θ. 11.5.4 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε. 11.5.5. Λοιπά στοιχεία αδειοδοτικής ωριμότητας, εφόσον υπάρχουν (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αίτημα για έκδοση όρων σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και Οριστική Προσφορά Σύνδεσης). Το 11.5.1 Τεχνική περιγραφή του Σ.Α.Η.Ε και 11.5.4 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σ.Α.Η.Ε. και σε ποιο πεδίο στη πλατφόρμα αναρτώνται;	Βλ. Α.2.
169.	Όσο αφορά το Παράρτημα Η (Η1 και Η2) πώς συμπληρώνονται ; Θεωρούνται τμήμα της τεχνικής περιγραφής ; Σε ποιο πεδίο στη πλατφόρμα αναρτώνται;	Στο Παράρτημα Η προβλέπονται οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση/υποβολή της Αίτησης

		Συμμετοχής και των δικαιολογητικών που απαιτούνται να προσκομιστούν σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προκήρυξης.
170.	Στο άρθρο 4, παρ. 4.2 αναφέρονται τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.α σε ποιο κομμάτι επισυνάπτονται ; Θεωρούνται τμήμα της τεχνικής περιγραφής;	Ναι, αποτελούν στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών απαιτήσεων της παρ. 15.2. (γ) εφόσον προβλέπονται για την συγκεκριμένη τεχνολογία αποθήκευσης.
171.	11.5.1 Τεχνική περιγραφή του Σ.Α.Η.Ε. και τεκμηρίωση των απαιτήσεων της παρ. 15.2 (γ) της Προκήρυξης όσον αφορά τις τεχνολογίες αποθήκευσης εκτός συσσωρευτών ιόντων λιθίου και αντλιοσταμίου. α) Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν η Τεχνική περιγραφή του Σ.Α.Η.Ε. απαιτείται για τις τεχνολογίες αποθήκευσης συσσωρευτών ιόντων λιθίου. β) Εφόσον αυτή απαιτείται, παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τα απαιτούμενα στοιχεία της Τεχνικής περιγραφής του Σ.Α.Η.Ε..	Η τεχνική περιγραφή αφορά στον Σ.Α.Η.Ε. και πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1. Για τους συσσωρευτές ιόντων λιθίου δεν απαιτείται η τεκμηρίωση των τεχνικών απαιτήσεων της παρ. 15.2 (γ).
172.	11.5.2. Σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης (μείωσης ισχύος ή/και χωρητικότητας) ή κατάτμησης υποβάλλονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 έγγραφα. α) Απαιτείται αίτημα τροποποίησης, σε περίπτωση που δεν γίνει αλλαγή όσον αφορά τα βασικά μεγέθη του σταθμού, δηλαδή την μέγιστη ισχύ έγχυσης και την εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα; Για παράδειγμα, για ένα σταθμό 50MW εγγυημένης ισχύος και 100 MWh εγγυημένης χωρητικότητας, αν υπάρξει τροποποίηση της εγκατεστημένης χωρητικότητας σε σχέση με την άδεια, δηλαδή από 125 MWh σε 116 MWh, η οποία προέρχεται από διαφορετική στρατηγική διατήρησης της εγγυημένης χωρητικότητας βάση του παραρτήματος Η.1.V Monitored Operational Period, και τους υπολογισμούς του κατασκευαστή. β) Σε περίπτωση που δεν μεταβληθεί η μέγιστη ισχύς έγχυσης και η εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα του σταθμού κατά την υποβολή, αν ο σταθμός επιλεγεί για ενίσχυση, είναι δυνατή η τροποποίηση της άδειας αποθήκευσης μεταγενέστερα, όσον αφορά την εγκατεστημένη χωρητικότητα, όπως προβλέπεται στο 4001/2011, Άρθρο 132Ζ, παρ.5; γ) Απαιτείται η κατέθεση κάποιου τέλους τροποποίησης για περιπτώσεις αλλαγής της εγκατεστημένης χωρητικότητας μέχρι 25%; Σύμφωνα με το άρθρο 132Ζ του 4011/2011, σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας όσον αφορά την εγκατεστημένη χωρητικότητα αυτή μπορεί να γίνει εκτός κύκλου σύμφωνα με την παρ.5 (γ) για	α) Για την τροποποίηση της εγκατεστημένης χωρητικότητας, θα υποβληθεί αίτηση τροποποίησης εκτός της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Το αίτημα τροποποίησης εγκατεστημένης ισχύος μπορεί να κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας. β) Είναι δυνατή η μεταγενέστερη τροποποίηση της άδειας αποθήκευσης ως προς τη εγκατεστημένη χωρητικότητα. γ) Ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις τροποποιήσεις αδειών αποθήκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 132Ζ του ν.4001/2011.

	περιπτώσεις που δεν υπερβαίνουν το 25% της εγκατεστημένη χωρητικότητα χωρίς καταβολή τέλους.	
173.	<p>V. Monitored Operational Period</p> <p>2. There shall be enough free space on the BESS installation yard for the capacity augmentation, following calculations and guidelines from the manufacturer. There shall be free space for installation during the 10-year period for at least 25% additional capacity, calculated on the guaranteed energy capacity of BESS. Additionally to available free space, it is permitted to install initially the necessary additional capacity, above the minimum needed (2 MWh/MW), provided that no other capacity augmentation will be needed during the 10-year period, following calculations of the manufacturer.</p> <p>α) Επιτρέπεται η περιοδική επαύξηση χωρητικότητας εντός της δεκαετίας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς και προβλέψεις του κατασκευαστή, μετά την κατάλληλη τροποποίηση της άδειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 132ΣΤ του νόμου 4001/2011;</p> <p>β) Σε περίπτωση που όλη απαιτούμενη επαύξηση χωρητικότητας γίνει αρχικά με την θέση σε λειτουργία του έργου, συνεχίζει να υπάρχει η απαίτηση για 25% επιπλέον ελεύθερο χώρο, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η επαύξηση χωρητικότητας για την επόμενη δεκαετία; Αν απαιτηθεί λόγω έκτακτων ή απρόβλεπτων καταστάσεων, εντός της δεκαετίας, πρόσθετη επαύξηση της εγκατεστημένης χωρητικότητας για να τηρούνται οι όροι του διαγωνισμού, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επαύξηση;</p>	<p>α) Επιτρέπεται η αύξηση της εγγυημένης χωρητικότητας με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης.</p> <p>β) Επιτρέπεται η επαύξηση της χωρητικότητας να γίνει εξ' αρχής (μέχρι τουλάχιστον 25%), εφόσον η εγγυημένη ωφέλιμη χωρητικότητα παραμένει στα επίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ και στην παρ. 8.1.1. (α) της Προκήρυξης καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ενίσχυσης.</p>
174.	<p>Αναφορικά με το σημείο C.I.1, του Κεφαλαίου C του παραρτήματος Η.1 «Προδιαγραφές εγκατάστασης, απόδοσης και ασφάλειας συστημάτων αποθήκευσης συσσωρευτών» (Each battery or rack, which is transported from factory to installation site as a unit, shall contain an impact sensor in its package. The battery modules transport packages pass the safety tests foreseen in UN 38.3, as well as IEC 62281, IEC 63056 or equivalent UL/IEEE standards. Battery modules stressed by heavy impact shall not be installed on site, without prior thorough testing.): Παρακαλώ διευκρινίστε αν η εν λόγω απαίτηση κρίνεται απαραίτητη και στην περίπτωση που το Battery Container είναι εφοδιασμένο με αισθητήρα κραδασμών και έρχεται στο site με προεγκατεστημένα τα battery modules &amp; racks. Θεωρούμε πως σε αυτή την περίπτωση θα</p>	<p>Σύμφωνα με το Παράρτημα Η.1. «<i>Each battery or rack, which is transported from factory to installation site as a unit, shall contain an impact sensor in its package.</i>»</p>

	μπορούσε να αποφευχθεί, ωστόσο ζητάμε διευκρίνιση και από εσάς.	
175.	Αναφορικά με το σημείο C.I.2, του Κεφαλαίου C του παραρτήματος Η.1 «Προδιαγραφές εγκατάστασης, απόδοσης και ασφάλειας συστημάτων αποθήκευσης συσσωρευτών» (Design and bracing of all equipment and structures (battery racks, fire-protection, etc.) shall be earthquake-proof according to IEC 60068-3-3, with horizontal ground acceleration (zero period acceleration - ZPA) of 3.55 m/s <sup>2</sup> and vertical of 1.78 m/s <sup>2</sup> . Power circuits and control system circuits, including monitoring, shall remain functional after a seismic event.): Το πρότυπο NTC 2018 επαρκεί για να εκπληρώσει την απαίτηση; Θα μπορούσε να υπάρξει ευελιξία στην εφαρμογή της εν λόγω απαίτησης σε περίπτωση που η τοποθεσία των έργων παρουσιάζει ιστορικά, μειωμένη σεισμική δραστηριότητα;	Απαιτείται συμμόρφωση με το πρότυπο που αναφέρεται στο Παράρτημα Η.1.
176.	Αναφορικά με το σημείο C.III.1, του Κεφαλαίου C του παραρτήματος Η.1 «Προδιαγραφές εγκατάστασης, απόδοσης και ασφάλειας συστημάτων αποθήκευσης συσσωρευτών» (All air ingress openings of all containers shall have dust filters installed.): Παρακαλώ διευκρινίστε αν η εν λόγω απαίτηση κρίνεται απαραίτητη και στην περίπτωση συστήματος που χρησιμοποιεί σύστημα ψύξης βασισμένο σε υγρό (liquid cooling system), και στο οποίο τα battery modules & racks τα οποία είναι εγκατεστημένα στο battery container είναι αεροστεγή (air tight) και διαθέτουν πιστοποίηση βαθμού IP 55. Θεωρούμε πως στην περίπτωση αυτή η απαίτηση για τα φίλτρα αυτά θα μπορούσε να αποφευχθεί. Παρακαλώ για την επιβεβαίωσή σας.	Επιβεβαιώνεται.
177.	Αναφορικά με την παράγραφο (λα) του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087, θα θέλαμε να ρωτήσουμε πότε προβλέπεται να δημοσιευθεί η απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. η οποία θα καθορίσει την «Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε.»;	Βλ. Α. 6
178.	Μπορούμε να αναρτήσουμε το μητρώο πραγματικών δικαιούχων τις Ι.Κ.Ε. αντί αντίγραφο μετοχολογίου, εφόσον το τελευταίο δεν υφίσταται για εταιρίες νομικής μορφής Ι.Κ.Ε.?	Βλ. Β.15
179.	Στον Οδηγό αυτής (σελ. 42) αναφέρεται πως μετά την πιθανή κατάτμηση της όποιας άδειας καταχωρίζονται δικαιολογητικά και άλλου είδους αρχεία, ένα εκ των οποίων αναφέρεται σε Στοιχεία Οικονομικής Επάρκειας Αιτούντος. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι είδους οικονομικά έγγραφα θέλετε ή αν έχουν κάποια σχέση με εκείνα για την έκδοση της άδειας.	Βλ. Β. 51,64,75

180.	<p>Σύμφωνα με την περ. viii της παρ. 2.1. του Άρθρου 11 της από 17.6.2023 και με αρ. Ε-45/2023 (Β'3939) απόφασης της ΡΑΑΕΥ με θέμα την «Διενέργεια πρώτης ανταγωνιστικής (α') Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για την χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143ΣΤ του ν.4001/2011 (Α'179)», ο Συμμετέχων οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι το νομικό πρόσωπο – Συμμετέχων δεν διατηρεί με άλλο νομικό πρόσωπο - Συμμετέχοντα, στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, σχέση «Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων», κατά τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 3 της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L124 της 20ης Μαΐου 2003, σ.36), και ειδικότερα ότι δεν διατηρεί μια από τις ακόλουθες σχέσεις : α. κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων του, β. έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του, γ. έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτό ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού του τελευταίου και δ. είναι μέτοχος ή εταίρος του και ελέγχει μόνο του, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους του εν λόγω νομικού προσώπου, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτού.</p> <p>Πρόσθετα, σύμφωνα με την περ. ix της παρ. 2.1. του Άρθρου 11 της ανωτέρω απόφασης, ο Συμμετέχων οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι το νομικό πρόσωπο – Συμμετέχων δεν διατηρεί με άλλο νομικό πρόσωπο – Συμμετέχοντα σχέση «Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων» κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 3 της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L124 της 20ης Μαΐου 2003, σ.36), και ειδικότερα ότι δεν κατέχει το ίδιο ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά τα ανωτέρω, το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω νομικού προσώπου.</p> <p>Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάται με ποιον τρόπο ορισμένο νομικό πρόσωπο – Συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει αληθώς και πλήρως τα σχετικά χωρία της (υπέχουσας θέση Υπεύθυνης Δήλωσης)</p>	<p>Στη Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπεριληφθούν οι Συνδεδεμένες /Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής οι οποίες συμμετέχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία.</p>
------	--	--

	<p>Αίτησης Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία αναφορικά με έτερο νομικό πρόσωπο (ή περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα), που συνιστά έστω Συνδεδεμένη ή πολλών δε μάλλον μόνο Συνεργαζόμενη επιχείρηση, δεδομένου ότι ο κάθε Συμμετέχων ενεργεί για λογαριασμό του (ούτε υπάρχει δημοσιευμένη σχετική πληροφόρηση); Άλλως, θα πρέπει να καταγραφεί το σύνολο των Συνδεδεμένων / Συνεργαζόμενων εταιρειών ενέργειας του Συμμετέχοντα (και πάλι με την παραδοχή ότι θα εκλαμβάνονταν ως εν δυνάμει μόνο Συμμετέχοντες στην Ανταγωνιστική Διαδικασία);</p>	
181.	<p>Σύμφωνα με την παρ. 7.2 της Προκήρυξης (περ. δ – στ), τίθεται μέγιστο όριο Ισχύος Συμμετοχής ανά Συμμετέχοντα, το οποίο ορίζεται στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της δημοπρατούμενης ισχύος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και μέγιστο όριο κατακύρωσης ισχύος ανά Συμμετέχοντα, σωρευτικά για την Ανταγωνιστική Διαδικασία της παρούσας Προκήρυξης και για τη Δεύτερη (Β΄) Ανταγωνιστική Διαδικασία, το οποίο ορίζεται σε 100 MW, ενώ κατά τον έλεγχο των ορίων ισχύος συμμετοχής ανά Συμμετέχοντα και ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων, λαμβάνονται υπόψη οι συνδεδεμένες και οι συνεργαζόμενες με τον Συμμετέχοντα επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕΛ 124 της 20ής Μαΐου 2003, σ. 36). Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την παρ. 10.2 της Προκήρυξης, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και αποκλείονται οι Συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 6, 8 και 9 της παρούσας Προκήρυξης.</p> <p>Ενόψει τούτων, ερωτάται ποια είναι η προβλεπόμενη κύρωση σε περίπτωση ιδίως υπέρβασης του ορίου των 100 MW για τις Αιτήσεις τόσο του Συμμετέχοντα όσο και των Συνδεδεμένων / Συνεργαζόμενων επιχειρήσεων;</p>	<p>Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.2. (στ) και στην παρ. 12.2. της Προκήρυξης «Κατά τον έλεγχο των ορίων ισχύος συμμετοχής ανά Συμμετέχοντα και ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων, λαμβάνονται υπόψη οι συνδεδεμένες και οι συνεργαζόμενες με τον Συμμετέχοντα επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής». Συνεπώς, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 100 MW για τις Αιτήσεις Συνδεδεμένων/Συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι εν λόγω Συμμετέχοντες αποκλείονται από την ανταγωνιστική διαδικασία.</p>
182.	<p>Σύμφωνα με την παρ. ε της παρ.2 του άρθρου 7 της Προκήρυξης, τα 100MW τίθενται ως μέγιστο όριο κατακύρωσης ισχύος ανά Συμμετέχοντα (σωρευτικά για την Α΄ και Β΄ Ανταγωνιστική Διαδικασία).</p> <p>Σε αυτό το πλαίσιο, ερωτάται εάν καταλαμβάνεται υπό την ως άνω απαγόρευση η περίπτωση που ορισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπό έχει εξασφαλίσει (πχ. μέσω τραπεζικών εγγυήσεων ή άλλως) την έκδοση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών για την Ανταγωνιστική Διαδικασία για πλήθος Συμμετεχόντων (πλήρως διακριτών μεταξύ</p>	<p>Σύμφωνα με την παρ. 7.2. (στ) της Προκήρυξης «Κατά τον έλεγχο των ορίων ισχύος συμμετοχής ανά Συμμετέχοντα και ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων, λαμβάνονται υπόψη οι συνδεδεμένες και οι συνεργαζόμενες με τον Συμμετέχοντα επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕΛ 124 της 20ής Μαΐου 2003, σ. 36)». Στην υποσημείωση 1 της Προκήρυξης αναφέρονται οι ορισμοί των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης «οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή</p>

	τους κατά τα λοιπά) με ισχύ που υπερβαίνει συνολικά τα 100MW (σφρευτικά για τις Α' και Β' Ανταγωνιστικές Διαδικασίες);	<i>περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.»</i>
183.	<p>Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1.1 του άρθρου 11 της Προκήρυξης, ο Ενδιαφερόμενος προκειμένου να υποβάλει την Αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, για να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, απαιτείται να προβεί προηγουμένως σε εγγραφή στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου (<a href="https://licensing.rae.gr">https://licensing.rae.gr</a>). Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει τόσο την αυτόματη ανάκτηση στοιχείων από την υπηρεσία αυθεντικοποίησης του taxishnet όσο και την καταχώριση στοιχείων τα οποία αφορούν «τόσο στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο όσο και στους χρήστες (νόμιμο εκπρόσωπο/διαχειριστή και αντίκλητο ο οποίος εξουσιοδοτείται για την χρήση του συστήματος και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και των προβλεπόμενων από την Προκήρυξη στοιχείων και δικαιολογητικών)».</p> <p>Πρόσθετα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. β' της παρ. 2.3 του άρθρου 11 της Προκήρυξης, σε περίπτωση Συμμετέχοντος νομικού προσώπου, η Αίτηση συμμετοχής απαιτείται να συνοδεύεται από πρακτικό απόφασης του οικείου Δ.Σ. δυνάμει του οποίου, μεταξύ άλλων, ορίζεται εκπρόσωπος (αντίκλητος) του νομικού προσώπου με εξουσία να υπογράψει δεσμευτικά για τον Συμμετέχοντα την Αίτηση συμμετοχής και να υποβάλει όλα τα έγγραφα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτό, προκειμένου η Αρχή να δύναται να επικοινωνήσει με τον Συμμετέχοντα.</p> <p>Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάται εάν δύναται να διορισθούν περισσότεροι του ενός (1) αντικλήτων και δη, εάν δύναται να διορισθεί αναπληρωματικός αντίκλητος, δυνάμει του οικείου πρακτικού Δ.Σ. του Συμμετέχοντος νομικού προσώπου (σε συμπλήρωση του σχετικού Παραρτήματος). Άλλως, πώς χωρεί αντικατάσταση του αντικλήτου (πριν ή/και μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής);</p>	<p>Ορίζεται ένας εκπρόσωπος-αντίκλητος. Η ανταγωνιστική διαδικασία διενεργείται σε ένα στάδιο. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής από τον ορισθέντα εκπρόσωπο-αντίκλητο, μπορεί να ορισθεί άλλος εκπρόσωπος-αντίκλητος. Σε περίπτωση αλλαγής του εκπροσώπου-αντικλήτου μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, θα πρέπει να ενημερωθεί η Ρ.Α.Α.Ε.Υ με τα στοιχεία του νέου εκπροσώπου-αντικλήτου για τους σκοπούς επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα.</p>
184.	<p>Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το περιεχόμενο της αίτησης αποτελείται από τα παρακάτω και μόνο. Εάν υπάρχει κάτι πέρα από αυτά σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποια είναι αυτά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αίτηση συμμετοχής και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα Β</li> <li>- Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Β1</li> </ul>	<p>Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προβλέπονται στο άρθρο 11 της Προκήρυξης.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Β2</li> <li>- Απόφαση συμμετοχής παραρτήματος Γ</li> <li>- Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής, Παράρτημα Δ</li> <li>- Υπεύθυνη δήλωση τήρησης υποχρεώσεων και απαιτήσεων, Παράρτημα Θ.</li> </ul>	
185.	<p>Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής μπορεί να προέλθει από κάποιον ασφαλιστικό φορέα πέρα από τράπεζα;</p>	<p>Σύμφωνα με την παρ. 11.3.1 (4) της Προκήρυξης «<i>Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων Β' και Γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α' 13/05.02.2016), που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία με βάση το «κοινοτικό διαβατήριο» παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (Α' 107) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη και επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα κατ' αντιστοιχία του κειμένου της με το Παράρτημα Δ.»</i></p>
186.	<p>Εφόσον δεν υπάρχει κάποια σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), τι είδους συμφωνητικού προβλέπεται αντί αυτού για την καλή διασφάλιση του επιχειρηματικού σχεδίου του έργου σε περίπτωση επιτυχίας στον διαγωνισμό; Υπάρχει κάποιο προσχέδιο τέτοιας σύμβασης;</p>	<p>Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Προκήρυξης και το άρθρο 12 της ΚΥΑ, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της λειτουργικής ενίσχυσης είναι η σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε. μεταξύ του Κατόχου του Ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε. και του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.</p> <p>Ο τύπος και το περιεχόμενο της εν λόγω Σύμβασης θα καθοριστεί με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.</p>
187.	<p>Πέρα των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 9 της απόφασης, υπάρχουν άλλες απαιτήσεις συμμετοχής, όπως παρουσίαση προηγούμενων έργων αποθήκευσης, ή κάποια οικονομικά κριτήρια πέραν της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής;</p>	<p>Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προβλέπονται στο άρθρο 11 της Προκήρυξης.</p>
188.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 3.16 και 7.2α Αυτό σημαίνει ότι για να κατακυρωθεί το σύνολο των 400MW στην 1η ανταγωνιστική διαδικασία, 800MW θα πρέπει να είναι το ελάχιστο αποδεκτό ποσό των MW που συμμετέχουν;</p>	<p>Σωστά.</p>
189.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 3.34 και 3.37 Υπάρχει δημοσίευση με τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενίσχυσης;</p>	<p>Βλ. Α. 6.</p>



190.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 3.47 Υπάρχει διαθέσιμο υπόδειγμα της συμφωνίας λειτουργικής ενίσχυσης; Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, τότε κοινοποιείται η συμφωνία στους συμμετέχοντες στους οποίους χορηγείται η ενίσχυση; Εάν κάποια από τις ρήτρες της συμφωνίας δεν είναι αποδεκτή από έναν επιχορηγούμενο συμμετέχοντα: i) Μπορούν οι ρήτρες της συμφωνίας να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης; ii) Μπορεί ο συμμετέχων στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση να απορρίψει τα MW που του ανατέθηκαν και να ανακτήσει την εγγυητική Επιστολή;</p>	<p>i) Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Προκήρυξης και το άρθρο 12 της ΚΥΑ, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της λειτουργικής ενίσχυσης είναι η σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε. μεταξύ του Κατόχου του Ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε. και του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. Ο τύπος και το περιεχόμενο της εν λόγω Σύμβασης θα καθοριστεί με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. ii) Σύμφωνα με την παρ. 15.7. της Προκήρυξης ο Επιλεγείς Συμμετέχων δεν δύναται να υποβάλει αίτημα απένταξης πριν τη λήξη της Περιόδου Ενίσχυσης.</p>
191.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 3.36 Είναι διαθέσιμος ο Κωδικός Διαχειριστή Εγγυήσεων ΑΠΕ και Προέλευσης;</p>	<p>Το Μητρώο Φορέων Ελέγχου, Επιθεώρησης και Επαλήθευσης Σ.Α.Η.Ε. δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή.</p>
192.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 8.1.1 α Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη απαιτούμενη χωρητικότητα είναι το 100% της χωρητικότητας που έχει κατακυρωθεί;</p>	<p>Βλ. Β.24</p>
193.	<p>Σχετικά με το Παράρτημα Η Β VI Η δυναμικότητα BESS δεν πρέπει να υπολείπεται της ελάχιστης απαιτούμενης εγγυημένης ενεργειακής δυναμικότητας στο BoL σε καμία από τις ανωτέρω μετρήσεις. Αυτό σημαίνει το 100% της επιχορηγούμενης δυναμικότητας;</p>	<p>Βλ. Β.24</p>
194.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 16.3.α Παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση μικρών αποκλίσεων. Περιγράφονται στον Κώδικα Διαχειριστή Εγγυήσεων ΑΠΕ και Προέλευσης;</p>	<p>Βλ. Β. 148.</p>
195.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 16.3.β Παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομέρειες για κυρώσεις σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων. Περιγράφονται στον Κώδικα Διαχειριστή Εγγυήσεων ΑΠΕ και Προέλευσης;</p>	<p>Όπως αναφέρεται στην παρ. 16.3. (β) «Για τις κατωτέρω προβλεπόμενες <u>μεγάλου μεγέθους αποκλίσεις</u> των μεγεθών από τις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές τους, καθώς και για αποκλίσεις από απαιτήσεις ασφάλειας των εγκαταστάσεων, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δύναται να επιβάλλει πρόσθετες κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μερική ή πλήρη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας, την απένταξη του Σ.Α.Η.Ε. από το σχήμα στήριξης, με καταγγελία της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε. από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης, ή και άλλες κυρώσεις. [...]» Επίσης, κυρώσεις για τεχνικές αποκλίσεις προβλέπονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ. Τέλος, επισημαίνεται ότι το ειδικότερο πλαίσιο συμμετοχής των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στους Κανονισμούς της Αγοράς</p>

		Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.
196.	Στο παράρτημα Β1 – Τεχνικά στοιχεία, παρακαλώ όπως μας απαντήσετε αν τα παρακάτω ζητούμενα στοιχεία, τα οποία δεν προκύπτουν ως εγγυημένες τιμές από τους όρους του διαγωνισμού, αποτελούν δεσμευτικά για τον Παραγωγό στην υποβολή του σχετικού φακέλου.	Η τεχνική περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1, τα οποία είναι δεσμευτικά ως προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ, και στα άρθρα 8, 15 και το Παράρτημα Η της Προκήρυξης.
197.	Σε ποια πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 3.25, υποβάλλουμε την τεχνική περιγραφή του 11.5.1 και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του 11.5.4;	Στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προκήρυξης. Επιπλέον, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται σε αντίγραφο στην ηλεκτρονική εφαρμογή και η πρωτότυπη κατατίθεται στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο εντός δύο ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
198.	Σε προηγούμενη απάντησή μας αναφέρετε ότι η Τεχνική Περιγραφή του 11.5.1 πρέπει να περιλαμβάνει Στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν χρειάζεται να προσκομιστούν επιπλέον στοιχεία όπως για παράδειγμα σχέδιο χωροθέτησης, μονογραμμικό, φύλλα δεδομένων εξοπλισμού ή και οτιδήποτε άλλο κρίνετε εσείς αναγκαίο.	Η τεχνική περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1.
199.	Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η γλώσσα της Τεχνικής Περιγραφής του άρθρου 11.5.1. δύναται να είναι η Αγγλική, ως ορίζεται στο άρθρο 4.2. της Προκήρυξης?	Η Τεχνική Περιγραφή του Σ.Α.Η.Ε. πρέπει να υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με την παρ. 4.2. της Προκήρυξης, στην Αγγλική γλώσσα δύναται να υποβληθούν έγγραφα τεχνικής περιγραφής και τεκμηρίωσης κατασκευαστών που αφορούν στον εξοπλισμό.
200.	Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν υπάρχει ορισμένη διαδικασία/ έγγραφο σε περίπτωση που ο Συμμετέχων επιθυμεί να υποβάλει αίτημα παράτασής της καταληκτικής ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής.	Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία/έγγραφο.
201.	Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι Α.Ε. μπορούμε για λόγους πρακτικής διευκόλυνσης με το πρακτικό ΔΣ, στηριζόμενοι στο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της Προκήρυξης, να ορίσουμε διαφορετικό πρόσωπο ως υπογράφοντα δεσμευτικά όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού και διαφορετικό πρόσωπο ως υπεύθυνο για την υποβολή/παραλαβή των εγγράφων, προσκόμιση πρωτότυπης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και εν γένει επικοινωνία με την Αρχή?	Ορίζεται ένας εκπρόσωπος-αντίκλητος για την υπογραφή -υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών και για την επικοινωνία με την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Η υποβολή της πρωτότυπης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής γίνεται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο (από οποιονδήποτε) με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.
202.	Γίνεται αποδεκτό από την Αρχή Σας αίτημα κατάτμησης το οποίο να αφορά μόνο την	βλ. Α.3.

	χωρητικότητα του ΣΑΗΕ και όχι την ισχύ πχ αίτημα κατάτμησης από 100MW/300MWh σε 100MW/200MWh & 100MW/100MWh με μοναδικό κριτήριο ότι τα νέα πολύγωνα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού?	
203.	Σε περίπτωση συνυποβολής αιτήματος τροποποίησης ή αιτήματος κατάτμησης μαζί με την Αίτηση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική διαδικασία, αυτό οφείλει να πληροί τα κριτήρια και να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρ 132ΣΤ Ν 4001/2011, τα οποία απαιτούνται και για την υποβολή της αίτησης για την έκδοση άδειας αποθήκευσης;	Ναι. Βλ. και Β 51,64,75
204.	Κατά τον υπολογισμό του καθαρού εσόδου του σταθμού από τη συμμετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζεται στην περ. β) της υποπαρ. 3Α του άρθρου 1 της προκήρυξης, αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα οι δαπάνες που προκύπτουν από τη δραστηριοποίηση του έργου στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτές τις δαπάνες συνυπολογίζονται δαπάνες λόγω αναβαθμίσεων ή εκσυγχρονισμού εξοπλισμού ή προσαρμογής σε κανονιστικές απαιτήσεις?	Βλ. Β. 42 Ειδικότερα, το πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.
205.	Η προτεραιότητα επιλαχόντων για τους όρους σύνδεσης (ομάδα Α) διατηρείται στην περίπτωση που ένας Συμμετέχοντας έχει φτάσει το μέγιστο όριο κατακύρωσης ισχύος (100MW)?	Σύμφωνα με την παρ. 12.8. της Προκήρυξης « <i>Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάταξης των οικονομικών Προσφορών, καταρτίζει με Απόφασή της, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α, τον Οριστικό Κατάλογο Επιλεγέντων, Αποκλεισθέντων και Επιλαχόντων Συμμετεχόντων, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της και ενημερώνει ηλεκτρονικά τους Συμμετέχοντες στις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει με την Αίτηση Συμμετοχής. Ειδικότερα ως Επιλαχόντες επιλέγονται Συμμετέχοντες συνολικής ισχύος έως 30% της ακριβούς δημοπρατούμενης ισχύος και κατατάσσονται κατ' αύξουσα σειρά οικονομικών Προσφορών στην Ανταγωνιστική Διαδικασία.</i> »  Ο έλεγχος των κριτηρίων για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού διενεργείται πριν την κατάρτιση του Οριστικού Καταλόγου Επιλεγέντων, Αποκλεισθέντων και Επιλαχόντων Συμμετεχόντων.
206.	Όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 παρ. 3(α) του ΦΕΚ Β'3416/2023, στην περίπτωση όπου κατά τον περιοδικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η μέγιστη ισχύς έγχυσης υπολείπεται της ισχύος ένταξης σε καθεστώς ενίσχυσης τότε το ετήσιο έσοδο αναφοράς (€/Mw) του ΣΑΗΕ μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα 1% για κάθε εκατοστιαία μονάδα απόκλισης. Γεννάται το ερώτημα αν αυτή η	Με την αρχική μέγιστη ισχύ ένταξης.

	<p>νέα τιμή του ετήσιου εσόδου αναφοράς πολλαπλασιάζεται με την αρχική μέγιστη ισχύ ένταξης στον διαγωνισμό ή με την νέα μειωμένη ισχύ της εγκατάστασης ώστε να προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο έσοδο αναφοράς. Αντίστοιχα για την απόκλιση κατά τον περιοδικό έλεγχο στην χωρητικότητα του ΣΑΗΕ.</p>	
207.	<p>Η ΥΑ για την ανταγωνιστική διαδικασία ορίζει ότι στο πλαίσιο αυτής θα καθοριστούν "τα κίνητρα αποδοτικής και επωφελούς, για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, δραστηριοποίησης, τα οποία παρέχονται στον κάτοχο κάθε ενισχυόμενου σταθμού, καθώς και το επιτρεπτό εύρος διακύμανσης του ετήσιου επιτρεπόμενου εσόδου, ως αποτέλεσμα εφαρμογής των κινήτρων αυτών, κατά την υποπαρ. 3Γ της παρ. 3 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011" Αυτό δεν ορίζεται όμως πουθενά. Υπάρχει κάποιο εύρος που έχετε στο μυαλό σας?</p>	<p>Ο Μηχανισμός Κινήτρων Αποδοτικής Δραστηριοποίησης για την αποδοτική λειτουργία και δραστηριοποίηση του Σ.Α.Η.Ε. θα συμπεριληφθεί στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε.. Οι βασικές αρχές του Μηχανισμού περιγράφονται στο άρθρο 14 της ΚΥΑ.</p>
208.	<p>Αν τελικά δεν επιτευχθεί ο προγραμματισμός σύζευξης των αγορών εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας με τις αντίστοιχες της Ελλάδας έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, θα υπάρξει πρόβλεψη για επιστροφή των ΕΕ και επιλογής ενός έργου από τους επιλαχόντες?</p>	<p>Στην τρέχουσα ανταγωνιστική διαδικασία είναι δυνατή η συμμετοχή Σ.Α.Η.Ε. που εγκαθίστανται στη Βουλγαρία ή ηλεκτρική αγορά της οποίας είναι ήδη συζευγμένη με την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.</p>
209.	<p>Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που ορίζει την έναρξη της φάσης κατασκευής για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης?</p>	<p>βλ. Β.3</p>
210.	<p>Θα θέλαμε η Αρχή Σας να ορίσει την κατηγορία που κατατάσσεται το έξοδο αναπλήρωσης (augmentation) των μπαταριών κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργικής ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα οι πιθανές κατηγορίες προσδιορίζονται στις υποπερ. β) και ββ) της περ. β) της υποπαρ. 3Β του άρθρου 1 της προκήρυξης και είναι οι ακόλουθες: β) δαπάνες λόγω αναβαθμίσεων ή εκσυγχρονισμού εξοπλισμού ή προσαρμογής σε κανονιστικές απαιτήσεις ββ) δαπάνες για συντήρηση και επισκευή του σταθμού</p>	<p>Θα προσδιοριστούν στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σ.Α.Η.Ε. βλ. Α. 6</p>
211.	<p>Προτείνεται η θέσπιση πρόβλεψης στην Απόφαση της Προκήρυξης για επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης στην περίπτωση που η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης δεν γίνεται αποδεκτή από τον επενδυτή λόγω μεγάλου κόστους των προτεινόμενων έργων σύνδεσης.</p>	<p>Δεν προβλέπεται.</p>
212.	<p>Υπάρχει δυνατότητα να συνδεθούμε απευθείας με αποκλειστική γραμμή Μέσης Τάσης (20kV) σε υφιστάμενο υποσταθμό ΜΤ/ΥΤ ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ υπό τις ακόλουθες συνθήκες?</p>	<p>Σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 7 της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087/19.05.2023 (Β' 3416) ΚΥΑ, ο σταθμός πρέπει να συνδεθεί στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. απευθείας ή μέσω έργων διασύνδεσης Μέσης Τάσης που δεν εντάσσονται στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε.</p>

	<p>α) με ή χωρίς επέκταση του ζυγού Μέσης Τάσης (με διακόπτη ζυγού αν γίνει επέκταση) και με νέα πύλη στο ζυγό Μέσης Τάσης, και</p> <p>β) με απευθείας καλωδιακή τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με την RTU του υποσταθμού για τη λήψη εντολών AGC setpoints (για παροχή Ενέργειας Εξισορρόπησης ως ενεργοποίησης αΕΑΣ), με ευθύνη / κόστος του παραγωγού (δική μας)</p>	Οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι για τη σύνδεση του Σ.Α.Η.Ε. στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ορίζονται στην σχετική Προσφορά Όρων Σύνδεσης.
213.	Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί κάποια άλλη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού (Κατασκευαστής, Μοντέλο, Data Sheet ...) πέρα από τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β1, στην σελίδα 54 της Προκήρυξης?	Η τεχνική περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τα Τεχνικά Στοιχεία του Παραρτήματος Β1, τα οποία είναι δεσμευτικά ως προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ, και στα άρθρα 8, 15 και το Παράρτημα Η της Προκήρυξης.
214.	Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στην Αίτηση Συμμετοχής, φύλλο υπολογισμού εσόδων καθώς και Financial Plan?	Όχι, εφόσον δεν υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης της Άδειας Αποθήκευσης.  Σε περίπτωση τροποποίησης υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 132Ζ του ν. 4001/2011.
215.	<p>Στο άρθρο 9 της προκήρυξης αναφέρεται:</p> <p>«Κάθε Συμμετέχων στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία οφείλει να χρησιμοποιήσει το μοναδικό Κωδικό Πληρωμής, ο οποίος προκύπτει αυτόματα από το σύστημα μετά την υποβολή των Δικαιολογητικών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, αναγραφόμενος στο πεδίο 'Κωδικός Πληρωμής ΔΙΑΣ', και να προβεί στη σχετική πληρωμή του. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω Τέλος Συμμετοχής θα καταβάλλεται για κάθε Σ.Α.Η.Ε., που θα συμμετάσχει στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία».</p> <p>Στο υπόδειγμα της αίτησης συμμετοχής (παράγραφος Α) πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο με τα στοιχεία για το αποδεικτικό καταβολής τέλους συμμετοχής και η ημερομηνία κατάθεσης αυτού. Τι πρέπει να συμπληρώσουμε σε αυτό το πεδίο δεδομένου ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω κωδικού RF, ο οποίος θα χορηγηθεί μετά από την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η ημερομηνία καταβολής αυτού δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων με σιγουριά?</p>	βλ. Β.21
216.	Ποιος ο περιορισμός/ποινή που τίθεται από την προκήρυξη σε έναν διαγωνιζόμενο (νομικό πρόσωπο) όταν επιθυμεί να συμμετάσχει με άνω του ενός έργα ο ίδιος αυτοτελώς; Αν η απάντηση είναι ότι η συμμετοχή είναι επιτρεπτή πώς συμπληρώνεται η Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος για τον μεμονωμένο συμμετέχοντα;	Είναι δυνατή η συμμετοχή ενός Συμμετέχοντα με περισσότερους του ενός Σ.Α.Η.Ε. εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Προκήρυξης.  Οι Αιτήσεις Συμμετοχής/δικαιολογητικά υποβάλλονται ανά Σ.Α.Η.Ε.

217.	<p>Ποιος ο περιορισμός/ποινή που τίθεται από την προκήρυξη σε περισσότερους διαγωνιζόμενους (νομικά πρόσωπα) που θέλουν έκαστο να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα έργα και έχουν όλα κοινό εταίρο/μέτοχο; Αν η απάντηση είναι ότι η συμμετοχή είναι επιτρεπτή συμπληρώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος για κάθε συμμετέχοντα ότι είναι συνδεδεμένο πρόσωπο με τους άλλους ονομαστικά;</p>	<p>Βλ. Β. 181</p>
218.	<p>Στην περίπτωση που έχει γίνει πρόσφατα μεταβίβαση μετοχών σε ένα SPV, και παρά την άμεση υποβολή αιτήσεων ακόμη δεν έχει εκδοθεί η ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και ως εκ τούτου δεν δύνανται να εκδοθούν εγκαίρως πιστοποιητικό μεταβολών και αναλυτικής εκπροσώπησης βάσει της ισχύουσας μετοχικής σύνθεσης και εκπροσώπησης, ποια έγγραφα δύνανται να κατατεθούν προκειμένου να συμμετάσχει το εν λόγω SPV έγκυρα στη διαδικασία; Επιτρέπεται σε αυτή την περίπτωση η μεταγενέστερη της λήξης της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής συμπλήρωση του φακέλου;</p>	<p>Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων.</p>
219.	<p>Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτημα τροποποίησης της ισχύουσας Άδειας Αποθήκευσης ως προς την μείωση της χωρητικότητας και εντέλει λόγω λοιπών τεχνικών περιορισμών από πλευράς ΡΑΕ ο κάτοχος της Άδειας επιθυμεί νέα τροποποίηση επί των τεχνικών δύνανται να το καταθέσει εντός της διαγωνιστικής διαδικασίας ή θα πρέπει να προηγηθεί ανάκληση αιτήματος τροποποίησης προ της διαδικασίας;</p>	<p>Πρέπει να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης στο πλαίσιο της τρέχουσας ανταγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.1. (γ) της Προκήρυξης. Δεν απαιτείται ανάκληση της προηγούμενης αίτησης τροποποίησης.</p>
220.	<p>Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087, Συνδεδεμένο Πρόσωπο ή Συνδεδεμένη Επιχείρηση είναι τα νομικά πρόσωπα που θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον Κάτοχο του Ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε., κατά την έννοια της περ. (κστ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η Συνδεδεμένη Επιχείρηση έχει την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 3 της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕΛ 124/36 της 20.05.2003). Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε/επιβεβαιώσετε ότι, στην περίπτωση που δύο (ή περισσότερες) θυγατρικές εταιρείες, στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο των οποίων η (κοινή) μητρική τους εταιρεία ή ο κοινός πραγματικός τελικός δικαιούχος (UBO) αυτών κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, συμμετέχουν στη σχετική Ανταγωνιστική Διαδικασία, τότε αυτές εμπίπτουν στην έννοια της Συνδεδεμένης Επιχείρησης, αποτελούν δηλαδή</p>	<p>Βλ. Α.4.</p>

	Συνδεδεμένες μεταξύ τους Επιχειρήσεις και, άρα, εφαρμόζονται επί αυτών οι σχετικοί περιορισμοί της Προκήρυξης και της ΚΥΑ (ενδεικτικά περί ελάχιστου αριθμού συμμετοχής και ορίων ισχύος συμμετοχής ανά Συμμετέχοντα, περί τήρησης των σχετικών προϋποθέσεων καθ' όλη την Περίοδο Ενίσχυσης κ.α.).	
221.	Δεν περιλαμβάνεται το άρθρο 7 στην απαρίθμηση των άρθρων, η μη τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής των οποίων οδηγεί σε αποκλεισμό από την Ανταγωνιστική Διαδικασία. Σε περίπτωση συμμετοχής κατά το αρχικό στάδιο Συνδεδεμένων ή Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων, η συνολική Ισχύς Συμμετοχής των οποίων υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 7.2, ενόψει και της περ. στ' αυτού, η ΡΑΑΕΥ θα εξετάσει τις σχετικές συμμετοχές και θα λάβει υπ' όψιν της τους περιορισμούς κατά τη σύνταξη του Προσωρινού Καταλόγου Επιλεγέντων και Αποκλεισθέντων Συμμετεχόντων και των Οριστικών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, μεριμνώντας έτσι ώστε η Ισχύς που θα κατακυρωθεί σε κάθε Συμμετέχοντα σε επίπεδο Συνδεδεμένων ή Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων να μην υπερβεί τα όρια που τέθηκαν ή θα αποκλείσει άπασες τις Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις χωρίς να εξετάσει τις αντίστοιχες Αιτήσεις Συμμετοχής και τα λοιπά υποβληθέντα από αυτές δικαιολογητικά;	Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 θα εξεταστούν πριν την κατάρτιση του Προσωρινού Καταλόγου Επιλεγέντων και Αποκλεισθέντων Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Προκήρυξης. Βλ. και Β. 181.
222.	Τί πρέπει να δηλώσει (περί Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων) ο Εκπρόσωπος δύο (ή περισσότερων) θυγατρικών εταιρειών, στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο των οποίων η (κοινή) μητρική τους εταιρεία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, οι οποίες συμμετέχουν στη σχετική Ανταγωνιστική Διαδικασία, στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, δεδομένου ότι το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν παραθέτει σχετικό λεκτικό που να καλύπτει την ανωτέρω περίπτωση;	Βλ. Α.4.
223.	Αναφορικά με το αντίγραφο του πλέον πρόσφατου (κωδικοποιημένου) καταστατικού δημοσιευμένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με το σύνολο των τροποποιήσεών του μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής: α) Απαιτείται να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο του πλέον πρόσφατου καταστατικού από τον διαχειριστή της εταιρείας, αρκεί η Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (στην οποία αυτό επισυνάπτεται) ή πρέπει να προσκομιστεί το (πλέον πρόσφατο) Καταστατικό όπως εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης προς το ΓΕΜΗ (το οποίο φέρει και την αντίστοιχη θεώρηση του ΓΕΜΗ); και β) τί απαιτείται ως προς το σύνολο των τροποποιήσεων, η υποβολή των σχετικών ανακοινώσεων του Γ.Ε.ΜΗ. (στις οποίες θα	Αρκεί η Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με συν/νο το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό.

	αποτυπώνονται οι σχετικές Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. που εκδόθηκαν ενόψει κάθε μίας τροποποίησης και θα συμπεριλαμβάνουν και το αρχικό καταστατικό της εταιρείας), κάποιο άλλο έγγραφο ή αρκεί η υποβολή του πλέον πρόσφατου καταστατικού, στο οποίο απλώς ενσωματώνονται όλες οι προηγούμενες τροποποιήσεις;	
224.	Τμήμα II : Στοιχεία Μετόχων. Τί απαιτείται να υποβληθεί σχετικά με αυτό, στο πλαίσιο ποιου εγγράφου και σε ποιο στάδιο της διαδικασίας;	Βλ. Β.15
225.	Οι υπό κρίση Υπεύθυνες Δηλώσεις Τήρησης Υποχρεώσεων και Τεχνικών Απαιτήσεων απαιτούνται να υποβληθούν από τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα; Πρέπει να υπάρξει αναφορά στο σχετικό Πρακτικό που θα ορίζει τον Εκπρόσωπο της εταιρείας περί εξουσιοδότησης υπογραφής και των ανωτέρω Υπεύθυνων Δηλώσεων;	Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις τήρησης υποχρεώσεων και τεχνικών απαιτήσεων αποτελούν δικαιολογητικά της ανταγωνιστικής διαδικασίας και υποβάλλονται με την Αίτηση Συμμετοχής στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Δεν απαιτείται ειδική αναφορά στο πρακτικό απόφασης του οργάνου διοίκησης.
226.	Στο Παράρτημα Η.1 τμήμα Β σημείο 3 2. " There shall be enough free space on the BESS installation yard for the capacity augmentation, following calculations and guidelines from the manufacturer. There shall be free space for installation during the 10-year period for at least 25% additional capacity, calculated on the guaranteed energy capacity of BESS. Additionally to available free space, it is permitted to install initially the necessary additional capacity, above the minimum needed (2 MWh/MW), provided that no other capacity augmentation will be needed during the 10-year period, following calculations of the manufacturer". Επιτρέπεται η ελαφρώς μεγαλύτερη εγκατάσταση χωρητικότητας το έτος 0 με περαιτέρω αύξηση το έτος 6;	Ναι, με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης ως προς την εγκατεστημένη ισχύ (εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας).
227.	Στην παρ. 12.6 "Εάν δύο οικονομικές προσφορές έχουν την ίδια παράμετρο τιμής, τότε προτιμάται εκείνη της οποίας τα έργα έχουν τη μικρότερη Μέγιστη Ισχύ Έγχυσης". Προτιμώνται μικρότερα έργα από τη Ρυθμιστική Αρχή για τεχνικούς λόγους; Διαδέχεται η ωριμότητα του έργου τον προαναφερθέντα κανόνα;	Βλ. Β.33
228.	Στην παρ. 12.10 "Διαγραφή Επιλεγμένων Συμμετεχόντων μπορεί να προκληθεί και από την απόρριψη του αιτήματος κατάτμησης ή τροποποίησης της ισχύουσας Άδειας Αποθήκευσης Σ.Α.Χ.Ε. από την Ρ.Α.Α.Ε.Υ., το οποίο υποβάλλεται με την "Αίτηση Συμμετοχής - Δικαιολογητικά Συμμετοχής", σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016. 11.2.1.(c)." Πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι τέτοιο και αν συμβεί, χάνουμε την εγγυητική μας επιστολή;	Βλ. Α.5.



229.	Μπορεί το Τέλος Συμμετοχής να καταβληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού διαφορετικού νομικού προσώπου σε σχέση με το νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία;	Ναι.
230.	Σε περίπτωση που μία εταιρεία που προτίθεται να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία έχει προσφάτως μετασχηματιστεί από Μονοπρόσωπη σε μη Μονοπρόσωπη, υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Ενημερότητα και η Φορολογική Ενημερότητα που θα προσκομιστούν εξακολουθούν να την αναφέρουν ως Μονοπρόσωπη; Διευκρινίζεται ότι δεν έχει λάβει χώρα οποιαδήποτε αλλαγή (πλην της προαναφερθείσας) στην επωνυμία ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της εν λόγω εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του Α.Φ.Μ., που παραμένει ως είχε).	Να προσκομιστούν οι σχετικές ενημερότητες και το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό.
231.	Σε περίπτωση που - ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία - υποβάλλεται και αίτηση μείωσης της ισχύος της Άδειας Αποθήκευσης, η σχετική Ε/Ε Συμμετοχής θα εκδοθεί με βάση υπολογισμού τα MW της Άδειας Αποθήκευσης ως έχει ή τα MW της Άδειας Αποθήκευσης, ως αυτά θα μειωθούν/τροποποιηθούν μετά την ενδεχόμενη αποδοχή του αιτήματος περί μείωσης της ισχύος της εν λόγω άδειας;	Η Εγγυητική Επιστολής Συμμετοχής θα εκδοθεί με βάση τη δηλούμενη ισχύ, ήτοι με αυτή που προκύπτει από το αίτημα τροποποίησης.
232.	Απαιτείται οποιαδήποτε τήρηση περαιτέρω διατυπώσεων από πλευράς ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (π.χ. συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, υπεύθυνη δήλωση/εξουσιοδότηση μέσω γον από τους διαχειριστές αυτής, τροποποίηση καταστατικού), πέραν του σχετικού πρακτικού που αναφέρεται στην προκήρυξη και υπόδειγμα του οποίου ενσωματώνεται στο Παράρτημα Γ της Προκήρυξης, σε περίπτωση που ο οριζόμενος σε αυτό (ενν. το πρακτικό διαχείρισης) ως εκπρόσωπος/αντίκλητος της δεν είναι και διαχειριστής αυτής;	Ως εκπρόσωπος-αντίκλητος για τους σκοπούς της ανταγωνιστικής διαδικασίας μπορεί να ορισθεί οποιαδήποτε πρόσωπο.
233.	Στο Άρθρο 10.3 της προκήρυξης ορίζεται ότι: «Οι Συμμετέχοντες που τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του ν. 3588/2007...». Εντούτοις, στο σχέδιο της Αίτησης αναφέρεται μόνο το Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ – το οποίο όμως αναφέρει πως: «Με τα ανωτέρω περί «πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης» πιστοποιούμενα, δεν υποκαθίσταται το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου, στο οποίο καταχωρίζονται «αυτοί	Δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (ούτε για τα φυσικά πρόσωπα, ούτε για τα νομικά πρόσωπα).

	<p>που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής» (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Νόμου 3588/2007 όπως ισχύει).» Στο Άρθρο 11.2.4, σχετική υποχρέωση έχει ρητώς μόνο Συμμετέχων φυσικό πρόσωπο. Είναι, συνεπώς, κρίσιμο να ενημερωθούμε από την Αρχή, σχετικά με την υποχρέωση ή μη, προσκόμισης Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας του Πρωτοδικείου για συμμετέχουσες Ανώνυμες Εταιρείες. Λαμβάνοντας, δε, υπόψη πως για την έκδοση αυτού απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα, παρακαλούμε για την παροχή δυνατότητας προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί υποβολής σχετικής αίτησης στο Πρωτοδικείο της οποίας η έκδοση αναμένεται.</p>	
234.	<p>Θα επιθυμούσαμε να βεβαιωθεί από την Αρχή, πως για τους μετόχους κάθε νομικού προσώπου που επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων, αλλά επαρκεί μια απλή καταγραφή αυτών.</p>	<p>βλ. Β.15</p>
235.	<p>Εντός του Άρθρου 11.1.2, αναφέρεται ότι «ο Ενδιαφερόμενος οφείλει να χρησιμοποιήσει τον μοναδικό Κωδικό Πληρωμής, ο οποίος προκύπτει αυτόματα από το σύστημα με την ολοκλήρωση της υποβολής των ανωτέρω Δικαιολογητικών Συμμετοχής και να προβεί στη σχετική πληρωμή του, εντός της Καταληκτικής ημερομηνίας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2, προκειμένου η Αίτηση Συμμετοχής να γίνει αποδεκτή και να συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης». Θεωρούμε ότι κατ'αντιστοιχία με την προθεσμία προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στις 12.07, η Αρχή οφείλει να παρατείνει και τη προθεσμία πληρωμής του Τέλους Συμμετοχής έως τις 12.07 μέσω του μοναδικού κωδικού πληρωμής, προκειμένου να εξασφαλιστεί αφενός η ορθότερη διαχείριση του χρόνου και των πόρων όλων των Συμμετεχόντων, αλλά κυρίως να διασφαλισθούν οι απαιτούμενες συνθήκες ανταγωνισμού.</p>	<p>Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της ανταγωνιστικής διαδικασίας οφείλουν να υποβληθούν από τον Συμμετέχοντα εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου και του αντιγράφου της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Η προθεσμία της 12.07 αφορά στην προσκόμιση του πρωτοτύπου αντιγράφου της Εγγυητικής Επιστολής στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. και στην αποστολή ηλεκτρονικού αντιγράφου από το φορέα έκδοσης.</p>
236.	<p>Στο Άρθρο 11.5.2, αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης (μείωσης ισχύος ή/και χωρητικότητας) ή κατάτμησης υποβάλλονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011</p>	<p>Όχι.</p>

	έγγραφα.» Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν το αίτημα τροποποίησης δύναται να περιλαμβάνει αύξηση του γηπέδου εγκατάστασης ή/και αύξηση της αρχικής εγκατεστημένης χωρητικότητας (αλλά όχι της εγγυημένης) του Σταθμού Αποθήκευσης.	
237.	Σε περίπτωση που, κατά το χρονικό διάστημα που ξεκινά από την κατάθεση αιτήματος στη Διαγωνιστική Διαδικασία και λήγει την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων (ήτοι, από 10/7/23 έως 3/8/2023), εκδοθεί από τη ΡΑΑΕΥ τροποποιημένη άδεια αποθήκευσης, βάσει αιτήματος τροποποίησης που έλαβε χώρα πριν την έναρξη της Διαγωνιστικής Διαδικασίας αλλά και της θέσης σε ισχύ της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. 55948/1087/20-5-2023 (ΦΕΚ Β 3416/20-5-23), και το εν λόγω έργο βρίσκεται στον κατάλογο επιτυχόντων, θα υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος περαιτέρω τροποποίησης της άδειας αποθήκευσης που θα περιλαμβάνεται στην αίτηση που κατατέθηκε στη Διαγωνιστική Διαδικασία και το οποίο θα αφορά στη δηλούμενη χωρητικότητα; Δημιουργείται στη συγκεκριμένη περίπτωση ζήτημα με βάση τα προβλεπόμενα στο διαγωνισμό ή θα αρκεί η αναφορά του ανωτέρω ιστορικού (δλδ. αναφορά σε άδεια, πρώτο αίτημα τροποποίησης και δεύτερο αίτημα τροποποίησης στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας) στην αίτηση, και, αν όντως αρκεί η αναφορά στο εν λόγω ιστορικό, σε ποιο σημείο της αίτησης είναι καλύτερο να καταχωρισθεί;	Αιτήματα τροποποίησης που έχουν υποβληθεί πριν την έκδοση της Προκήρυξης, δεν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Εφόσον, επιθυμείτε να υποβάλλετε νέο αίτημα τροποποίησης /κατάτμησης θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στο πλαίσιο της τρέχουσας ανταγωνιστικής διαδικασίας μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.2.1. (γ) της Προκήρυξης.
238.	Άρθρο 9 Τέλος Συμμετοχής, Παρ.9.1  3α. Αναγράφεται ότι ο μοναδικός Κωδικός Πληρωμής προκύπτει από το σύστημα μετά την υποβολή των Δικαιολογητικών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Δεδομένου ότι έχουμε ολοκληρώσει την υποβολή του αιτήματος μας, θα χρειαστεί να επισυνάψουμε το αποδεικτικό της καταβολής του Τέλους (αν ναι με ποιον τρόπο;) ή ενημερώνεται αυτόματα η Αρχή μέσω του ΔΙΑΣ;  3β. Επιπρόσθετα, στη περίπτωση που το σύστημα σας ενημερώνεται αυτόματα για την καταβολή του τέλους, μέχρι ποια ημερομηνία / ώρα υπάρχει θεωρητικά περιθώριο να γίνει η πληρωμή, ώστε να εμφανιστεί στο σύστημα σας εγκαίρως και όχι μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής;	Δεν χρειάζεται επισύναψη αποδεικτικού πληρωμής. Το σύστημα ενημερώνεται απευθείας για την πληρωμή. Η πληρωμή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.
239.	4α. Τα έργα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γ' Ανταγωνιστική Διαδικασία (Περιοχές Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης -Π.Δ.Α.Μ.) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Α' και Β' Ανταγωνιστικές Διαδικασίες;	4α. Έχουν. 4β. Στις τεχνικές απαιτήσεις περιλαμβάνεται και η διαδικασία παροχής εφεδρείας αποκατάστασης συχνότητας (FFR) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.

	4β. Στο Άρθρο 15.2.στ: γίνεται αναφορά σε ΕΔΣ, χΕΑΣ και αΕΑΣ, ενώ στην παρ. 4.1 του Παραρτήματος Η.2 γίνεται αναφορά στην εφεδρεία FFR. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν στις ελάχιστες απαιτήσεις των ΣΑΗΕ περιλαμβάνεται η δυνατότητα παροχής FFR.	15.2. στ και στο Παράρτημα Η.2. της Προκήρυξης καθώς και στο άρθρο 8 παρ. 6 της ΚΥΑ.
240.	I have a clarifying question regarding art. 8.1.1. of the tender documentation. According to that article, participants in the competitive process must have an Electricity Storage Permit, or an equivalent permit issued by the competent authorities of Bulgaria. In case that the participant is an electricity producer (not licensed yet), and the Bulgarian legislation does not require an energy storage license, do we meet the requirements under art. 8.1.1. from the tender documentation? Please, be noted that according to Bulgarian Energy Act, "storage facility operator" shall be a physical or legal person performing the storage function, and responsible for the operation of the natural gas or electricity storage facility.	Υποβάλλεται έγγραφο από την αρμόδια αρχή της Βουλγαρίας με το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο κάτοχος του Σ.Α.Η.Ε. έχει το δικαίωμα άσκησης της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Βουλγαρία.
241.	Where can we find the official documentation translated in English? Can you provide a translated version of the main documents?	Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Προκήρυξης επίσημη γλώσσα της ανταγωνιστικής διαδικασίας είναι η ελληνική.
242.	<p>Σχετικά με την παράγραφο 3.28 Παρακαλείστε να αναφέρετε ποιες δαπάνες, χρεώσεις, κρατήσεις και λοιπά έξοδα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως μέρος των καθαρών εσόδων της αγοράς: τέλη δικτύου, έξοδα βελτιστοποίησης/διαδρομής προς την αγορά κ.λπ.</p> <p>Σχετικά με την παράγραφο 3.28 Παρακαλείστε να αναφέρετε πώς θα υπολογιστούν αυτά τα πραγματικά έσοδα: βασίζονται σε ελεγμένους λογαριασμούς εκρών; Βασίζονται/ελέγχονται με πληροφορίες της αγοράς και μετρητικά δεδομένα;</p> <p>Σχετικά με την παράγραφο 3.28 Παρακαλείστε να αναφέρετε τον τρόπο απόδειξης των καθαρών εσόδων από την αγορά, εάν το υπό ανάθεση περιουσιακό στοιχείο συμμετέχει σε μία ή περισσότερες αγορές ως μέρος ενός χαρτοφυλακίου.</p>	Θα καθοριστούν στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης. Επιπλέον, το ειδικότερο πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.
243.	Σύμφωνα με το άρθρο 14. Παράγραφος 3, η ΠΑΑΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το ποσοστό αυτό για οποιοδήποτε Υποστηριζόμενο Έργο ΑΠΕ κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εάν διαπιστώσει ότι τα Εκτιμώμενα Έσοδα Αγοράς είναι συστηματικά χαμηλότερα από τα εύλογα αναμενόμενα ή αδικαιολόγητα χαμηλά. Σύμφωνα με τη ρήτρα 6, αναφέρεται ότι ο διακανονισμός γίνεται σε βάρος	Η εν λόγω διαδικασία αφορά σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το ειδικότερο πλαίσιο συμμετοχής και αποζημίωσης των Σ.Α.Η.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα καθοριστεί στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης, στους Κανονισμούς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις σχετικές κανονιστικές, τεχνικές αποφάσεις και μεθοδολογίες.

	των λογιστικών εσόδων αγοράς της ομάδας έργων, επομένως σε περίπτωση υποαπόδοσης υπάρχει ήδη μια "σιωπηρή ποινή", καθώς η περιοχή λαμβάνει λιγότερα έσοδα από άλλα έργα της ίδιας ομάδας. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι κυρώσεις σύμφωνα με το αρθ. 3 είναι επιπρόσθετες από αυτές που περιλαμβάνονται στη ρήτρα 6.	
244.	Σχετικά με την παράγραφο 2 (2.6) Παρακαλείστε να αναφέρετε εάν τα έργα που θα επιχορηγηθούν θα είναι επιλέξιμα για επιδοτούμενα με άλλες μορφές ενίσχυσης όπως τον μηχανισμό αποζημίωσης δυναμικότητας, ή εάν αυτό θα θεωρηθεί ως ενίσχυση που καλύπτει το ίδιο επιλέξιμο κόστος.	Σύμφωνα με την παρ. 2.6. της Προκήρυξης, «[...] οι Σ.Α.Η.Ε. που επωφελούνται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος δεν θα είναι επιλέξιμα για συμμετοχή σε μηχανισμό αποζημίωσης δυναμικότητας, εάν δημιουργηθεί στο μέλλον. Αυτό δεν αποκλείει να λαμβάνεται υπόψη η χωρητικότητα αποθήκευσης κατά τον προσδιορισμό της ανάγκης και του όγκου ενός ενδεχόμενου μηχανισμού αποζημίωσης της χωρητικότητας.»
245.	Σχετικά με την παράγραφο 11.2.1 (α) Είναι το 25% της ιδιοκτησίας των μέτοχοι/εταίρων το όριο της έμμεσης ιδιοκτησίας μέχρι φυσικού προσώπου για το οποίο πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σύμφωνα με το 11.2.1.α; Εάν δεν είναι, ποιο ποσοστό ιδιοκτησίας είναι το όριο;	Γνωστοποιούνται οι μέτοχοι/εταίροι του νομικού προσώπου μέχρι φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως ποσοστού.
246.	Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του τεύχους προκήρυξης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για την Α' Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών για τη Χορήγηση Επενδυτικής και Λειτουργικής Ενίσχυσης σε Σ.Α.Η.Ε. σας υποβάλλουμε το παρακάτω ερώτημα για την παροχή διευκρινίσεων:  1) Στο Παράρτημα Δ και συγκεκριμένα στο υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής αναφέρετε στην προτελευταία παράγραφο :  <i>Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζα μας και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζα μας όριο.</i>  Αυτός ο όρος δεν ισχύει και δεν μπορεί να γραφεί από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι μπορεί να απαλειφθεί σε περίπτωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής από Ασφαλιστική Επιχείρηση.	Σε περίπτωση έκδοσης εγγυητικών επιστολών από φορείς που δεν έχουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση, απαλείφεται η συγκεκριμένη αναφορά.
247.	Είναι δεκτή η αίτηση συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία από δικαιούχο άδειας που τελεί υπό	Η Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται από τον κάτοχο της Άδειας Αποθήκευσης.

	μεταβίβαση σε εταιρεία ιδίων ή διαφορετικών συμφερόντων;	
248.	Αναφορικά με το άρθρο 12 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 περί έκδοσης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και κατάρτιση Σύμβασης Σύνδεσης, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι προβλέπεται για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε περίπτωση είτε αδυναμίας από τον Διαχειριστή Ε.Σ.Μ.Η.Ε. να εκδώσει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για τον Σ.Α.Η.Ε. είτε μη αποδοχής της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον επιλεγμένο Σ.Α.Η.Ε.;	Σε περίπτωση μη επίτευξης των οροσήμων για υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση της σύνδεσης και για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, καταπίπτει (πλήρως ή μερικώς) η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.3.2. (5).
249.	Από την Προκήρυξη (συνδυασμός άρθρων 3 και 11) εκλαμβάνουμε ότι: η αίτηση και τα νομιμοποιητικά έγγραφα μπορούν να υπογράφονται είτε από νόμιμο εκπρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το νομικό πρόσωπο για την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής είτε από αντίκλητο. Πρέπει όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα (αίτηση και νομιμοποιητικά) να υπογράφονται από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο ή αντίκλητο) και να υποβάλλονται και από αυτό ή μπορούν να υπογράφονται από οποιονδήποτε από τους δύο και να υποβάλλονται από τον αντίκλητο?	Το πρόσωπο που έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ως εκπρόσωπος-αντίκλητος για τους σκοπούς συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία, υπογραφεί και υποβάλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή την Αίτηση Συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
250.	Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως μετά από τα αποτελέσματα μπορεί η Βεβαίωση Παραγωγού να τροποποιηθεί ως προς την Εγκατεστημένη Χωρητικότητα (δηλαδή σε MWh), καθώς και ως προς το πολύγωνό της.	Ναι, μετά την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας.
251.	Σε περίπτωση αίτησης μεταβίβασης επιλεγείσας στον διαγωνισμό άδειας, θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν ο νέος φορέας της άδειας οφείλει να υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με το σχετικό αίτημα μεταβίβασης ή μπορεί να το πράξει και μετά την έγκριση της μεταβίβασης σε αντικατάσταση της αρχικής υποβληθείσας εγγυητικής;	Εκκρεμεί απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τους όρους καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης κι ως εκ τούτου της δυνατότητας μεταβίβασης Σ.Α.Η.Ε. που έχει επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης.
252.	Αναφορικά με την Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11.3.2. του άρθρου 11 της Προκήρυξης, αυτή δύναται να απομειωθεί κατά 15% του αρχικού ποσού στην περίπτωση που ο Επιλεγείς Συμμετέχων υποβάλει στον Διαχειριστή Ε.Σ.Μ.Η.Ε. αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης του Σ.Α.Η.Ε. με το σύστημα το αργότερο μέχρι και την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2025. Στην περίπτωση που ο Επιλεγείς Συμμετέχων έχει πράγματι υποβάλει το αίτημα μέχρι την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2025 αλλά δεν δύναται να ενεργοποιηθεί η	Για την επίτευξη του οροσήμου της 30ης.06.2025 αρκεί η κατάθεση του αιτήματος ενεργοποίησης της σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4951/2022.

	<p>σύνδεση επειδή ο υποσταθμός είναι ακόμα υπό κατασκευή, συνεχίζει να ισχύει στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα απομείωσης της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης κατά 15% του αρχικού ποσού; Πώς εξασφαλίζεται ότι η αίτηση ενεργοποίησης του Σ.Α.Η.Ε. είναι ορθώς κατατεθειμένη, θα απαιτείται κάποιο έγγραφο πληρότητας από τον αρμόδιο Διαχειριστή;</p>	
253.	<p>Ζητάτε (α) αντίγραφο του πλέον πρόσφατου (κωδικοποιημένου) καταστατικού δημοσιευμένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με το σύνολο των τροποποιήσεών του μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής, θέλετε να ανεβάσουμε όλα τα καταστατικά μέχρι σήμερα;</p>	<p>Αρκεί το κωδικοποιημένο καταστατικό δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ.</p>
254.	<p>Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με ποια χρήση πρέπει να εκδοθούν;</p>	<p>Για κάθε νόμιμη χρήση.</p>
255.	<p>Σχετικά με τις αυτοκαταναλώσεις του σταθμού (auxiliary loads) θα πρέπει να καλύπτονται από τον ίδιο τον σταθμό ή θα καλύπτονται από το δίκτυο όπως γίνεται πχ στα Φ/Β Πάρκα;</p>	<p>Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 της ΚΥΑ «Όταν οι Ενισχυόμενοι Σ.Α.Η.Ε. βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής (active and stand-by, ήτοι ενεργοί και συνδεδεμένοι με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε., με το σύστημα αποθήκευσης σε πλήρη ετοιμότητα να ανταλλάξει ενέργεια και με ενεργό το σύστημα μετατροπής ισχύος, αλλά χωρίς να ανταλλάσσεται ενέργεια, εκτός ενδεχομένως για την κάλυψη απωλειών), η συνολική κατανάλωση ενέργειας για οποιονδήποτε σκοπό (βοηθητικές καταναλώσεις, απώλειες και αυτοεκφόρτιση των συστημάτων αποθήκευσης) δεν υπερβαίνει σε ημερήσια βάση το 15% της εγγυημένης χωρητικότητάς τους.»</p>
256.	<p>Οι απώλειες Φόρτισης / Εκφόρτισης σε ποιο σημείο υπολογίζονται; Υπολογίζονται ή όχι τα βοηθητικά φορτία εδώ;</p> <p>Ο Βαθμός απόδοσης φόρτισης / εκφόρτισης που αναφέρεται; στο battery cell, στον σταθμό; γιατί πολλές προσφορές δίνουν αυτά τα νούμερα μόνο για τα cells και μετά αναφέρουν ένα τελικό RTE.</p>	<p>Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 11 της ΚΥΑ «Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρόντος άρθρου ελέγχονται στο σημείο σύνδεσης του Σ.Α.Η.Ε. με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε.»</p>