

Θεσσαλονίκη 13/05/2024

Πρόταση της ΠΟΣΠΗΦ για τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 98 ν. 4951/2022.

*«Πριν μπει σε ισχύ η νέα μεθοδολογία υπολογισμού των ποσών επιστροφής του κόστους σύνδεσης που θα επιστρέφεται στον παραγωγό, ζητάμε την εξαίρεση δύο έργων που έχουν ήδη γίνει με ιδιότητα εργολάβο.*

*Πιο συγκεκριμένα ζητάμε η επιστροφή να γίνει με βάση το πραγματικό κόστος του δικτύου όπως αυτό αποτυπώνεται στα τιμολόγια του εργολάβου και όχι όπως αποτυπώνεται στην προμελέτη του ΔΕΔΔΗΕ. Στις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις υπήρξε μεγάλη απόκλιση του τελικού κόστους κατασκευής από το αρχικό προϋπολογισθέν κόστος από τον ΔΕΔΔΗΕ, λόγω της πολύ μεγάλης ανατίμησης των υλικών που παρατηρήθηκε μέσα στο έτος 2022.»*

*Άλλωστε, και ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξαρτήτως αρχικού προϋπολογισμού, επανακαθορίζει το πραγματικό κόστος δικτύου απολογιστικά, μετά τη σύνδεση του ΦΒ Σταθμού και ο επενδυτής καλείται να πληρώσει τυχόν υπερβάσεις.*

*Συνεπώς, στην ίδια λογική ζητούμε η επιστροφή να γίνεται με βάση το πραγματικό κόστος του δικτύου και όχι με το προϋπολογισθεν.*